

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA

No. LP-INE-009/2019

**“ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN
DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA – AUTOS
PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”**

ACTA DE FALLO

3 DE JUNIO DE 2019

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-009/2019, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA - AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

El presente documento se emite en el marco de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en particular los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el artículo Transitorio Sexto del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014.



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-009/2019, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA - AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, se lleva a cabo el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica Número LP-INE-009/2019 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Informe del contenido de los documentos que contiene el Análisis de la Documentación Legal y Administrativa y de la Evaluación Técnica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-009/2019, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA - AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita, Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 12:00 horas del día 3 de Junio de 2019, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica Número LP-INE-009/2019, convocada para la **“Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un eleva – autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral”**.



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-009/2019, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA - AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

A C T A

En la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las 12:00 horas del día 3 de junio de 2019, se dio lectura a la declaratoria oficial del acto en el que se da a conocer el fallo y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente, (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. de la convocatoria de la Licitación indicada al rubro; asistiendo el servidor público cuyo nombre y firma aparece al final del acta en el día, lugar y hora previstos, para llevar a cabo el presente acto en el que se da a conocer el fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-009/2019.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente, (en lo sucesivo las POBALINES) este acto fue presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es emitido por el Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones, del Instituto Nacional Electoral. -----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se verificó que los licitantes participantes no estuvieran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de la fecha que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la documentación legal y administrativa, así como de la evaluación técnica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-----

Análisis de la documentación legal y administrativa -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación legal y administrativa fue realizado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de los servidores públicos: Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y por el Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones; determinando lo siguiente:-----

Licitante que SÍ CUMPLE con los requisitos legales y administrativos solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria: -----

Licitante
Grupo Internacional de Elevadores, S.A. de C.V.

Licitantes que NO CUMPLEN con los requisitos legales y administrativos solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria: -----

Licitantes
Euroascensores, S.A. de C.V.
SINERGMAN, S. DE R.L. DE C.V.

Lo anterior, según se detalla en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación Legal y Administrativa (conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**”, en donde se expresan todas las razones legales y administrativas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte de la presente acta. -----



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-009/2019, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA - AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

Evaluación técnica

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “**Criterios de evaluación técnica**” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue **realizada** para las **partidas 1 y 2** por la Coordinación de Administración y Gestión adscrita a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de los Servidores Públicos: Lic. Dulce María Esquerza Salazar, Directora de Administración y Gestión; por la L.C. Rosa Elena Martínez Chávez, Subdirectora de Suministros y Servicios; por el Ing. Fermín Benitez Girón, Jefe de Departamento de Servicios; por el Ing. Jonathan Correa Varela, Líder de Proyecto de Mejoras e Infraestructura; asimismo contado con el apoyo en la evaluación técnica por la Dirección de Obras y Conservación adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración, a través de los Servidores Públicos: Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez, Director de Obras y Conservación; por el Lic. Miguel Ángel Delgado Colín, Subdirector de Concursos y Contratos; por el Arq. Juan Carlos Simón Celio, Jefe de Departamento de Planeación y Presupuesto, por el Ing. Marcos Gervasio Jiménez, Residente de Obra y por el L.C. Jorge Alfredo Reyes Brito, Jefe de Departamento de Concursos y Contrataciones; informando el resultado desglosado de la oferta técnica de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1 y 2**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta.

Con fundamento en la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO y los numerales 5.1 y 14.1 inciso 1) de la convocatoria, **SE DESECHAN** para las **partidas 1 y 2**, las ofertas de los licitantes que se enlistan a continuación, por no cumplir con lo solicitado en la convocatoria, sus anexos, así como las modificaciones que se llevaron a cabo respecto del presente procedimiento de contratación, para considerar que sus ofertas técnicas resultarían susceptibles de evaluarse económicamente; tal y como se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1 y 2**”, que contiene todas las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de la presente acta.

Ofertas Técnicas desechadas para las partidas 1 y 2

Partidas	Licitantes
1	Euroascensores, S.A. de C.V.
	SINERGMAN, S. DE R.L. DE C.V.
	Grupo Internacional de Elevadores, S.A. de C.V.
2	SINERGMAN, S. DE R.L. DE C.V.
	Grupo Internacional de Elevadores, S.A. de C.V.

Resultado

Derivado del resultado obtenido del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica, del que se desprende que los licitantes **Euroascensores, S.A. de C.V. y SINERGMAN, S. DE R.L. DE C.V.**, no cumplieron con lo solicitado en el numeral 4.1. de la convocatoria; así como del resultado obtenido de la evaluación técnica realizada para las partidas 1 y 2 respecto de los licitantes que se enlistan a continuación, los cuáles participaron para las partidas que se señalan:



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-009/2019, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA - AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

Partidas	Licitantes
1	Euroascensores, S.A. de C.V.
	SINERGMAN, S. DE R.L. DE C.V.
	Grupo Internacional de Elevadores, S.A. de C.V.
2	SINERGMAN, S. DE R.L. DE C.V.
	Grupo Internacional de Elevadores, S.A. de C.V.

Se advierte que ninguna de las propuestas presentadas tanto para la partida 1 como para la partida 2, cumplieron con lo solicitado en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en las modificaciones que se llevaron a cabo en el presente procedimiento de contratación; por lo que de conformidad con lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO y el numeral 14.2 inciso 2), el Instituto Nacional Electoral **declara desierto** el presente procedimiento de contratación, en virtud de que las propuestas presentadas por los licitantes antes mencionados no cumplieron con lo señalado en la convocatoria, sus anexos, así como lo señalado en las modificaciones que se llevaron a cabo en el presente procedimiento de contratación; tal y como se detalla en los Anexos: **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación Legal y Administrativa (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**” y **Anexo 2** denominado “**Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria) Partidas 1 y 2**”, mismos que forman parte integral de la presente acta. -----

A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 45 del REGLAMENTO, se firma la presente acta, quedando de conformidad de lo que en ella se asentó. -----

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----


En cumplimiento a lo previsto en los artículos 45 cuarto párrafo y 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su disposición en los Apartados de CompralNE y en el de Licitaciones, a las que podrán acceder a través de la dirección electrónica: <http://www.ine.mx> | Servicios INE | Proveedores y Contratistas | Compraine | Licitaciones |, y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sito en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----



ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-009/2019, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVADOR PARA AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las 12:30 horas del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

NOMBRE	AREA QUE REPRESENTA	FIRMA
Mtra. Alma Olivia Campos Aquino Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	

----- **FIN DEL ACTA** -----

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-009/2019 CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA – AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

ANEXO 1

Análisis de la documentación legal y administrativa

**(conforme a los numerales 4.1. y 5.
segundo párrafo de la convocatoria)**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA N° LP-INE-009/2019

"ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA - AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

21-Mayo-2019


Licitantes	Acreditación de personalidad jurídica e Identificación Oficial	Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 59 y 79 del Reglamento	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Declaración de integridad	Sector MIPyMES	Participación Conjunta
	4.1. inciso a)	4.1. inciso b)	4.1. inciso c)	4.1. inciso d)	4.1. inciso e)	4.1. inciso f)	4.1. inciso g)
Euroascensores, S.A. de C.V.	*No cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
Grupo Internacional de Elevadores, S.A. de C.V.	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta
SINERGMAN, S. DE R.L. DE C.V.	*No cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	Sí cumple	No presenta

*Nota: Derivado del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta económica presentada por los licitantes Euroascensores, S.A. de C.V. y SINERGMAN, S. DE R.L. DE C.V.; se advierte que en lo que se refiere al Anexo 2 denominado "Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del Licitante", los licitantes antes mencionados omitieron presentar la Identificación Oficial, tal y como se requirió en el numeral 4.1. inciso a) segundo párrafo de la Convocatoria, que señala: "...Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, la de la persona que firme la proposición, esto de conformidad con lo señalado en el artículo 64 fracción IX de las POBALINES."; por lo anterior, y de conformidad con lo preceptuado en el último párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO que señala entre otras que: "...En ningún caso el Instituto o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas"; así como los numerales 2 segundo párrafo y 4.1. inciso a) de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, se determina que los licitantes Euroascensores, S.A. de C.V. y SINERGMAN, S. DE R.L. DE C.V., **NO CUMPLEN** con lo solicitado en el numeral 4.1. inciso a) segundo párrafo de la convocatoria del presente procedimiento de contratación.



Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones
Mtra. Alma Olivia Campos Aquino

Servidores Públicos



Director de Recursos Materiales y Servicios
Lic. José Carlos Ayluardo Yeo

Nota: El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los licitantes referidos, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica N° LP-INE-009/2019 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-009/2019 CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA – AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

ANEXO 2

Evaluación Técnica

**(conforme a los numerales
4.2. y 5.1. de la convocatoria)**

Partidas 1 y 2



Ciudad de México, a 30 de mayo de 2019

Asunto: Evaluación técnica Elevadores LP-INE-009/2019
Criterio de Evaluación Binario

Lic. Alejandro Mauricio Mateos Fernández
Subdirector de Adquisiciones.
PRESENTE

En atención al oficio núm. INE/DEA/DRMS/SA/DLI/19/2019, mediante el cual solicita la evaluación técnica de los licitantes que participaron en el procedimiento de contratación núm. LP-INE-009/2019, convocada para la **"Adquisición y servicio de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un eleva-autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral"** y de conformidad a lo previsto en el artículo 43 y 45 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones, arrendamientos Bienes Muebles y Servicios, artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria del citado procedimiento, anexo el resultado del análisis detallado de las ofertas técnicas evaluados a través del mecanismo de evaluación **Binario**, recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan a continuación, resultando lo siguiente:

LICITANTE	PARTIDA	CUMPLIMIENTO DEL ANEXO 1 "Especificaciones Técnicas" Cumple/No cumple	OBSERVACIONES
EUROASCENSORES, S.A DE C.V.	1	NO CUMPLE	Se anexa Resultado de la Evaluación Técnica firmado.
GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A DEC.V.	1 Y 2	NO CUMPLE	Se anexa Resultado de la Evaluación Técnica firmado.
SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.	1 Y 2	NO CUMPLE	Se anexa Resultado de la Evaluación Técnica firmado

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Subdirección de Adquisiciones

Atentamente

[Handwritten signature]
30 Mayo 2019
17:00 hrs.

RECIBIDO
30 MAYO 2019
Subdirección de Adquisiciones
Instituto Nacional Electoral

[Handwritten signature]
Lic. Dulce María Esquerza Salazar
Directora de Administración y Gestión


Instituto Nacional Electoral
Dirección Ejecutiva de Administración
RECIBIDO
30 MAYO 2019
Dirección de Recursos Materiales y Servicios

C.c.e. Ing. René Miranda Jaimes.- Director Ejecutivo en la DERFE.- Presente..
C.c.p. Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez Director de Obras y Conservación.- Presente.
S/R

Revisó: Ing. Fermín Benítez Girón
Vo.Bo. L.C. Rosa Elena Martínez Chávez

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-009/2019 CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA – AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

Partida 1



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Tipo o Diseño	Elevadores operados electrónicamente para el transporte de personas y carga diversa.		No Cumple	En su propuesta no indica el transporte para cargas diversas, como se solicita en la convocatoria	1	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Capacidad	Requerida de 1,000 Kg, servicio para 12 personas aproximadamente.		Cumple		1	
Recorrido	46.41 mts		No Cumple	En su propuesta manifiesta un recorrido de 46.50 mts.	1	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Velocidad	1.75 m/s (mínima requerida).		Cumple		1	
Paradas / Desembarques	16 paradas con 16 desembarques al frente.		Cumple		1	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Normas aplicables	Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000, NOM-001-SEDE-2012.		No Cumple	No señala el cumplimiento de las normas.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Contrapeso	Suspensión del contrapeso a base de zapatas de guías deslizantes para balancear el peso de carga y la mitad de peso útil.		No Cumple	No oferta en la propuesta la especificación solicitada.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Rieles y adjuntos	Rieles guía de cabina y contrapeso construidos base perfiles de acero especiales trefilados en frío, incluyendo grapas y soportes requeridos. Los soportes de rieles guía se empotran a la pared de concreto con		No Cumple	No refiere en su propuesta las especificaciones de los rieles solicitadas.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	anclajes propuestos por el PROVEEDOR.					
Cables de suspensión y tracción	De acero para izado de cabina y alma de fibra, contrapeso en la cantidad requerida y a la dimensión de conformidad con las normas de seguridad oficiales. NOM-009-STPS-2011 y NOM-053-SCFI-2000.		No Cumple	No manifiesta el cumplimiento a las normas citadas.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Cabina	Frente 1350 mm y fondo 1300 mm de la cabina con una altura de 2200 mm como mínimo.		No Cumple	la propuesta que presenta oferta una cabina con dimensiones: 1.30 x 1.70 H=2.2, es decir una cabina más grande.	1	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Accesorios de Cabina	Marco de cabina fabricado a base de acero anti-torsión, equipado con un dispositivo de seguridad anti-caídas de diseño		Cumple		2-4	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	probado. El movimiento vertical a lo largo de los rieles se efectuará mediante mordazas móviles deslizantes, que incluirá dispositivos de lubricación automática. Los paneles de cabina deberán estar equipados en la parte exterior con un revestimiento anti-ruido.					
Accesorios de Cabina	La ventilación deberá realizarse a través de un extractor de aire colocado en la parte posterior del plafón.		Cumple		2-4	
Plafón e iluminación y ventilación de cabina	Plafón fabricado a base de acero inoxidable acabado espejo. Iluminación a base de luminarias tipo LED y ventilación con temporizador.		No Cumple	No indica el aditamento de temporizador dentro de su propuesta.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Paredes de cabina	<p>Paredes laterales A y B (ver figura 1, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo) fabricadas en acero inoxidable antirayaduras.</p> <p>Pared de fondo fabricada en acero inoxidable antirayaduras (ver figura 2, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo).</p>		No Cumple	En su propuesta indica que oferta acero inoxidable y no acero inoxidable anti rayaduras.	1	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)
Frente de cabina	Fabricado en acero inoxidable		No Cumple	En su propuesta indica que oferta acero	1	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que:




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	antirayaduras. 			inoxidable y no acero inoxidable anti rayaduras.		"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Piso de cabina	De porcelanato antiderrapante (color según muestra aprobada por el Administrador del contrato).		Cumple		2	
Espejo	De 6 mm de espesor. Ancho parcial/media altura en pared de fondo (ver figura 2, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo).		Cumple		2	
Pasamanos	Fijados sobre la pared de fondo, de forma cilíndrica fabricados a base de acero inoxidable.		No Cumple	En su propuesta no oferta la especificación solicitada		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral


EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Zoclo	Fabricado en acero inoxidable.		No Cumple	En su propuesta oferta aluminio color acero y no acero inoxidable como se solicita		modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n) Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Elementos de operación y cabina	Fabricados en color negro de piso a techo (figura 1, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo), con Indicador LCD-color 8" para imágenes e indicador en cada piso. • Botones circulares (de preferencia) de control con macro tipos, números en alto relieve, escritura braille y en alto contraste, al interior, a la izquierda o de		No Cumple	La propuesta no indica los elementos de operación y cabina solicitados.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	bajo del botón. <ul style="list-style-type: none"> • Botón de cierre de puertas. • Botón de apertura de puertas con tiempo extendido. • Botón de desalojo. • Prioridad de llamada en cabina con chapa. • Sistema preapertura (pre-opening). • Sintetizador vocal en idioma español. 					
Tipo de puertas	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricadas en acero inoxidable a prueba de fuego. • Cortina de luz y/o rayos infrarrojos. • Equipadas con un limitador de fuerza de cierre. • Tiempo de apertura mínimo 10 segundos. 		No Cumple	La propuesta no indica que la puerta sea a prueba de fuego.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **EUROASCENSORES S.A. DE C.V.**

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Dimensiones de puertas	900 mm frente x 2100 mm altura interna como mínimo.		Cumple		1-2	
Diseño de puertas	Puertas automáticas corredizas a dos hojas y apertura central o telescópica.		Cumple		2	
Tipo de sardinel	Sin tapa fabricado a base de aluminio extruido.		Cumple		4	
Puerta de piso	Fabricado a base de un marco en acero inoxidable.		No Cumple	En la propuesta no indica la especificación solicitada de marco en acero inoxidable.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Elementos de operación señalización y paradas.	<ul style="list-style-type: none"> Botonera de llamada para colectivo completo, con indicador de posición LCD en acero inoxidable satinado en todos los niveles. 		No Cumple	En su propuesta no oferta la especificación solicitada		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"





LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

**Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA**

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> Iluminación de botones en color blanco. Botones circulares (de preferencia) de control con macro tipos, números en alto relieve, escritura braille y en alto contraste, al interior, a la izquierda o de bajo del botón. 					
Accesorios del sistema de control y seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Luz de emergencia de cabina. Cancelación de llamadas en falso. Interfaz para CCTV (cableado hasta punto de vigilancia). Seguridad en contrapeso. Sensor sísmico. Seguro paracaídas. Conexión a planta de emergencia. 		No Cumple	En su propuesta no oferta la especificación solicitada del sensor sísmico		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> • Función de Bombero en caso de incendio. • Gong; señal acústica de arribo en idioma español, en cabina. • Campanilla de alarma. • Unidad de pesa carga. • Bloqueo mecánico de puertas con dispositivo de apertura de emergencia. • Operación automática de ventilación de cabina. • Fuera de servicio en cabina mediante chapa. • Prioridad de llamada en cabina con 					


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

**Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA**

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	chapa. • Estacionamiento en piso predefinido. • Regulador de velocidad. • Interruptor de fin de viaje.					
Requerimientos para cubo y foso	• Iluminación en cubo. • Escalera tipo marina en foso.		No Cumple	En su propuesta no oferta la especificación solicitada de la colocación de una escalera marina.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Dispositivo de auto rescate	En el caso de pérdida de abastecimiento de energía eléctrica, los elevadores descenderán al piso próximo y abrirán las puertas de forma automática.		Cumple		3	
Sistema de tracción	Tecnología de imanes permanentes y control VVVF.		Cumple		2	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Motor	<ul style="list-style-type: none"> Sin engranajes. Sin aceite. Trifásico síncrono con polea de tracción integral hecha de fundición especial resistente a la abrasión. Freno electromagnético de doble circuito silencioso activado por un solenoide de freno. Forros de freno fabricados con materiales libres de asbesto Dispositivo manual de liberación de freno para la operación de emergencia. Potencia de 9 kw como mínimo. 		No Cumple	En su propuesta no oferta la especificación solicitada de capacidad y voltaje del motor.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje trifásico a 220 volts, 60 hz 					
Cuarto de maquinas	Sin cuarto de máquinas.		Cumple		2	
Sistema de control	Control tipo Colectivo Selectivo Completo Maniobra Dúplex.		Cumple		2	
Panel de mantenimiento	Con gabinete instalado en un lugar autorizado por el INSTITUTO que no afecte la operación de las áreas.		Cumple		2	
Cuarto Maquinas y foso de elevadores	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de sardinel y chambranas en cada nivel. Realizar los pasos para el retiro de los equipos existentes y la instalación de los equipos nuevos. Limpieza de vigas intermedias existentes. Aplicación de pintura intumescente en 		No Cumple	En su propuesta no oferta la colocación de pintura intumescente en la estructura de acero intermedia existente.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	estructura de acero intermedia existente. <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza profunda y rehabilitación de la superficie del foso de elevadores. • Ajuste y reforzamiento de los marcos para el acceso a los elevadores en cada nivel (si es requerido). • Reforzamiento de la estructura de suspensión o soporte (si es requerido). • Colocación de sardinel y chambranas en cada nivel. • Señalización o balizado de zonas de riesgo, señalética de tableros 					


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **EUROASCENSORES S.A. DE C.V.**

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<p>eléctricos, poleas, puntos muertos, salidas de emergencia, extintores, y zonas de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Habilitado de escalera marina. Limpieza gruesa en todo momento y fina al final de la instalación de los equipos. <p>1. Amortiguadores instalados en el foso, para absorber la carga cuando la cabina o el contrapeso rebasan en su viaje el límite inferior de recorrido.</p>					
Exteriores en vestíbulos	<ul style="list-style-type: none"> Tapial a base de triplay de pino de 12mm es espesor en forma de "C", forrado 		Cumple		6	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<p>en su interior con plástico negro, para cubrir el área de instalación de los bienes y protección para evitar paso de excesivo de polvo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste de vano para botonera nueva si es requerido. • Fabricación de muros falsos a base de tablaroca (100m²) con pasta acrílica acabado liso con acabado con pintura vinílica lavable en los frentes de cada parada. • Realizar los pasos para parada en mezzanine. • Guía táctil de advertencia colocado en piso al 					



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **EUROASCENSORES S.A. DE C.V.**

PARA LA PARTIDA 1


Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	ancho de la puerta del elevador con un mínimo de 0.30 cm. • Limpieza gruesa en todo momento y fina al final de la instalación de los equipos.					
Instalaciones	• Desmontaje de tableros, pastillas y retiro de la alimentación eléctrica existente. • Instalación de tableros, pastillas y para toda la correcta operación y funcionamiento de los bienes. • Suministro, instalación, habilitado y puesta en marcha de la alimentación eléctrica para los elevadores de		Cumple		6	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


**Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA**

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	acuerdo al apartado 2; • Suministro, instalación, habilitado y puesta en marcha de 4 contactos, 4 apagadores y 4 lámparas para el cubo y foso de los elevadores.					
Bodega	• Suministro, habilitado y colocación de bodega a base de tablaroca pintada en color blanco para guarda de los bienes y herramienta. • Desmantelamiento al término del servicio. • Limpieza fina al final y gruesa en todo momento del área de instalación.		Cumple		6	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Adquisición de dos elevadores para pasajeros nuevos (un maestro y un esclavo).			No cumple	En su propuesta no indica que los bienes serán nuevos		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Desmontaje de los elevadores instalados, incluyendo su alimentación eléctrica y sus elementos mecánicos y de soporte, así como su transportación a la bodega del Instituto Nacional Electoral en Av. Tláhuac número 5502. Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa. CP. 09850. Ciudad de México.			Cumple		6	
Instalación y puesta en funcionamiento de los elevadores adquiridos; incluyendo sus accesorios y servicios complementarios para el ajuste del cubo y los frentes de acceso en cada parada de acuerdo a sus requerimientos técnicos y su alimentación eléctrica.			Cumple		6	
Considerar que de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas por el INSTITUTO, todo el personal asignado a la prestación del servicio será sujeto a revisión por parte de los guardias de seguridad.			No Cumple	No se menciona en la propuesta que considerará el requerimiento solicitado		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA


Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
						presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
	Considerar que primero se deberá instalar uno de los elevadores nuevos y dejarlo funcionando al 100% de su operación; Posteriormente desinstalará el segundo elevador actual para instalar y dejar funcionando el segundo elevador nuevo; es importante que el PROVEEDOR considere en el proceso de desinstalación de cada uno de los equipos realizar las adecuaciones necesarias para que opere siempre uno de ellos y al finalizar la instalación realizar su sincronización		Cumple		8	
	Considerar que va a efectuar el traslado, con sus propios medios y vehículos, de los dos elevadores que se desinstalaron, así como de todos los componentes que fueron desmontados; al almacén del Instituto Nacional Electoral ubicado en Avenida Tláhuac número 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa, C.P. 09850, Ciudad de México		Cumple		6	






LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

**Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un eleva - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA**

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	Considerar que, para la puesta en marcha de los bienes instalados, se realizarán pruebas de carga y operación para verificar el correcto funcionamiento de los dos elevadores de pasajeros y el eleva autos. Dichas pruebas estarán sujetas a lo especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000 y a la plena verificación, satisfacción y autorización del Administrador del Contrato designado por el INSTITUTO.		No Cumple	En la propuesta no indica considerar que, para la puesta en marcha de los bienes instalados, se realizarán pruebas de carga y operación para verificar el correcto funcionamiento de los dos elevadores de pasajeros y el eleva autos. Dichas pruebas estarán sujetas a lo especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000 como se solicitó.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
	Considerar que proporcionará la transferencia de conocimientos sobre el funcionamiento y operación de los elevadores de pasajeros y eleva autos a cuando menos cinco personas que laboren en el INSTITUTO, mismas que serán designadas por el Administrador del contrato.		No Cumple	En la propuesta no indica que proporcionará la transferencia de conocimientos sobre el funcionamiento y operación de los elevadores de pasajeros y eleva autos		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
				a cuando menos cinco personas como se solicitó		
	El PROVEEDOR en su propuesta técnica deberá indicar el nombre completo de la persona que fungirá como encargado único de los servicios descritos en el presente Anexo Técnico, mismo que deberá vigilar el proceso de desinstalación, ajustes del cubo de los elevadores y sus vanos de acceso, así como la instalación de los bienes, acreditando su certificación y capacitación, mediante carta expedida por la empresa fabricante de elevadores de pasajeros y elevador autos		No Cumple	En la propuesta no indica el nombre completo de la persona que fungirá como encargado único de los servicios como se solicitó		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
	Considerar que todos los servicios deberán realizarse con su personal técnico calificado, mismo que obligatoriamente deberá estar plenamente identificado con gafetes durante todo el tiempo que permanezca en el área donde se prestará el servicio a que se refiere el presente Anexo Técnico. El gafete de identificación deberá portarse en un lugar visible y contener la información correspondiente a su razón social, domicilio y números telefónicos; así como fotografía y los datos personales del trabajador		No Cumple	En la propuesta no indica que todos los servicios deberán realizarse con su personal técnico calificado, mismo que obligatoriamente deberá estar plenamente identificado con gafetes durante todo el tiempo que permanezca en el área		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
				donde se prestará el servicio como se solicitó		
	Considerar que al término de la instalación de los bienes deberá entregar los manuales de los elevadores de pasajeros y elevador autos en un plazo máximo de 5 (cinco) días naturales posteriores a la entrega de cada elevador		No Cumple	En su propuesta no indica que al término de la instalación de los bienes deberá entregar los manuales de los elevadores de pasajeros y elevador autos en un plazo máximo de 5 (cinco) días naturales posteriores a la entrega de cada elevador como se solicitó		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
	Considerar que proporcionará números telefónicos fijos y de celular a fin de recibir llamadas durante las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y días festivos, durante la vigencia del contrato y acudir a los llamados en un periodo máximo de 2hrs cuando le sea requerido		No Cumple	En su propuesta no indica que proporcionará números telefónicos fijos y de celular a fin de recibir llamadas durante las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y días festivos como se solicitó.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
	Considerar que el personal asignado para las tareas propias del servicio, deberá cumplir		No Cumple	En su propuesta no indica que el personal		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
con las normas de seguridad vigentes y utilizar el equipo y vestimenta de protección personal acorde a la actividad que vaya a realizar				asignado para las tareas propias del servicio, deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes y utilizar el equipo y vestimenta de protección personal acorde a la actividad que vaya a realizar como se solicitó		"Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Considerar que colocará señalamientos que restrinjan el tránsito de personas en las áreas en donde se estén desarrollando los servicios previstos en el presente Anexo; así como anuncios que indiquen que el elevador está fuera de servicio			No Cumple	En su propuesta no indica que colocará señalamientos que restrinjan el tránsito de personas en las áreas en donde se estén desarrollando los servicios previstos como se solicitó		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Considerar que, al término del servicio, deberá retirar todo el escombros y basura que se haya generado durante la instalación de los bienes y entregar las instalaciones y elevadores completamente limpios (limpieza gruesa y fina).			No Cumple	En su propuesta no indica que, al término del servicio, deberá retirar todo el escombros y basura que se haya generado durante la		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
				instalación de los bienes y entregar las instalaciones y elevadores completamente limpios como se solicitó.		modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
	El personal que prestará los servicios, deberá considerar que toda pertenencia personal, mochilas, bolsas, envoltorios o cualquier otra prenda, tendrán que ser depositadas en lockers que suministrará el PROVEEDOR para desarrollar sus actividades.		No Cumple	En su propuesta no indica que El personal que prestará los servicios, deberá considerar que toda pertenencia personal, mochilas, bolsas, envoltorios o cualquier otra prenda, tendrán que ser depositadas en lockers como se solicitó.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
	Que cualquier daño o perjuicio que se haga derivado de la adquisición e instalación de los bienes previstos en el presente Anexo Técnico, en contra de las instalaciones y bienes propiedad del INSTITUTO , o del personal que ahí labora, le será imputable, teniendo que conciliar el monto del siniestro única y exclusivamente con el Administrador		No cumple	En su propuesta no indica que cualquier daño o perjuicio que se haga derivado de la adquisición e instalación de los bienes le será imputable, como se solicitó.		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

**Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA**

Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
del Contrato o el Supervisor designados por el INSTITUTO						
	Presentar los documentos emitidos por la Secretaría de economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Ascensores y Escaleras Eléctricas, A.C. con la que avale el cumplimiento de las normas: NOM-053-SCFI-2000, NOM-031-STPS-2011, NOM-001-SEDE-2012 y NOM-009-STPS-2011. Solicitados en el numeral 1.7 y 4 de la convocatoria.		No Cumple	En su propuesta no presenta los documentos emitidos por la Secretaría de economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Ascensores y Escaleras Eléctricas, A.C. con la que avale el cumplimiento de las normas solicitadas		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA










Nombre del licitante: EUROASCENSORES S.A. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



REVISÓ

VALIDÓ

Por la DERFE ÁREA REQUIRENTE	Por la DEA ÁREA TÉCNICA	Por la DERFE ÁREA REQUIRENTE	Por la DEA ÁREA TÉCNICA
 Ing. Ferrn Benítez Girón Jefe de Departamento de Servicios	 Arq. Juan Carlos Simón Celis Jefe de Departamento de planeación y Presupuesto	 Lic. Dulce María Esquerra Salazar Directora de Administración y Gestión	 Arq. Luis Fidel Azcoytia Alvarez Director de Obras y Conservación
 Ing. Jonathan Correa Varela Líder de Proyecto de Mejoras a Infraestructura	 Ing. Marcos Gerardo Jiménez Residente de Obra	 L.C. Rosa Elena Martínez Chávez Subdirectora de Suministros y Servicios	 Lic. Miguel Angel Delgado Colín Subdirector de Concursos y Contratos
	 L.C. Jorge Alfredo Reyes Brito Jefe de Departamento de Concursos y Contrataciones		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S. A. DE C.V.**

PARA LA PARTIDA 1


Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Tipo o Diseño	Elevadores operados electrónicamente para el transporte de personas y carga diversa.		Cumple		03	
Capacidad	Requerida de 1,000 Kg, servicio para 12 personas aproximadamente.		Cumple		03	
Recorrido	46.41 mts		Cumple		03	
Velocidad	1.75 m/s (mínima requerida).		Cumple		03	
Paradas / Desembarques	16 paradas con 16 desembarques al frente.		Cumple		03	
Normas aplicables	Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000, NOM-001-SEDE-2012.		Cumple		03	
Contrapeso	Suspensión del contrapeso a base de zapatas de guías deslizantes para balancear el peso de carga y la mitad de peso útil.		Cumple		03	
Rieles y adjuntos	Rieles guía de cabina y contrapeso contruidos base perfiles de acero especiales trefilados en frío, incluyendo grapas y soportes requeridos. Los soportes de rieles guía se empotran a la pared de concreto con anclajes propuestos por el PROVEEDOR.		Cumple		03	
Cables de suspensión y tracción	De acero para izado de cabina y alma de fibra, contrapeso en la cantidad requerida y a la dimensión de conformidad con las normas de		Cumple		03	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	seguridad oficiales. NOM-009-STPS-2011 y NOM-053-SCFI-2000.					
Cabina	Frente 1350 mm y fondo 1300 mm de la cabina con una altura de 2200 mm como mínimo.		Cumple		03	
Accesorios de Cabina	Marco de cabina fabricado a base de acero anti-torsión, equipado con un dispositivo de seguridad anti-caídas de diseño probado. El movimiento vertical a lo largo de los rieles se efectuará mediante mordazas móviles deslizantes, que incluirá dispositivos de lubricación automática. Los paneles de cabina deberán estar equipados en la parte exterior con un revestimiento anti-ruido.		Cumple		03	
Accesorios de Cabina	La ventilación deberá realizarse a través de un extractor de aire colocado en la parte posterior del plafón.		Cumple		03	
Plafón e iluminación y ventilación de cabina	Plafón fabricado a base de acero inoxidable acabado espejo. Iluminación a base de luminarias tipo LED y ventilación con temporizador.		Cumple		03	
Paredes de cabina	Paredes laterales A y B (ver figura 1, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo) fabricadas en acero inoxidable antirayaduras.		Cumple		04	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA


Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	Pared de fondo fabricada en acero inoxidable antirayaduras (ver figura 2, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo).					
Frente de cabina	Fabricado en acero inoxidable antirayaduras.		Cumple		04	
Piso de cabina	De porcelanato antiderrapante (color según muestra aprobada por el Administrador del contrato).		Cumple		04	
Espejo	De 6 mm de espesor. Ancho parcial/media altura en pared de fondo (ver figura 2, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo).		Cumple		04	
Pasamanos	Fijados sobre la pared de fondo, de forma cilíndrica fabricados a base de acero inoxidable.		Cumple		04	
Zoclo	Fabricado en acero inoxidable.		Cumple		04	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Elementos de operación y cabina	<p>Fabricados en color negro de piso a techo (figura 1, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo), con Indicador LCD-color 8" para imágenes e indicador en cada piso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botones circulares (de preferencia) de control con macro tipos, números en alto relieve, escritura braille y en alto contraste, al interior, a la izquierda o de bajo del botón. • Botón de cierre de puertas. • Botón de apertura de puertas con tiempo extendido. • Botón de desalojo. • Prioridad de llamada en cabina con chapa. • Sistema preapertura (pre-opening). • Sintetizador vocal en idioma español. 		Cumple		04	
Tipo de puertas	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricadas en acero inoxidable a prueba de fuego. • Cortina de luz y/o rayos infrarrojos. • Equipadas con un limitador de fuerza de cierre. • Tiempo de apertura mínimo 10 segundos. 		Cumple			
Dimensiones de puertas	900 mm frente x 2100 mm altura interna como mínimo.		Cumple		04	
Diseño de puertas	Puertas automáticas corredizas a dos hojas y apertura central o telescópica.		Cumple			
Tipo de sardinel	Sin tapa fabricado a base de aluminio extruido.		Cumple		04	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Puerta de piso	Fabricado a base de un marco en acero inoxidable.		Cumple		04	
Elementos de operación señalización y paradas.	<ul style="list-style-type: none"> • Botonera de llamada para colectivo completo, con indicador de posición LCD en acero inoxidable satinado en todos los niveles. • Iluminación de botones en color blanco. • Botones circulares (de preferencia) de control con macro tipos, números en alto relieve, escritura braille y en alto contraste, al interior, a la izquierda o de bajo del botón. 		Cumple			
Accesorios del sistema de control y seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Luz de emergencia de cabina. • Cancelación de llamadas en falso. • Interfaz para CCTV (cableado hasta punto de vigilancia). • Seguridad en contrapeso. • Sensor sísmico. • Seguro paracaídas. • Conexión a planta de emergencia. • Función de Bombero en caso de incendio. • Gong; señal acústica de arribo en idioma español, en cabina. • Campanilla de alarma. • Unidad de pesa carga. • Bloqueo mecánico de puertas con dispositivo de apertura de emergencia. 		Cumple		05	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> Operación automática de ventilación de cabina. Fuera de servicio en cabina mediante chapa. Prioridad de llamada en cabina con chapa. Estacionamiento en piso predefinido. Regulador de velocidad. Interruptor de fin de viaje. 					
Requerimientos para cubo y foso	<ul style="list-style-type: none"> Iluminación en cubo. Escalera tipo marina en foso. 		Cumple		05	
Dispositivo de auto rescate	En el caso de pérdida de abastecimiento de energía eléctrica, los elevadores descenderán al piso próximo y abrirán las puertas de forma automática.		Cumple		05	
Sistema de tracción	Tecnología de imanes permanentes y control VVVF.		Cumple		05	
Motor	<ul style="list-style-type: none"> Sin engranajes. Sin aceite. Trifásico síncrono con polea de tracción integral hecha de fundición especial resistente a la abrasión. Freno electromagnético de doble circuito silencioso activado por un solenoide de freno. Forros de freno fabricados con materiales libres de asbesto 		Cumple		05	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral


EVALUACIÓN TÉCNICA

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> Dispositivo manual de liberación de freno para la operación de emergencia. Potencia de 9 kw como mínimo. Voltaje trifásico a 220 volts, 60 hz 					
Cuarto de maquinas	Sin cuarto de máquinas.		Cumple		05	
Sistema de control	Control tipo Colectivo Selectivo Completo Maniobra Dúplex.		Cumple		05	
Panel de mantenimiento	Con gabinete instalado en un lugar autorizado por el INSTITUTO que no afecte la operación de las áreas.		Cumple		05	
Cuarto Maquinas y foso de elevadores	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de sardinel y chambranas en cada nivel. Realizar los pasos para el retiro de los equipos existentes y la instalación de los equipos nuevos. Limpieza de vigas intermedias existentes. Aplicación de pintura intumescente en estructura de acero intermedia existente. Limpieza profunda y rehabilitación de la superficie del foso de elevadores. Ajuste y reforzamiento de los marcos para el acceso a los elevadores en cada nivel (si es requerido). Reforzamiento de la estructura de suspensión o soporte (si es requerido). Colocación de sardinel y chambranas en 		Cumple		07	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<p>cada nivel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Señalización o balizado de zonas de riesgo, señalética de tableros eléctricos, poleas, puntos muertos, salidas de emergencia, extintores, y zonas de seguridad. • Habilitado de escalera marina. • Limpieza gruesa en todo momento y fina al final de la instalación de los equipos. • Amortiguadores instalados en el foso, para absorber la carga cuando la cabina o el contrapeso rebasan en su viaje el límite inferior de recorrido. 					
Exteriores en vestíbulos	<ul style="list-style-type: none"> • Tapial a base de triplay de pino de 12mm es espesor en forma de "C", forrado en su interior con plástico negro, para cubrir el área de instalación de los bienes y protección para evitar paso de excesivo de polvo. • Ajuste de vano para botonera nueva si es requerido. • Fabricación de muros falsos a base de tablaroca (100m²) con pasta acrílica acabado liso con acabado con pintura vinílica lavable en los frentes de cada parada. • Realizar los pasos para parada en mezzanine. 		Cumple		07	





LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> • Guía táctil de advertencia colocado en piso al ancho de la puerta del elevador con un mínimo de 0.30 cm. • Limpieza gruesa en todo momento y fina al final de la instalación de los equipos. 					
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Desmontaje de tableros, pastillas y retiro de la alimentación eléctrica existente. • Instalación de tableros, pastillas y para toda la correcta operación y funcionamiento de los bienes. • Suministro, instalación, habilitado y puesta en marcha de la alimentación eléctrica para los elevadores de acuerdo al apartado • Suministro, instalación, habilitado y puesta en marcha de 4 contactos, 4 apagadores y 4 lámparas para el cubo y foso de los elevadores. 		Cumple		07	
Bodega	<ul style="list-style-type: none"> • Suministro, habilitado y colocación de bodega a base de tablaroca pintada en color blanco para guarda de los bienes y herramienta. • Desmantelamiento al término del servicio. • Limpieza fina al final y gruesa en todo momento del área de instalación. 		Cumple		08	
Adquisición de dos elevadores para pasajeros nuevos (un maestro y un esclavo).			Cumple		02	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	Desmontaje de los elevadores instalados, incluyendo su alimentación eléctrica y sus elementos mecánicos y de soporte, así como su transportación a la bodega del Instituto Nacional Electoral en Av. Tláhuac número 5502. Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa. CP. 09850. Ciudad de México.		Cumple		03	
	Instalación y puesta en funcionamiento de los elevadores adquiridos; incluyendo sus accesorios y servicios complementarios para el ajuste del cubo y los frentes de acceso en cada parada de acuerdo a sus requerimientos técnicos y su alimentación eléctrica.		Cumple		03	
	Considerar que de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas por el INSTITUTO, todo el personal asignado a la prestación del servicio será sujeto a revisión por parte de los guardias de seguridad.		Cumple		15	
	Considerar que primero se deberá instalar uno de los elevadores nuevos y dejarlo funcionando al 100% de su operación; Posteriormente desinstalará el segundo elevador actual para instalar y dejar funcionando el segundo elevador nuevo; es importante que el PROVEEDOR considere en el proceso de desinstalación de cada uno de los equipos realizar las adecuaciones necesarias para que opere siempre uno de ellos y al finalizar la instalación realizar su sincronización		Cumple		15	
	Considerar que va a efectuar el traslado, con sus propios medios y vehículos, de los dos elevadores que se desinstalaron, así como de todos los componentes que fueron desmontados; al almacén del Instituto Nacional Electoral ubicado en Avenida Tláhuac		Cumple		15	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
número 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa, C.P. 09850, Ciudad de México						
Considerar que, para la puesta en marcha de los bienes instalados, se realizarán pruebas de carga y operación para verificar el correcto funcionamiento de los dos elevadores de pasajeros y el elevador para autos. Dichas pruebas estarán sujetas a lo especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000 y a la plena verificación, satisfacción y autorización del Administrador del Contrato designado por el INSTITUTO .			Cumple		15	
Considerar que proporcionará la transferencia de conocimientos sobre el funcionamiento y operación de los elevadores de pasajeros y elevador para autos a cuando menos cinco personas que laboren en el INSTITUTO , mismas que serán designadas por el Administrador del contrato.			Cumple		15	
El PROVEEDOR en su propuesta técnica deberá indicar el nombre completo de la persona que fungirá como encargado único de los servicios descritos en el presente Anexo Técnico, mismo que deberá vigilar el proceso de desinstalación, ajustes del cubo de los elevadores y sus vanos de acceso, así como la instalación de los bienes, acreditando su certificación y capacitación, mediante carta expedida por la empresa fabricante de elevadores de pasajeros y elevador para autos			Cumple		37	
Considerar que todos los servicios deberán realizarse con su personal técnico calificado, mismo que obligatoriamente deberá estar plenamente identificado con gafetes durante todo el tiempo que permanezca en el área donde se prestará el servicio a que se refiere el presente Anexo Técnico. El gafete de identificación			Cumple		16	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	deberá portarse en un lugar visible y contener la información correspondiente a su razón social, domicilio y números telefónicos; así como fotografía y los datos personales del trabajador					
	Considerar que al término de la instalación de los bienes deberá entregar los manuales de los elevadores de pasajeros y elevador autos en un plazo máximo de 5 (cinco) días naturales posteriores a la entrega de cada elevador		Cumple		16	
	Considerar que proporcionara números telefónicos fijos y de celular a fin de recibir llamadas durante las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y días festivos, durante la vigencia del contrato y acudir a los llamados en un periodo máximo de 2hrs cuando le sea requerido		Cumple		16	
	Considerar que el personal asignado para las tareas propias del servicio, deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes y utilizar el equipo y vestimenta de protección personal acorde a la actividad que vaya a realizar		Cumple		16	
	Considerar que colocará señalamientos que restrinjan el tránsito de personas en las áreas en donde se estén desarrollando los servicios previstos en el presente Anexo; así como anuncios que indiquen que el elevador está fuera de servicio		Cumple		16	
	Considerar que, al término del servicio, deberá retirar todo el escombros y basura que se haya generado durante la instalación de los bienes y entregar las instalaciones y elevadores completamente limpios (limpieza gruesa y fina).		Cumple		16	
	El personal que prestará los servicios, deberá considerar que toda pertenencia personal, mochilas, bolsas, envoltorios o cualquier otra prenda, tendrán que ser depositadas en lockers que		Cumple		16	




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA


Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	suministrará el PROVEEDOR para desarrollar sus actividades.					
	Que cualquier daño o perjuicio que se haga derivado de la adquisición e instalación de los bienes previstos en el presente Anexo Técnico, en contra de las instalaciones y bienes propiedad del INSTITUTO , o del personal que ahí labora, le será imputable, teniendo que conciliar el monto del siniestro única y exclusivamente con el Administrador del Contrato o el Supervisor designados por el INSTITUTO		Cumple		16	
	Presentar los documentos emitidos por la Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Ascensores y Escaleras Eléctricas, A.C. con la que avale el cumplimiento de las normas: NOM-053-SCFI-2000, NOM-031-STPS-2011, NOM-001-SEDE-2012 y NOM-009-STPS-2011. Solicitados en el numeral 1.7 y 4 de la convocatoria.		No Cumple	En su propuesta no presenta los documentos emitidos por la Secretaría de economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Ascensores y Escaleras Eléctricas, A.C. con la que avale el cumplimiento de las normas: NOM-053-SCFI-2000, NOM-031-STPS-2011, NOM-001-SEDE-2012 y NOM-009-STPS-2011 como se solicitó. Adicional a lo anterior existe inconsistencia al presentar una carta de exclusividad y el documento denominado verificación cumplida, al señalar 2 marcas		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
				<p>diferentes, como a continuación se indica La carta de Exclusividad (folio 034) de la empresa "Elevadores EV Internacional S.A de C.V." en la que mencionan lo siguiente: "Grupo Internacional de Elevadores S.A de C.V: y Compañía Ehfa S.A de C.V, al ser nuestras representadas y distribuidoras exclusivas, cuentan con nuestro respaldo: la capacitación para instalar equipos nuevos, para hacer programaciones, modernizaciones, reparaciones y mantenimiento a nuestros equipos; además cuentan con el instrumental electrónico especializado, refacciones originales, diagramas y manuales técnicos relacionados con los mismos. Conocen, manejan y tienen el respaldo del software y controladores exclusivos de nuestra marca para cada cliente a los que</p>		




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019










Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
				<p>hemos tenido la fortuna de venderles nuestros equipos."</p> <p>Y presentan en su propuesta un documento denominado "VERIFICACIÓN CUMPLIDA", (folio 61) en el cual indica lo siguiente: "La unidad de verificación I.V.E.S.A.", acreditada con registro NUM: UVNOM024, por conducto del Ingeniero. DAVID GARCIA CORTÉS, quien realizó la Evaluación de conformidad al elevador marca GIE-Internacional (elevador de pasajeros) ubicado en Tuxpan 25, Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc, México, D.F: C.P. 06700 CERTIFICA QUE DICHA MARCA DE ELEVADOR CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NOM-053 SCFI 2000..".</p>		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

REVISÓ		VALIDÓ	
Por la DERFE ÁREA REQUERENTE	Por la DEA ÁREA TÉCNICA	Por la DERFE ÁREA REQUERENTE	Por la DEA ÁREA TÉCNICA
 Ing. Fermín Benítez Girón Jefe de Departamento de Servicios	 Arq. Juan Carlos Simón Delio Jefe de Departamento de Planeación y Presupuesto	 Lic. Dulce María Esquerza Salazar Directora de Administración y Gestión	 Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez Director de Obras y Conservación
 Ing. Jonathan Correa Varela Líder de Proyecto de Mejoras a Infraestructura	 Ing. Marcos Gervasio Jiménez Residente de Obra	 L.C. Rosa Elena Martínez Chávez Subdirectora de Suministros y Servicios	 Lic. Miguel Ángel Delgado Colín Subdirector de Concursos y Contratos
	 L.C. Jorge Alfredo Reyes Brito Jefe de Departamento de Concursos y Contrataciones		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.**

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Tipo o Diseño	Elevadores operados electrónicamente para el transporte de personas y carga diversa.	----	Cumple		000002	
Capacidad	Requerida de 1,000 Kg, servicio para 12 personas aproximadamente.	----	Cumple		000002	
Recorrido	46.41 mts	----	Cumple		000002	
Velocidad	1.75 m/s (mínima requerida).	----	Cumple		000002	
Paradas / Desembarques	16 paradas con 16 desembarques al frente.	----	Cumple		000002	
Normas aplicables	Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000, NOM-001-SEDE-2012.	----	No Cumple	No señala el cumplimiento de las normas solicitadas	000002	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Contrapeso	Suspensión del contrapeso a base de zapatas de guías deslizantes para balancear el peso de carga y la mitad de peso útil.	----	Cumple		000002	
Rieles y adjuntos	Rieles guía de cabina y contrapeso construidos base perfiles de acero	----	Cumple		000002	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


**Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA**

Nombre del licitante: **SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.**



PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	especiales trefilados en frío, incluyendo grapas y soportes requeridos. Los soportes de rieles guía se empotran a la pared de concreto con anclajes propuestos por el PROVEEDOR.					
Cables de suspensión y tracción	De acero para izado de cabina y alma de fibra, contrapeso en la cantidad requerida y a la dimensión de conformidad con las normas de seguridad oficiales. NOM-009-STPS-2011 y NOM-053-SCFI-2000.	----	No Cumple	No consideró la NOM-009-STPS-2011, solicitada en la modificación No. 3 a la convocatoria del día 10 de mayo del 2019.	000002	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Cabina	Frente 1350 mm y fondo 1300 mm de la cabina con una altura de 2200 mm como mínimo.	----	Cumple		000002	
Accesorios de Cabina	Marco de cabina fabricado a base de acero anti-torsión, equipado con un dispositivo de seguridad anti-caídas de diseño probado. El movimiento vertical a lo largo de los rieles se efectuará mediante mordazas móviles deslizantes, que incluirá dispositivos	----	Cumple		000002	





LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.


PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	de lubricación automática. Los paneles de cabina deberán estar equipados en la parte exterior con un revestimiento anti-ruido.					
Accesorios de Cabina	La ventilación deberá realizarse a través de un extractor de aire colocado en la parte posterior del plafón.	----	Cumple		000002	
Plafón e iluminación y ventilación de cabina	Plafón fabricado a base de acero inoxidable acabado espejo. Iluminación a base de luminarias tipo LED y ventilación con temporizador.	----	Cumple		000002	
Paredes de cabina	<p>Paredes laterales A y B (ver figura 1, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo) fabricadas en acero inoxidable antirayaduras.</p>  <p>Pared de fondo fabricada en acero inoxidable antirayaduras (ver figura 2, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo).</p>	----	Cumple		000002	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.



PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
						
Frente de cabina	Fabricado en acero inoxidable antirayaduras. 	----	Cumple		000002	
Piso de cabina	De porcelanato antiderrapante (color según muestra aprobada por el Administrador del contrato).	----	Cumple		000003	
Espejo	De 6 mm de espesor. Ancho parcial/media altura en pared de fondo (ver figura 2, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo).	----	Cumple		000003	
Pasamanos	Fijados sobre la pared de fondo, de forma cilíndrica fabricados a base de acero inoxidable.	----	Cumple		000003	
Zoclo	Fabricado en acero inoxidable.	----	Cumple		000003	
Elementos de operación y cabina	Fabricados en color negro de piso a techo (figura 1, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo).	----	Cumple		000003	





LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.**

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<p>con Indicador LCD-color 8" para imágenes e indicador en cada piso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botones circulares (de preferencia) de control con macro tipos, números en alto relieve, escritura braille y en alto contraste, al interior, a la izquierda o de bajo del botón. • Botón de cierre de puertas. • Botón de apertura de puertas con tiempo extendido. • Botón de desalojo. • Prioridad de llamada en cabina con chapa. • Sistema preapertura (pre-opening). • Sintetizador vocal en idioma español. 					
Tipo de puertas	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricadas en acero inoxidable a prueba de fuego. • Cortina de luz y/o rayos infrarrojos. • Equipadas con un limitador de fuerza de cierre. • Tiempo de apertura mínimo 10 segundos. 	-----	Cumple		000003	
Dimensiones de puertas	900 mm frente x 2100 mm altura interna como mínimo.	-----	Cumple		000003	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019



Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.



PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Diseño de puertas	Puertas automáticas corredizas a dos hojas y apertura central o telescópica.	----	Cumple		000003	
Tipo de sardinel	Sin tapa fabricado a base de aluminio extruido.	----	Cumple		000003	
Puerta de piso	Fabricado a base de un marco en acero inoxidable.	----	Cumple		000003	
Elementos de operación señalización y paradas.	<ul style="list-style-type: none"> • Botonera de llamada para colectivo completo, con indicador de posición LCD en acero inoxidable satinado en todos los niveles. • Iluminación de botones en color blanco. • Botones circulares (de preferencia) de control con macro tipos, números en alto relieve, escritura braille y en alto contraste, al interior, a la izquierda o de bajo del botón. 	----	Cumple		000003	
Accesorios del sistema de control y seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Luz de emergencia de cabina. • Cancelación de llamadas en falso. • Interfaz para CCTV (cableado hasta punto de vigilancia). • Seguridad en contrapeso. • Sensor sísmico. • Seguro paracaídas. • Conexión a planta de emergencia. 	----	Cumple		000003 - 000004	

2

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

 Nombre del licitante: **SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.**

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> • Función de Bombero en caso de incendio. • Gong; señal acústica de arribo en idioma español, en cabina. • Campanilla de alarma. • Unidad de pesa carga. • Bloqueo mecánico de puertas con dispositivo de apertura de emergencia. • Operación automática de ventilación de cabina. • Fuera de servicio en cabina mediante chapa. • Prioridad de llamada en cabina con chapa. • Estacionamiento en piso predefinido. • Regulador de velocidad. • Interruptor de fin de viaje. 					
Requerimientos para cubo y foso	<ul style="list-style-type: none"> • Iluminación en cubo. • Escalera tipo marina en foso. 	----	Cumple		000004	
Dispositivo de auto rescate	En el caso de pérdida de abastecimiento de energía eléctrica, los elevadores descenderán al piso próximo y abrirán las puertas de forma automática.	----	Cumple		000004	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019




Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.**



PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Sistema de tracción	Tecnología de imanes permanentes y control VVVF.	----	Cumple		000004	
Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Sin engranajes. • Sin aceite. • Trifásico síncrono con polea de tracción integral hecha de fundición especial resistente a la abrasión. • Freno electromagnético de doble circuito silencioso activado por un solenoide de freno. • Forros de freno fabricados con materiales libres de asbesto • Dispositivo manual de liberación de freno para la operación de emergencia. • Potencia de 9 kw como mínimo. • Voltaje trifásico a 220 volts, 60 hz 	----	Cumple		000004	
Cuarto de maquinas	Sin cuarto de máquinas.	----	Cumple		000004	
Sistema de control	Control tipo Colectivo Selectivo Completo Maniobra Dúplex.	----	Cumple		000004	
Panel de mantenimiento	Con gabinete instalado en un lugar autorizado por el INSTITUTO que no afecte la operación de las áreas.	----	Cumple		000004	
Cuarto Maquinas y foso de	<ul style="list-style-type: none"> • Retiro de sardinel y chambranas en cada nivel. 	----	Cumple		000006	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
elevadores	<ul style="list-style-type: none"> Realizar los pasos para el retiro de los equipos existentes y la instalación de los equipos nuevos. Limpieza de vigas intermedias existentes. Aplicación de pintura intumescente en estructura de acero intermedia existente. Limpieza profunda y rehabilitación de la superficie del foso de elevadores. Ajuste y reforzamiento de los marcos para el acceso a los elevadores en cada nivel (si es requerido). Reforzamiento de la estructura de suspensión o soporte (si es requerido). Colocación de sardinel y chambranas en cada nivel. Señalización o balizado de zonas de riesgo, señalética de tableros eléctricos, poleas, puntos muertos, salidas de emergencia, extintores, y zonas de seguridad. Habilitado de escalera marina. 					

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019



Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza gruesa en todo momento y fina al final de la instalación de los equipos. 1. Amortiguadores instalados en el foso, para absorber la carga cuando la cabina o el contrapeso rebasan en su viaje el límite inferior de recorrido. 					
Exteriores en vestíbulos	<ul style="list-style-type: none"> • Tapial a base de triplay de pino de 12mm es espesor en forma de "C", forrado en su interior con plástico negro, para cubrir el área de instalación de los bienes y protección para evitar paso de excesivo de polvo. • Ajuste de vano para botonera nueva si es requerido. • Fabricación de muros falsos a base de tablaroca (100m2) con pasta acrílica acabado liso con acabado con pintura vinílica lavable en los frentes de cada parada. • Realizar los pasos para parada en mezzanine. • Guía táctil de advertencia colocado 	----	Cumple		000006	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.
PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	en piso al ancho de la puerta del elevador con un mínimo de 0.30 cm. 2. Limpieza gruesa en todo momento y fina al final de la instalación de los equipos.					
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none"> Desmontaje de tableros, pastillas y retiro de la alimentación eléctrica existente. Instalación de tableros, pastillas y para toda la correcta operación y funcionamiento de los bienes. Suministro, instalación, habilitado y puesta en marcha de la alimentación eléctrica para los elevadores de acuerdo al apartado Suministro, instalación, habilitado y puesta en marcha de 4 contactos, 4 apagadores y 4 lámparas para el cubo y foso de los elevadores. 	----	Cumple		000006	
Bodega	<ul style="list-style-type: none"> Suministro, habilitado y colocación de bodega a base de tablaroca pintada en color blanco para guarda de los bienes y herramienta. 	----	Cumple		000006 - 000007	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


**Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA**

Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.



PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> Desmantelamiento al término del servicio. 1. Limpieza fina al final y gruesa en todo momento del área de instalación. 					
Adquisición de dos elevadores para pasajeros nuevos (un maestro y un esclavo).		---	Cumple		000001	
Desmontaje de los elevadores instalados, incluyendo su alimentación eléctrica y sus elementos mecánicos y de soporte, así como su transportación a la bodega del Instituto Nacional Electoral en Av. Tláhuac número 5502. Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa. CP. 09850. Ciudad de México.		---	Cumple		000001	
Instalación y puesta en funcionamiento de los elevadores adquiridos; incluyendo sus accesorios y servicios complementarios para el ajuste del cubo y los frentes de acceso en cada parada de acuerdo a sus requerimientos técnicos y su alimentación eléctrica.		---	Cumple		000001	
Considerar que de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas por el INSTITUTO, todo el personal asignado a la prestación del servicio será sujeto a revisión por parte de los guardias de seguridad.		---	Cumple		000014	
Considerar que primero se deberá instalar uno de los elevadores nuevos y dejarlo funcionando al 100% de su operación; Posteriormente desinstalará el segundo elevador actual para instalar y dejar funcionando el segundo elevador		---	Cumple		000014	





LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

**Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA**

Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	nuevo; es importante que el PROVEEDOR considere en el proceso de desinstalación de cada uno de los equipos realizar las adecuaciones necesarias para que opere siempre uno de ellos y al finalizar la instalación realizar su sincronización					
	Considerar que va a efectuar el traslado, con sus propios medios y vehículos, de los dos elevadores que se desinstalaron, así como de todos los componentes que fueron desmontados; al almacén del Instituto Nacional Electoral ubicado en Avenida Tláhuac número 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa, C.P. 09850, Ciudad de México	---	Cumple		000014	
	Considerar que, para la puesta en marcha de los bienes instalados, se realizarán pruebas de carga y operación para verificar el correcto funcionamiento de los dos elevadores de pasajeros y el elevador autos. Dichas pruebas estarán sujetas a lo especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000 y a la plena verificación, satisfacción y autorización del Administrador del Contrato designado por el INSTITUTO .	---	Cumple		000014	
	Considerar que proporcionará la transferencia de conocimientos sobre el funcionamiento y operación de los elevadores de pasajeros y elevador autos a cuando menos cinco personas que laboren en el INSTITUTO , mismas que serán designadas por el Administrador del contrato.	---	Cumple		000014	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

**Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA**

Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	El PROVEEDOR en su propuesta técnica deberá indicar el nombre completo de la persona que fungirá como encargado único de los servicios descritos en el presente Anexo Técnico, mismo que deberá vigilar el proceso de desinstalación, ajustes del cubo de los elevadores y sus vanos de acceso, así como la instalación de los bienes, acreditando su certificación y capacitación, mediante carta expedida por la empresa fabricante de elevadores de pasajeros y elevadores de autos	---	No Cumple	En su propuesta no indica el nombre completo de la persona que fungirá como encargado único de los servicios, como se solicitó	--	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
	Considerar que todos los servicios deberán realizarse con su personal técnico calificado, mismo que obligatoriamente deberá estar plenamente identificado con gafetes durante todo el tiempo que permanezca en el área donde se prestará el servicio a que se refiere el presente Anexo Técnico. El gafete de identificación deberá portarse en un lugar visible y contener la información correspondiente a su razón social, domicilio y números telefónicos; así como fotografía y los datos personales del trabajador	---	Cumple		000014	
	Considerar que al término de la instalación de los bienes deberá entregar los manuales de los elevadores de pasajeros y elevadores de autos en un plazo máximo de 5 (cinco) días naturales posteriores a la entrega de cada elevador	---	Cumple		000014	
	Considerar que proporcionara números telefónicos fijos y de celular a fin de recibir llamadas durante las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y días festivos, durante la	---	Cumple		000014 - 000015	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral


EVALUACIÓN TÉCNICA
Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.
PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	vigencia del contrato y acudir a los llamados en un periodo máximo de 2hrs cuando le sea requerido					
	Considerar que el personal asignado para las tareas propias del servicio, deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes y utilizar el equipo y vestimenta de protección personal acorde a la actividad que vaya a realizar	---	Cumple		000015	
	Considerar que colocará señalamientos que restrinjan el tránsito de personas en las áreas en donde se estén desarrollando los servicios previstos en el presente Anexo; así como anuncios que indiquen que el elevador está fuera de servicio	---	Cumple		000015	
	Considerar que, al término del servicio, deberá retirar todo el escombros y basura que se haya generado durante la instalación de los bienes y entregar las instalaciones y elevadores completamente limpios (limpieza gruesa y fina).	---	Cumple		000015	
	El personal que prestará los servicios, deberá considerar que toda pertenencia personal, mochilas, bolsas, envoltorios o cualquier otra prenda, tendrán que ser depositadas en lockers que suministrará el PROVEEDOR para desarrollar sus actividades.	---	Cumple		000015	
	Que cualquier daño o perjuicio que se haga derivado de la adquisición e instalación de los bienes previstos en el presente Anexo Técnico, en contra de las instalaciones y bienes propiedad del INSTITUTO , o del personal que ahí labora, le será imputable, teniendo que conciliar el monto del	---	Cumple		--	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.



PARA LA PARTIDA 1

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
siniestro única y exclusivamente con el Administrador del Contrato o el Supervisor designados por el INSTITUTO						
Presentar los documentos emitidos por la Secretaría de economía, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Ascensores y Escaleras Eléctricas, A.C. con la que avale el cumplimiento de las normas: NOM-053-SCFI-2000, NOM-031-STPS-2011, NOM-001-SEDE-2012 y NOM-009-STPS-2011. Solicitados en el numeral 1.7 y 4 de la convocatoria.		---	No Cumple	En su propuesta no presenta los documentos emitidos por la Secretaría de economía, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Ascensores y Escaleras Eléctricas, A.C. con la que avale el cumplimiento de las normas: NOM-053-SCFI-2000, NOM-031-STPS-2011, NOM-001-SEDE-2012 y NOM-009-STPS-2011 como se solicitó.	--	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"











LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. DE R.L. DE C.V.

PARA LA PARTIDA 1

REVISÓ		VALIDÓ	
Por la DERFE ÁREA REQUERENTE	Por la DEA ÁREA TÉCNICA	Por la DERFE ÁREA REQUERENTE	Por la DEA ÁREA TÉCNICA
 Ing. Ferrn Benítez Girón Jefe de Departamento de Servicios	 Arq. Juan Carlos Simón Celio Jefe de Departamento de planeación y Presupuesto	 Lic. Dulce María Esquerra Salazar Directora de Administración y Gestión	 Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez Director de Obras y Conservación
 Ing. Jonathan Correa Varela Líder de Proyecto de Mejoras a Infraestructura	 Ing. Marcos Gervasio Jiménez Residente de Obra	 L.C. Rosa Elena Martínez Chávez Subdirectora de Suministros y Servicios	 Lic. Miguel Ángel Delgado Colín Subdirector de Concursos y Contratos
 L.C. Jorge Alfredo Reyes Brito Jefe de Departamento de Concursos y Contrataciones	 L.C. Jorge Alfredo Reyes Brito Jefe de Departamento de Concursos y Contrataciones		

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NÚMERO LP-INE-009/2019 CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN Y SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS Y UN ELEVA – AUTOS PARA EL INMUEBLE DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

Partida 2



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Tipo o Diseño	Elevadores operados electrónicamente para vehículos.	----	Cumple		000008	
Capacidad	Minima requerida de 3,000 Kg.	----	Cumple		000008	
Recorrido	9.38 mts	----	Cumple		000008	
Velocidad	0.50 m/s (minima requerida).	----	Cumple		000008	
Paradas / Desembarques	4 paradas con desembarques al frente (S1, S2, PB y mezzanine).	----	Cumple		000008	
Normas aplicables	Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000, NOM-001-SEDE-2012 Y NOM-009-STPS-2011.	----	No Cumple	No señala el cumplimiento de las normas solicitadas	000008	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
Contrapeso	Suspensión del contrapeso a base de zapatas de guías	----	Cumple		000008	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019



Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SINERGMAN S. de R.L. de C.V.**

Para la partida 2



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	deslizantes para balancear el peso de carga y la mitad de peso útil.					
Rieles y adjuntos	Rieles guía de cabina y contrapeso contrapeso contrapeso base perfiles de acero especiales trefilados en frío, incluyendo grapas y soportes requeridos. Los soportes de rieles guía se empotran a la pared de concreto con anclajes propuestos por el PROVEEDOR .	----	Cumple		000008	
Cables de suspensión y tracción	<ul style="list-style-type: none"> De acero para izado de cabina y alma de fibra, contrapeso en la cantidad requerida y a la dimensión de conformidad con las normas de seguridad oficiales. NOM-009-STPS-2011 y NOM-053-SCFI-2000. 	----	No Cumple	No consideró la NOM-009-STPS-2011, solicitada en la modificación No. 3 a la convocatoria del día 10 de mayo del 2019.	000008	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)".

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral


EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Cabina	<ul style="list-style-type: none"> Frente 2300 mm, fondo de la cabina 6000 mm y con una altura de 2100 mm como mínimo. 	----	Cumple		000008	
Accesorios de Cabina	<ul style="list-style-type: none"> Marco de cabina fabricado a base de acero anti-torsión, equipado con un dispositivo de seguridad anti-caídas de diseño probado. El movimiento vertical a lo largo de los rieles se efectuará mediante mordazas móviles deslizantes, que incluirá dispositivos de lubricación automática. Los paneles de cabina deberán estar equipados en la parte exterior con un revestimiento anti-ruido. La ventilación deberá realizarse a través de un extractor de aire colocado en la parte posterior del plafón. 	----	Cumple		000008	









LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA



Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Plafón e iluminación y ventilación de cabina	Plafón fabricado a base de acero inoxidable satinado. Iluminación a base de luminarias tipo LED y extractor de aire con temporizador.	----	Cumple		000008	
Paredes de cabina	<p>Paredes laterales A y B (ver figura 1, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo) fabricadas en acero inoxidable antirayaduras.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pared de fondo fabricada en acero inoxidable antirayaduras (ver figura 2, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo). 	----	Cumple		000008	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Frente de cabina	<ul style="list-style-type: none"> Fabricado en acero inoxidable satinado antirayaduras. 	----	Cumple		000009	
Piso de cabina	<ul style="list-style-type: none"> Placa de acero inoxidable de 3mm con grabado de rejilla. Dos topes de neopreno. Balizado de piso. 	----	Cumple		000009	
Banda protectora lateral y topes de piso	<ul style="list-style-type: none"> Banda protectora fabricada en madera, neopreno o PVC flexible de alta resistencia a impactos de 150mm de ancho, cubriendo los laterales y el fondo de la 	----	Cumple		000009	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019




Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **SINERGMAN S. de R.L. de C.V.**

Para la partida 2



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	cabina evitando los tableros de instrumentos. • Tope de neopreno pintado con cintas antirreflejantes color amarillo de 500mm largo x 90 mm altura x 110 mm de ancho de la base.					
Zoclo	Fabricado en acero inoxidable.	----	Cumple		000009	
Elementos de operación y cabina	• 2 tableros fabricados en acero inoxidable satinado con Indicador LCD-color 8" para imágenes, distribuidos de la siguiente manera uno al fondo de la cabina de lado derecho y otro al inicio de la cabina de lado izquierdo. • Botones redondos (de preferencia). • Botón de cierre de puertas. • Botón de apertura de puertas con tiempo extendido.	----	Cumple		000009	
Tipo de puertas	• Fabricadas en acero inoxidable a prueba de fuego.	----	Cumple		000009	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> Cortina de luz y/o rayos infrarrojos. Equipadas con un limitador de fuerza de cierre. 					
Dimensiones de puertas	2300 mm frente x 2000 mm altura interna como mínimo.	----	Cumple		000009	
Diseño de puertas	Puertas automáticas corredizas y apertura central.	----	Cumple		000009	
Tipo de sardinel	Sin tapa fabricado a base de aluminio extruido.	----	Cumple		000009	
Puerta de piso	Fabricado a base de un marco en acero inoxidable de 5cm.	----	Cumple		000009	
Elementos de operación señalización y paradas.	<ul style="list-style-type: none"> Indicador de posición LCD en todos los niveles. Botones de llamada para Colectivo Completo en acero inoxidable satinado Iluminación de botones en color blanco colocadas sobre el muro. 	----	Cumple		000009	
Accesorios del sistema de control y	<ul style="list-style-type: none"> Luz de emergencia de cabina. Interfaz para CCTV. 	----	Cumple		000009 - 000010	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA


Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.



Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor sísmico. • Conexión a planta de emergencia. • Función de Bombero en caso de incendio. • Gong; señal acústica de arribo en idioma español, en cabina. • Campanilla de alarma. • Unidad de pesa carga. • Intercomunicador de emergencia cabina-cuarto de máquinas-cuarto de control y seguridad. • Bloqueo mecánico de puertas con dispositivo de apertura de emergencia. • Operación automática de extracción de cabina. • Fuera de servicio en cabina mediante chapa. • Prioridad de llamada en cabina con chapa. 					






LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA
Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> Estacionamiento en piso predefinido. Regulador de velocidad. Interruptor de fin de viaje. 					
Requerimientos para cubo y foso	<ul style="list-style-type: none"> Iluminación en cubo. Escalera tipo marina en foso. 	----	Cumple		000010	
Dispositivo de auto rescate	En el caso de pérdida de abastecimiento de energía eléctrica, el elevador de autos descenderá al piso próximo y abrirá las puertas de forma automática.	----	Cumple		000010	
Sistema de tracción	Tecnología de imanes permanentes y control VVVF.	----	Cumple		000010	
Motor	<ul style="list-style-type: none"> Sin engranajes Sin aceite Trifásico síncrono con polea de tracción integral hecha de fundición especial resistente a la abrasión Freno electromagnético de doble circuito silencioso 	----	Cumple		000010	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA


Nombre del licitante: **SINERGMAN S. de R.L. de C.V.**

Para la partida 2



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	activado por un solenoide de freno. • Forros de freno fabricados con materiales libres de asbesto. • Dispositivo manual de liberación de freno para la operación de emergencia • Potencia de 10 kw como mínimo Voltaje trifásico a 220 volts, 60 hz					
Cuarto de maquinas	Requerido para aprovechar el máximo tamaño de la cabina.	----	Cumple		000010	
Sistema de control	Control tipo Colectivo Selectivo Completo Maniobra Simplex.	----	Cumple		000010	
Panel de mantenimiento	Con gabinete instalado en un lugar autorizado por el INSTITUTO que no afecte la operación de las áreas.	----	Cumple		000010	
Cuarto Maquinas y foso del elevador de autos	• Retiro de sardinel y chambranas en cada nivel. • Realizar el paso para el retiro		Cumple		000012	






LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral


EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<p>del equipo existente y la instalación del equipo nuevo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza profunda y rehabilitación de la superficie del foso del elevador autos. • Ajuste y reforzamiento de los marcos para el acceso al elevador autos en cada nivel. • Reforzamiento de la estructura de soporte (si es requerido). • Limpieza gruesa en todo momento y fina al final de la instalación del equipo. • Señalización o balizado de zonas de riesgo, señalética de tableros eléctricos, poleas, puntos muertos, salidas de emergencia, extintores, y zonas de seguridad. • Habilitado de escalera marina. 					








LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA


Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.



Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> Amortiguadores instalados en el foso, para absorber la carga cuando la cabina o el contrapeso rebasan en su viaje el límite inferior de recorrido. 					
Exteriores en vestíbulos	<ul style="list-style-type: none"> Tapial a base de triplay de pino de 12mm de espesor en forma de "C", forrado en su interior con plástico negro, para cubrir el área de instalación de los bienes y protección para evitar paso de excesivo de polvo. Ajustes de vano para botonera nueva si es requerido. Fabricación de muros falsos a base de tablaroca (30m2) con pasta acrílica acabado liso con acabado con pintura vinílica lavable en los frentes de cada parada. 		Cumple		000012	






LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza gruesa en todo momento y fina al final de la instalación del equipo. 					
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Desmontaje de tableros, pastillas y retiro de la alimentación eléctrica existente. • Instalación de tableros, pastillas y para toda la correcta operación y funcionamiento de los bienes. • Suministro, instalación, habilitado y puesta en marcha de la alimentación eléctrica para el elevador autos; • Suministro, instalación, habilitado y puesta en marcha de 2 contactos, 2 apagadores y 2 lámparas para el cubo y foso del elevador autos. 		Cumple		000012	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019




Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	Todos los materiales que se instalarán, deberán ser nuevos.					
Bodega	<ul style="list-style-type: none"> • Suministro, habilitado y colocación de bodega a base de tablaroca pintada en color blanco para guarda de los bienes y herramienta. • Desmantelamiento al término del servicio. 1. Limpieza fina al final y gruesa en todo momento del área de instalación. 		Cumple		000012	
	Considerar que de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas por el INSTITUTO, todo el personal asignado a la prestación del servicio será sujeto a revisión por parte de los guardias de seguridad.	---	Cumple		000014	
	Considerar que primero se deberá instalar uno de los elevadores nuevos y dejarlo funcionando al 100% de su operación; Posteriormente desinstalará el segundo elevador actual para instalar y dejar funcionando el segundo elevador	---	Cumple		000014	

4

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

**Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA**

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	nuevo; es importante que el PROVEEDOR considere en el proceso de desinstalación de cada uno de los equipos realizar las adecuaciones necesarias para que opere siempre uno de ellos y al finalizar la instalación realizar su sincronización					
	Considerar que va a efectuar el traslado, con sus propios medios y vehículos, de los dos elevadores que se desinstalaron, así como de todos los componentes que fueron desmontados; al almacén del Instituto Nacional Electoral ubicado en Avenida Tiáhuac número 5502, Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa, C.P. 09850, Ciudad de México	---	Cumple		000014	
	Considerar que, para la puesta en marcha de los bienes instalados, se realizarán pruebas de carga y operación para verificar el correcto funcionamiento de los dos elevadores de pasajeros y el elevador autos. Dichas pruebas estarán sujetas a lo especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000 y a la plena verificación, satisfacción y autorización del Administrador del Contrato designado por el INSTITUTO .	---	Cumple		000014	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	Considerar que proporcionará la transferencia de conocimientos sobre el funcionamiento y operación de los elevadores de pasajeros y elevador autos a cuando menos cinco personas que laboren en el INSTITUTO , mismas que serán designadas por el Administrador del contrato.	---	Cumple		000014	
	El PROVEEDOR en su propuesta técnica deberá indicar el nombre completo de la persona que fungirá como encargado único de los servicios descritos en el presente Anexo Técnico, mismo que deberá vigilar el proceso de desinstalación, ajustes del cubo de los elevadores y sus vanos de acceso, así como la instalación de los bienes, acreditando su certificación y capacitación, mediante carta expedida por la empresa fabricante de elevadores de pasajeros y elevador autos	---	No Cumple	En su propuesta no indica el nombre completo de la persona que fungirá como encargado único de los servicios, como se solicitó	--	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"
	Considerar que todos los servicios deberán realizarse con su personal técnico calificado, mismo que obligatoriamente deberá estar plenamente identificado con gafetes durante todo el tiempo que permanezca en el área donde se prestará el servicio a que se refiere el presente Anexo Técnico. El gafete de	---	Cumple		000014	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	identificación deberá portarse en un lugar visible y contener la información correspondiente a su razón social, domicilio y números telefónicos; así como fotografía y los datos personales del trabajador					
	Considerar que al término de la instalación de los bienes deberá entregar los manuales de los elevadores de pasajeros y elevador autos en un plazo máximo de 5 (cinco) días naturales posteriores a la entrega de cada elevador	---	Cumple		000014	
	Considerar que proporcionara números telefónicos fijos y de celular a fin de recibir llamadas durante las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y días festivos, durante la vigencia del contrato y acudir a los llamados en un periodo máximo de 2hrs cuando le sea requerido	---	Cumple		000014 - 000015	
	Considerar que el personal asignado para las tareas propias del servicio, deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes y utilizar el equipo y vestimenta de protección personal acorde a la actividad que vaya a realizar	---	Cumple		000015	
	Considerar que colocará señalamientos que restrinjan el tránsito de personas en las áreas en	---	Cumple		000015	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
donde se estén desarrollando los servicios previstos en el presente Anexo; así como anuncios que indiquen que el elevador está fuera de servicio						
Considerar que, al término del servicio, deberá retirar todo el escombros y basura que se haya generado durante la instalación de los bienes y entregar las instalaciones y elevadores completamente limpios (limpieza gruesa y fina).		---	Cumple		000015	
El personal que prestará los servicios, deberá considerar que toda pertenencia personal, mochilas, bolsas, envoltorios o cualquier otra prenda, tendrán que ser depositadas en lockers que suministrará el PROVEEDOR para desarrollar sus actividades.		---	Cumple		000015	
Que cualquier daño o perjuicio que se haga derivado de la adquisición e instalación de los bienes previstos en el presente Anexo Técnico, en contra de las instalaciones y bienes propiedad del INSTITUTO , o del personal que ahí labora, le será imputable, teniendo que conciliar el monto del siniestro única y exclusivamente con el Administrador del Contrato o el Supervisor designados por el INSTITUTO		---	Cumple		000015	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	Presentar los documentos emitidos por la Secretaría de economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Ascensores y Escaleras Eléctricas, A.C. con la que avale el cumplimiento de las normas: NOM-053-SCFI-2000, NOM-031-STPS-2011, NOM-001-SEDE-2012 y NOM-009-STPS-2011. Solicitados en el numeral 1.7 y 4 de la convocatoria.	---	No Cumple	En su propuesta no presenta los documentos emitidos por la Secretaría de economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Ascensores y Escaleras Eléctricas, A.C. con la que avale el cumplimiento de las normas: NOM-053-SCFI-2000, NOM-031-STPS-2011, NOM-001-SEDE-2012 y NOM-009-STPS-2011 como se solicitó.	--	Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n)"










LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: SINERGMAN S. de R.L. de C.V.

Para la partida 2



REVISÓ		VALIDÓ	
Por la DERFE ÁREA REQUERENTE	Por la DEA ÁREA TÉCNICA	Por la DERFE ÁREA REQUERENTE	Por la DEA ÁREA TÉCNICA
 Ing. Fermín Benítez Girón Jefe de Departamento de Servicios	 Arq. Juan Carlos Simón Celio Jefe de Departamento de planeación y Presupuesto	 Lic. Dulce María Esquerra Salazar Directora de Administración y Gestión	 Arq. Luis Fidel Azcoytía Álvarez Director de Obras y Conservación
 Ing. Jonathan Correa Varela Líder de Proyecto de Mejoras a Infraestructura	 Ing. Marcos Gervasio Jiménez Residente de Obra	 L.C. Rosa Elena Martínez Chávez Subdirectora de Suministros y Servicios	 Lic. Miguel Ángel Delgado Colín Subdirector de Concursos y Contratos
	 L.C. Jorge Alfredo Reyes Brito Jefe de Departamento de Concursos y Contrataciones		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Tipo o Diseño	Elevador autos operados electrónicamente para vehículos.		Cumple		9	
Capacidad	Minima requerida de 3,000 Kg.		Cumple		9	
Recorrido	9.38 mts		Cumple		9	
Velocidad	0.50 m/s (minima requerida).		Cumple		9	
Paradas / Desembarques	4 paradas con desembarques al frente (S1, S2, PB y mezzanine).		Cumple		9	
Normas aplicables	Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000, NOM-001-SEDE-2012 Y NOM-009-STPS-2011.		Cumple		9	
Contrapeso	Suspensión del contrapeso a base de zapatas de guías deslizantes para balancear el peso de carga y la mitad de peso útil.		Cumple		9	
Rieles y adjuntos	Rieles guía de cabina y contrapeso contruidos base perfiles de acero especiales trefilados, en frío, incluyendo grapas y soportes requeridos. Los soportes de rieles guía se empotran a la pared de concreto con anclajes propuestos por el PROVEEDOR .		Cumple		9	
Cables de suspensión y tracción	<ul style="list-style-type: none"> De acero para izado de cabina y alma de fibra, contrapeso en la cantidad requerida y a la dimensión de conformidad con las normas de seguridad oficiales. NOM-009-STPS-2011 y NOM-053-SCFI-2000. 		Cumple		9	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019




Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.**

Para la partida 2



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Cabina	<ul style="list-style-type: none"> Frente 2300 mm, fondo de la cabina 6000 mm y con una altura de 2100 mm como mínimo. 		Cumple		9	
Accesorios de Cabina	<ul style="list-style-type: none"> Marco de cabina fabricado a base de acero anti-torsión, equipado con un dispositivo de seguridad anti-caídas de diseño probado. El movimiento vertical a lo largo de los rieles se efectuará mediante mordazas móviles deslizantes, que incluirá dispositivos de lubricación automática. Los paneles de cabina deberán estar equipados en la parte exterior con un revestimiento anti-ruido. La ventilación deberá realizarse a través de un extractor de aire colocado en la parte posterior del plafón. 		Cumple		9	
Plafón e iluminación y ventilación de cabina	Plafón fabricado a base de acero inoxidable satinado. Iluminación a base de luminarias tipo LED y extractor de aire con temporizador.		Cumple		9	
Paredes de cabina	Paredes laterales A y B (ver figura 1, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo) fabricadas en acero inoxidable antirayaduras.		Cumple		9	




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	 Pared de fondo fabricada en acero inoxidable antirayaduras (ver figura 2, las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo).					
Frente de cabina	 Fabricado en acero inoxidable satinado antirayaduras.		Cumple		10	
Piso de cabina	<ul style="list-style-type: none"> • Placa de acero inoxidable de 3mm con grabado de rejilla. • Dos topes de neopreno. • Balizado de piso. 		Cumple		10	
Banda protectora lateral y topes de piso	<ul style="list-style-type: none"> • Banda protectora fabricada en madera, neopreno o PVC flexible de alta resistencia a impactos de 150mm de 		Cumple		10	

[Handwritten signatures and marks]

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	ancho, cubriendo los laterales y el fondo de la cabina evitando los tableros de instrumentos. • Tope de neopreno pintado con cintas antirreflejantes color amarillo de 500mm largo x 90 mm altura x 110 mm de ancho de la base.					
Zoclo	Fabricado en acero inoxidable.		Cumple		10	
Elementos de operación y cabina	• Tableros fabricados en acero inoxidable satinado con Indicador LCD-color 8" para imágenes, distribuidos de la siguiente manera uno al fondo de la cabina de lado derecho y otro al inicio de la cabina de lado izquierdo. • Botones redondos (de preferencia). • Botón de cierre de puertas. • Botón de apertura de puertas con tiempo extendido.		Cumple		10	
Tipo de puertas	• Fabricadas en acero inoxidable a prueba de fuego. • Cortina de luz y/o rayos infrarrojos. • Equipadas con un limitador de fuerza de cierre.		Cumple		10	
Dimensiones de puertas	2300 mm frente x 2000 mm altura interna como mínimo.		Cumple		10	





LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.**

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
Diseño de puertas	Puertas automáticas corredizas y apertura central.		Cumple		10	
Tipo de sardinel	Sin tapa fabricado a base de aluminio extruido.		Cumple		10	
Puerta de piso	Fabricado a base de un marco en acero inoxidable de 5cm.		Cumple		10	
Elementos de operación señalización y paradas.	<ul style="list-style-type: none"> Indicador de posición LCD en todos los niveles. Botones de llamada para Colectivo Completo en acero inoxidable satinado Iluminación de botones en color blanco colocadas sobre el muro. 		Cumple		10	
Accesorios del sistema de control y seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Luz de emergencia de cabina. Interfaz para CCTV. Sensor sísmico. Conexión a planta de emergencia. Función de Bombero en caso de incendio. Gong; señal acústica de arribo en idioma español, en cabina. Campanilla de alarma. Unidad de pesa carga. Intercomunicador de emergencia cabina-cuarto de máquinas-cuarto de control y seguridad. 		Cumple		11	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.

Para la partida 2



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> Bloqueo mecánico de puertas con dispositivo de apertura de emergencia. Operación automática de extracción de cabina. Fuera de servicio en cabina mediante chapa. Prioridad de llamada en cabina con chapa. Estacionamiento en piso predefinido. Regulador de velocidad. Interruptor de fin de viaje. 					
Requerimientos para cubo y foso	<ul style="list-style-type: none"> Iluminación en cubo. Escalera tipo marina en foso. 		Cumple		11	
Dispositivo de auto rescate	En el caso de pérdida de abastecimiento de energía eléctrica, el elevador para autos descenderá al piso próximo y abrirá las puertas de forma automática.		Cumple		11	
Sistema de tracción	Tecnología de imanes permanentes y control VVVF.		Cumple		11	
Motor	<ul style="list-style-type: none"> Sin engranajes Sin aceite Trifásico síncrono con polea de tracción integral hecha de fundición especial resistente a la abrasión Freno electromagnético de doble circuito 		Cumple		11	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.

Para la partida 2


Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	silencioso activado por un solenoide de freno. <ul style="list-style-type: none"> Forros de freno fabricados con materiales libres de asbesto. Dispositivo manual de liberación de freno para la operación de emergencia Potencia de 10 kw como mínimo Voltaje trifásico a 220 volts, 60 hz 					
Cuarto de maquinas	Requerido para aprovechar el máximo tamaño de la cabina.		Cumple		11	
Sistema de control	Control tipo Colectivo Selectivo Completo Maniobra Simplex.		Cumple		11	
Panel de mantenimiento	Con gabinete instalado en un lugar autorizado por el INSTITUTO que no afecte la operación de las áreas.		Cumple		11	
Cuarto Maquinas y foso del elevador autos	<ul style="list-style-type: none"> Retiro de sardinel y chambranas en cada nivel. Realizar el paso para el retiro del equipo existente y la instalación del equipo nuevo. Limpieza profunda y rehabilitación de la superficie del foso del elevador autos. Ajuste y reforzamiento de los marcos para el acceso al elevador autos en cada nivel. Reforzamiento de la estructura de soporte (si es requerido). 		Cumple		13	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.
Para la partida 2


Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza gruesa en todo momento y fina al final de la instalación del equipo. • Señalización o balizado de zonas de riesgo, señalética de tableros eléctricos, poleas, puntos muertos, salidas de emergencia, extintores, y zonas de seguridad. • Habilitado de escalera marina. • Amortiguadores instalados en el foso, para absorber la carga cuando la cabina o el contrapeso rebasan en su viaje el límite inferior de recorrido. 					
Exteriores en vestíbulos	<ul style="list-style-type: none"> • Tapial a base de triplay de pino de 12mm de espesor en forma de "C", forrado en su interior con plástico negro, para cubrir el área de instalación de los bienes y protección para evitar paso de excesivo de polvo. • Ajustes de vano para botonera nueva si es requerido. • Fabricación de muros falsos a base de tablaroca (30m²) con pasta acrílica acabado liso con acabado con pintura vinílica lavable en los frentes de cada 		Cumple		13	




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	parada. • Limpieza gruesa en todo momento y fina al final de la instalación del equipo.					
Instalaciones	• Desmontaje de tableros, pastillas y retiro de la alimentación eléctrica existente. • Instalación de tableros, pastillas y para toda la correcta operación y funcionamiento de los bienes. • Suministro, instalación, habilitado y puesta en marcha de la alimentación eléctrica para el elevador autos; • Suministro, instalación, habilitado y puesta en marcha de 2 contactos, 2 apagadores y 2 lámparas para el cubo y foso del elevador autos. Todos los materiales que se instalarán, deberán ser nuevos.		Cumple		13	
Bodega	• Suministro, habilitado y colocación de bodega a base de tablaroca pintada en color blanco para guarda de los bienes y herramienta. • Desmantelamiento al término del servicio. • Limpieza fina al final y gruesa en todo momento del área de instalación.		Cumple		14	
Adquisición de elevador autos nuevo			Cumple		9	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019



Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.



Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	Desmontaje de elevador instalado, incluyendo su alimentación eléctrica y sus elementos mecánicos y de soporte, así como su transportación a la bodega del Instituto Nacional Electoral en Av. Tláhuac número 5502. Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa. CP. 09850. Ciudad de México.		Cumple		9	
	Instalación y puesta en funcionamiento del elevador adquirido; incluyendo sus accesorios y servicios complementarios para el ajuste del cubo y los frentes de acceso en cada parada de acuerdo a sus requerimientos técnicos y su alimentación eléctrica.		Cumple		9	
	Considerar que de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas por el INSTITUTO, todo el personal asignado a la prestación del servicio será sujeto a revisión por parte de los guardias de seguridad.		Cumple		15	
	Considerar que primero se deberá instalar uno de los elevadores nuevos y dejarlo funcionando al 100% de su operación; Posteriormente desinstalará el segundo elevador actual para instalar y dejar funcionando el segundo elevador nuevo; es importante que el PROVEEDOR considere en el proceso de desinstalación de cada uno de los equipos realizar las adecuaciones necesarias para que opere siempre uno de ellos y al finalizar la instalación realizar su sincronización		Cumple		15	
	Considerar que va a efectuar el traslado, con sus propios medios y vehículos, de los dos elevadores que se desinstalaron, así como de todos los componentes que fueron desmontados; al almacén del Instituto Nacional Electoral ubicado en Avenida Tláhuac número		Cumple		15	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019
Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA
Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.
Para la partida 2


Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
5502, Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa, C.P. 09850, Ciudad de México						
	Considerar que, para la puesta en marcha de los bienes instalados, se realizarán pruebas de carga y operación para verificar el correcto funcionamiento de los dos elevadores de pasajeros y el elevador autos. Dichas pruebas estarán sujetas a lo especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000 y a la plena verificación, satisfacción y autorización del Administrador del Contrato designado por el INSTITUTO.		Cumple		15	
	Considerar que proporcionará la transferencia de conocimientos sobre el funcionamiento y operación de los elevadores de pasajeros y elevador autos a cuando menos cinco personas que laboren en el INSTITUTO, mismas que serán designadas por el Administrador del contrato.		Cumple		15	
	El PROVEEDOR en su propuesta técnica deberá indicar el nombre completo de la persona que fungirá como encargado único de los servicios descritos en el presente Anexo Técnico, mismo que deberá vigilar el proceso de desinstalación, ajustes del cubo de los elevadores y sus vanos de acceso, así como la instalación de los bienes, acreditando su certificación y capacitación, mediante carta expedida por la empresa fabricante de elevadores de pasajeros y elevador autos		Cumple		15	
	Considerar que todos los servicios deberán realizarse con su personal técnico calificado, mismo que obligatoriamente deberá estar plenamente identificado con gafetes durante todo el tiempo que permanezca en el área donde se prestará el servicio a que se		Cumple		16	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019



Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: **GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.**

Para la partida 2



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	refiere el presente Anexo Técnico. El gafete de identificación deberá portarse en un lugar visible y contener la información correspondiente a su razón social, domicilio y números telefónicos; así como fotografía y los datos personales del trabajador					
	Considerar que al término de la instalación de los bienes deberá entregar los manuales de los elevadores de pasajeros y elevador para autos en un plazo máximo de 5 (cinco) días naturales posteriores a la entrega de cada elevador		Cumple		16	
	Considerar que proporcionara números telefónicos fijos y de celular a fin de recibir llamadas durante las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y días festivos, durante la vigencia del contrato y acudir a los llamados en un periodo máximo de 2hrs cuando le sea requerido		Cumple		16	
	Considerar que el personal asignado para las tareas propias del servicio, deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes y utilizar el equipo y vestimenta de protección personal acorde a la actividad que vaya a realizar		Cumple		16	
	Considerar que colocará señalamientos que restrinjan el tránsito de personas en las áreas en donde se estén desarrollando los servicios previstos en el presente Anexo; así como anuncios que indiquen que el elevador está fuera de servicio		Cumple		16	
	Considerar que, al término del servicio, deberá retirar todo el escombros y basura que se haya generado durante la instalación de los bienes y entregar las instalaciones y elevadores completamente limpios (limpieza gruesa y fina).		Cumple		16	


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
	El personal que prestará los servicios, deberá considerar que toda pertenencia personal, mochilas, bolsas, envoltorios o cualquier otra prenda, tendrán que ser depositadas en lockers que suministrará el PROVEEDOR para desarrollar sus actividades.		Cumple		16	
	Que cualquier daño o perjuicio que se haga derivado de la adquisición e instalación de los bienes previstos en el presente Anexo Técnico, en contra de las instalaciones y bienes propiedad del INSTITUTO , o del personal que ahí labora, le será imputable, teniendo que conciliar el monto del siniestro única y exclusivamente con el Administrador del Contrato o el Supervisor designados por el INSTITUTO		Cumple		16	
	Presentar los documentos emitidos por la Secretaría de economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la Asociación Nacional de Fabricantes de Ascensores y Escaleras Eléctricas, A.C. con la que avale el cumplimiento de las normas: NOM-053-SCFI-2000, NOM-031-STPS-2011, NOM-001-SEDE-2012 y NOM-009-STPS-2011. Solicitados en el numeral 1.7 y 4 de la convocatoria.		No Cumple	En su propuesta no presenta los documentos solicitados en la convocatoria los cuales deberán ser emitidos por la Secretaría de Economía en la que avale el cumplimiento de la NOM-053-SCFI-2000. Adicional a lo anterior la propuesta no precisa la marca del bien que instalará, toda vez que presenta una Carta de Exclusividad (folio 034) de la empresa "Elevadores EV Internacional S.A de C.V." en la que mencionan lo		Incumplimiento a lo señalado en el numeral 2 de la convocatoria el cual señala que: "Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019


Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador para autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.

Para la partida 2



Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
				siguiente: "Grupo Internacional de Elevadores S.A de C.V. y Compañía Ehfa S.A de C.V, al ser nuestras representadas y distribuidoras exclusivas, cuentan con nuestro respaldo: la capacitación para instalar equipos nuevos, para hacer programaciones, modernizaciones, reparaciones y mantenimiento a nuestros equipos; además cuentan con el instrumental electrónico especializado, refacciones originales, diagramas y manuales técnicos relacionados con los mismos. Conocen, manejan y tienen el respaldo del software y controladores exclusivos de nuestra marca para cada cliente a los que hemos tenido la fortuna de venderles nuestros equipos." Y presentan en su propuesta		celebre(n)"






LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador - autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral

EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.

Para la partida 2

Descripción de lo solicitado en el anexo técnico		Junta de aclaraciones	Cumple	Razones por las que NO Cumple	Foja	Fundamento legal
Concepto	Especificación					
				<p>un documento denominado "VERIFICACIÓN CUMPLIDA", (folio 61) en el cual indica lo siguiente: "La unidad de verificación I.V.E.S.A.", acreditada con registro NUM: UVNOM024, por conducto del Ingeniero. DAVID GARCIA CORTÉS, quien realizó la Evaluación de conformidad al elevador marca GIE-Internacional (elevador de pasajeros) ubicado en Tuxpan 25, Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc, México, D.F: C.P. 06700 CERTIFICA QUE DICHA MARCA DE ELEVADOR CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NOM-053 SCFI 2000..". Por lo antes expuesto, en su propuesta no hay certeza de la marca de los bienes que instalará.</p>		









LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-009/2019

Adquisición y servicios de desinstalación e instalación de dos elevadores de pasajeros y un elevador de autos para el inmueble del Registro Federal de Electores propiedad del Instituto Nacional Electoral
EVALUACIÓN TÉCNICA

Nombre del licitante: GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES S.A. de C.V.

Para la partida 2



REVISÓ		VALIDÓ	
Por la DERFE ÁREA REQUIRENTE	Por la DEA ÁREA TÉCNICA	Por la DERFE ÁREA REQUIRENTE	Por la DEA ÁREA TÉCNICA
 Ing. Fernando Benítez Girón Jefe de Departamento de Servicios	 Arq. Juan Carlos Simón Celio Jefe de Departamento de planeación y Presupuesto	 Lic. Dulce María Esquerza Salazar Directora de Administración y Gestión	 Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez Director de Obras y Conservación
Ing. Jonathan Correa Varela Líder de Proyecto de Mejoras a Infraestructura	 Ing. Marcos Gervasio Jiménez Residente de Obra	 L.C. Rosa Elena Martínez Chávez Subdirectora de Suministros y Servicios	 Lic. Miguel Ángel Delgado Colín Subdirector de Concursos y Contratos
	 L.C. Jorge Alfredo Reyes Brito Jefe de Departamento de Concursos y Contrataciones		