

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL

NÚMERO LP-INE-016/2023

**“ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES
CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”**

ACTA DE FALLO

6 DE JULIO DE 2023

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, se lleva a cabo la emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial Número LP-INE-016/2023 para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de fallo.
2. Verificación de Proveedores y Contratistas Sancionados por parte de la Secretaría de la Función Pública e Informe del contenido de los documentos que contienen el análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, así como de la evaluación técnica de las proposiciones presentadas y emisión del fallo.
3. Firma del acta correspondiente al acto de fallo.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita, Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **11:00 horas** del día **6 de julio de 2023**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de emisión del fallo de la **Licitación Pública Internacional Abierta Presencial Número LP-INE-016/2023**, convocada para la “**Adquisición de gabinetes de comunicaciones con el servicio de sustitución**”.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”

ACTA

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, y en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **11:00 horas** del día **6 de julio de 2023**, se dio inicio con la declaratoria oficial del acto de emisión del fallo y se continuó con el desarrollo del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO) y el numeral 6.3. inciso b) de la convocatoria a la licitación indicada al rubro, asistiendo la servidora pública cuyo nombre y firma aparece al final del acta, para llevar a cabo el presente acto de emisión del fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial Número LP-INE-016/2023. -----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral vigente, (en lo sucesivo las POBALINES) este acto es presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral. -----

Asimismo, con fundamento en el artículo 45 de las POBALINES, se señala que el presente fallo es emitido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral.-----

En la presente acta se hace constar que de **manera presencial** se recibieron **4 (cuatro) proposiciones**, a nombre de los siguientes licitantes: -----

Proposiciones entregadas de manera presencial	Licitantes
1	Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.
2	Cleverit, S.A. de C.V.
3	CHILISERVICES TIC S.A. DE C.V.
4	Data Evolution S.A. de C.V.

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se verificó que los licitantes que se enlistan a continuación, no se encuentran inhabilitados; lo anterior, de acuerdo con la publicación electrónica del día de hoy, que la Secretaría de la Función Pública da a conocer a través del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, y que, de la verificación realizada, se obtuvo que dichos licitantes no se encuentran inhabilitados. -----

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”

Licitantes que no se encuentran inhabilitados por parte de la Secretaría de la Función Pública -----

Licitantes
Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Cleverit, S.A. de C.V.
CHILISERVICIOS TIC S.A. DE C.V.
Data Evolution S.A. de C.V.

Asimismo, se dio lectura a los documentos que contienen el resultado del análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica, así como de la evaluación técnica de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes, en los siguientes términos:-----

Análisis de la documentación solicitada en el numeral 4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica de la convocatoria -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica fue **realizado** por la **Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones** y por el **Ing. Pedro Anaya Perdomo, Director de Recursos Materiales y Servicios**, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, **verificando** que los licitantes que se enlistan a continuación, **SÍ CUMPLIERON** con los **requisitos administrativos y legales** solicitados en el **numeral 4.1. de la convocatoria**, lo anterior, tal y como se detalla en el **Anexo 1** denominado “**Análisis de la Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)**”, y que forma parte integral de la presente acta. -----

Licitantes que SÍ CUMPLIERON con los requisitos administrativos y legales solicitados en el numeral 4.1. de la convocatoria -----

Licitantes
Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Cleverit, S.A. de C.V.
CHILISERVICIOS TIC S.A. DE C.V.
Data Evolution S.A. de C.V.

Evaluación técnica -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “**Criterio de evaluación técnica**” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue **realizada, verificada y validada** para la **partida única**, por el **Área Técnica - Requirente**, esto es, la **Dirección de Operaciones** de la **Unidad Técnica de Servicios de Informática**, a través de los **Servidores Públicos: Lic. Julio César Rodríguez Hurtado, Director de Operaciones** y por el **Ing. Andrés Díaz Pérez, Subdirector de Comunicaciones**; quienes en términos de la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, elaboraron las

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”

especificaciones técnicas de los bienes y de la prestación del servicio, materia del presente procedimiento de contratación, así como la evaluación a las ofertas técnicas de las proposiciones presentadas por los licitantes participantes; informando mediante **Oficio INE/UTSI/2061/2023**, el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación y que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas que NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE -----

De conformidad con el numeral 5.1. de la convocatoria, en la presente acta se hace constar que el **Área Técnica revisó, verificó y validó**, que las proposiciones presentadas por los licitantes que se enlistan a continuación, **NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE** para la **partida única**, con lo **solicitado** en el **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”** de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, tal y como se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas que NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE para la partida única respectivamente --

Licitantes
Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Cleverit, S.A. de C.V.
CHILISERVICIOS TIC S.A. DE C.V.
Data Evolution S.A. de C.V.

Ofertas DESECHADAS TÉCNICAMENTE -----

Derivado del resultado obtenido de la **evaluación técnica revisada, verificada y validada** por el **área técnica**, se desprende que las proposiciones presentadas por los licitantes que se enlistan a continuación, **NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE** para la **partida única**, con lo **solicitado** en el **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”** de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, por lo que de conformidad con la fracción I del artículo 45 del REGLAMENTO, y los numerales 2. inciso f), 4.2. último párrafo y 14.1. inciso 1) de la convocatoria, **SE DESECHAN** las proposiciones de los licitantes listados, por las razones que se detallan en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, mismo que forma parte integral de la presente acta. -----

Ofertas DESECHADAS TÉCNICAMENTE para la partida única respectivamente -----

Licitantes
Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.
Cleverit, S.A. de C.V.

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”

CHILISERVICES TIC S.A. DE C.V.
Data Evolution S.A. de C.V.

Resultado

Derivado del resultado obtenido de la **evaluación técnica**, se desprende que las proposiciones presentadas por los licitantes **Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.**, **Cleverit, S.A. de C.V.**, **CHILISERVICES TIC S.A. DE C.V.** y **Data Evolution S.A. de C.V.** **no cumplieron técnicamente**, para la **partida única**, respectivamente; por lo que en ese contexto, el **Instituto Nacional Electoral DECLARA DESIERTO** el presente procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO y el numeral 14.2. inciso 2) de la convocatoria, lo anterior, tal y como se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, que contiene las razones técnicas que sustentan el resultado de la evaluación y que forma parte integral de la presente acta.

A continuación y conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en los artículos 45 y 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma, quedando de conformidad con lo que en ella se asentó, contando previamente con la evaluación, verificación y validación por parte del Área Técnica, de la evaluación técnica que realizó a las proposiciones presentadas, tomando en consideración los requisitos solicitados en la convocatoria, sus anexos, así como las respuestas otorgadas a los cuestionamientos realizados por los licitantes en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación.

En cumplimiento a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 45 y artículo 46 del REGLAMENTO, se enviará a los licitantes por correo electrónico, un aviso, informándoles que la presente acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral en la dirección electrónica <https://portal.ine.mx/licitaciones> y se fijará una copia de la misma en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur Número 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

La emisión del presente fallo, no implica responsabilidad alguna para la **Subdirectora de Adquisiciones**, respecto de la **evaluación técnica realizada, verificada y validada** para la **partida única**, por el **área técnica – requirente**, esto es, la **Dirección de Operaciones** de la **Unidad Técnica de Servicios de Informática**, a través de los **Servidores Públicos: Lic. Julio César Rodríguez Hurtado, Director de Operaciones** y por el **Ing. Andrés Díaz Pérez, Subdirector de Comunicaciones**; y que fuera remitida mediante **Oficio INE/UTSI/2061/2023**, en el que se detalló el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mismo que se detalla en el **Anexo 2** denominado “**Evaluación técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)**”, en donde se expresan las razones técnicas que sustentan tal determinación; ya que conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO y el artículo 33 de las POBALINES, el área técnica - requirente, determinó las especificaciones técnicas

ACTA CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”

de los bienes y de la prestación del servicio a contratar, de acuerdo con su naturaleza, por lo que el área técnica - requirente es la única responsable de la evaluación efectuada a las ofertas técnicas como lo dispone el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES.-----

En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenuncialNE, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>. -----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se dio por terminado el acto de fallo a las **15:00 horas** del mismo día de su inicio. -----

Por el Instituto Nacional Electoral:

**MTRA. ALMA OLIVIA CAMPOS AQUINO
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES**

El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2109444
HASH:
127F6AC328340F68A1276C0CFF1962A3F0CE096EAE0D3A
FA14220F8108ADC787

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2109444
HASH:
127F6AC328340F68A1276C0CFF1962A3F0CE096EAE0D3A
FA14220F8108ADC787

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2109444
HASH:
127F6AC328340F68A1276C0CFF1962A3F0CE096EAE0D3A
FA14220F8108ADC787

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”

ANEXO 1

Análisis de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica (conforme a los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

Derivado del análisis de la documentación solicitada en el numeral **4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica** de la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, así como lo establecido en el segundo párrafo del numeral 5. de la convocatoria, el análisis cualitativo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica fue **realizado** por la **Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones** y **avalado** por el **Lic. Pedro Anaya Perdomo, Director de Recursos Materiales y Servicios**; llevando a cabo la **verificación** de los **requisitos administrativos y legales** solicitados en el **numeral 4.1. de la convocatoria**, informando el resultado desglosado, documento que se adjunta y forma parte del presente **Anexo 1** -----

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023
“ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
 (conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

6 de julio de 2023

Licitantes	Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante	Identificación Oficial Vigente	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del Reglamento	Manifestación de estar al corriente en el pago de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social	Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Declaración de integridad	Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas	Participación Conjunta
	Anexo 2		Anexo 3 "A"	Anexo 3 "B"	Anexo 3 "C"	Anexo 4	Anexo 5	
	4.1. inciso a)		4.1. inciso b)	4.1. inciso c)	4.1. inciso d)	4.1. inciso e)	4.1. inciso f)	
Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.	Sí cumple (folios 000004 y 000005)	Sí cumple (folio 000006)	Sí cumple (folio 000038)	Sí cumple (folio 000039)	Sí cumple (folio 000040)	Sí cumple (folio 000041)	Sí cumple (folios 000042 y 000043)	No aplica
Cleverit, S.A. de C.V.	Sí cumple (folios 2/11 y 3/11)	Sí cumple (folio 3/11)	Sí cumple (folio 4/11)	Sí cumple (folio 5/11)	Sí cumple (folio 6/11)	Sí cumple (folio 7/11)	Sí cumple (folio 8/11)	No aplica
CHILISERVICIOS TIC S.A. DE C.V.	Sí cumple (folios 1, 2 y 3) Nota 1	Sí cumple (folios 4 y 5)	Sí cumple (folio 6)	Sí cumple (folio 7)	Sí cumple (folio 8)	Sí cumple (folio 9)	Sí cumple (folio 10)	No aplica
Data Evolution S.A. de C.V.	Sí cumple (folios 000002 y 000003)	Sí cumple (folio 000003)	Sí cumple (folio 000004)	Sí cumple (folio 000005)	Sí cumple (folio 000006)	Sí cumple (folio 000007)	Sí cumple (folio 000008)	No aplica

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023
“ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

6 de julio de 2023

Nota 1 Licitante: CHILISERVICES TIC S.A. DE C.V.

Del análisis realizado a la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica presentada por el licitante **CHILISERVICES TIC S.A. DE C.V.**; se observó que no obstante que el licitante hace la manifestación correspondiente en el escrito presentado, este refirió lo siguiente:

Anexo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica del Licitante	Folio	Información presentada en el Anexo de la documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica del Licitante	Convocatoria del Procedimiento de Contratación
Anexo 2 Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del licitante	1, 2 y 3	El licitante señala en el cuerpo de la manifestación de referencia que se trata de una Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-016/2023	La convocatoria establece que el procedimiento corresponde a la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-016/2023

Por lo antes expuesto, se determina que dicha circunstancia no afecta la solvencia de la proposición presentada, toda vez que se observa que en el encabezado de la manifestación de referencia, el licitante señala correctamente el tipo de contratación, el carácter, el medio que se utilizó y el número de la Licitación; aunado a que la proposición fue entregada de manera presencial en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones que se llevó a cabo el 28 de junio de 2023, para el procedimiento relativo a la "**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL No. LP-INE-016/2023**", convocada para la "**ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN**"; lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el cuarto párrafo del artículo 43 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente, que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 43.- ...

“Las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar su proposición”.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023
“ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA
(conforme los numerales 4.1. y 5. segundo párrafo de la convocatoria)

6 de julio de 2023

Servidores Públicos

Mtra. Alma Olivia Campos Aquino
Subdirectora de Adquisiciones

El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Ing. Pedro Anaya Perdomo
Director de Recursos Materiales y Servicios

El presente documento está firmado electrónicamente por el Director de Recursos Materiales y Servicios, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

El presente formato se emite en cumplimiento al último párrafo del artículo 67 "Criterios de Evaluación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral que a la letra dice: "Para efectos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, la evaluación que se realice, deberá de ser firmada por los servidores públicos que la realicen, quienes no podrán tener un nivel jerárquico inferior a subdirección de área de estructura, misma que deberá de estar avalada con la firma de la o del titular de la dirección de área que corresponda en Órganos centrales; ". Lo anterior en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se firma con base en el análisis realizado por la Subdirección de Adquisiciones, en virtud de la documentación que presentaron los referidos licitantes, según se hace constar en el expediente de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-016/2023 resguardado en la Subdirección de Adquisiciones.

FIRMADO POR: ALBARRAN SUAREZ ELIZABETH
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2109470
HASH:
AB5438EEDEDEB236F3C75705888F2757513227EE24EB68B
3936FCD4ABDC6F627

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2109470
HASH:
AB5438EEDEDEB236F3C75705888F2757513227EE24EB68B
3936FCD4ABDC6F627

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2109470
HASH:
AB5438EEDEDEB236F3C75705888F2757513227EE24EB68B
3936FCD4ABDC6F627

FIRMADO POR: ANAYA PERDOMO PEDRO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2109470
HASH:
AB5438EEDEDEB236F3C75705888F2757513227EE24EB68B
3936FCD4ABDC6F627

ANEXO CORRESPONDIENTE AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NÚMERO LP-INE-016/2023, CONVOCADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN”

ANEXO 2

Evaluación Técnica (conforme a los numerales 4.2. y 5.1. de la convocatoria)

Derivado de la evaluación a las ofertas técnicas presentadas y de conformidad con el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES y el numeral 5.1. “Criterio de evaluación técnica” de la convocatoria, la **evaluación técnica** fue realizada, verificada y validada para la **partida única**, por el **área técnica-requirente**, esto es, la **Dirección de Operaciones** de la **Unidad Técnica de Servicios de Informática**, a través de los **Servidores Públicos: Lic. Julio César Rodríguez Hurtado, Director de Operaciones** y por el **Ing. Andrés Díaz Pérez, Subdirector de Comunicaciones**; en su **carácter de Área Técnica**, informando el resultado desglosado de las ofertas técnicas de los licitantes participantes evaluados a través del mecanismo de evaluación binario, mediante el **Oficio INE/UTSI/2061/2023**, documentos que se adjuntan y forman parte del presente **Anexo 2** -----



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lic. María del Rocío Paz Guerrero
Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Dirección Ejecutiva de Administración
Presente

Con relación al procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-INE-016/2023 referente a la "Adquisición de gabinetes de comunicaciones con el servicio de sustitución", en alcance a mis similares INE/UTSI/2023/2023 e INE/UTSI/2051/2023 y de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 45 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, (Reglamento), artículo 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (POBALINES), mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y numeral 5.1 "Criterios de evaluación técnica" de la convocatoria del citado procedimiento, anexo al presente el resultado del análisis detallado de las ofertas técnicas evaluadas a través del mecanismo de evaluación Binario, recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de los participantes que se enlistan, resultando lo siguiente:

Table with 4 columns: No., Licitante, Partida (s), and Cumplimiento del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" (Cumple / no cumple). Rows list Digitcom, Cleverit, CHILISERVICES, and Data Evolution.

Así mismo, se hace el pronunciamiento en relación al cumplimiento técnico de la información señalada en el Anexo 7 Oferta Económica, considerando que dicho cumplimiento es congruente con lo asentado en las propuestas técnicas.

Se adjuntan los siguientes documentos con su correspondiente código de integridad (SHA256) que garantiza su inalterabilidad:

Table with 2 columns: Nombre del Archivo and Código de Integridad (SHA256). Lists evaluation files for Digitcom, Cleverit, and DE.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Julio César Rodríguez Hurtado
Director de Operaciones

Firma como responsable de la validación de la información: Ing. Andrés Díaz Pérez, Subdirector de Comunicaciones

C.c.e.p. Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano.- Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.- Presente.
Lic. Rosa María Arellano Romero.- Coordinadora Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.- Presente.
Ing. Pedro Anaya Perdomo.- Director de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración.- Presente.
Mtra. Alma Olivia Campos Aquino.- Subdirectora de Adquisiciones de la Dirección Ejecutiva de Administración.- Presente.

ALZ



"El presente documento está firmado electrónicamente, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia, con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse e ni admitir prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11, 12 y 22 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral."

Documento firmado por: DIAZ PEREZ ANDRES

Certificado: 0000000000000016317 **Sello digital del documento original:** SmSsbnaIAJT3Bv0SMPPsbRNSIUCC/+8OBc38fVM25Z8=

Sello digital de Tiempo: Autoridad:L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro II, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional Electoral,E=autoridad.certificadora@ine.mx| Fecha: 05/07/2023 06:34:45:00 PM

Documento firmado por: RODRIGUEZ HURTADO JULIO CESAR

Certificado: 0000000000000033957 **Sello digital del documento original:** p2btsqEVhabzCJUo8g8P9cT6ejL0QMDI9KML4D/zfJE=

Sello digital de Tiempo: Autoridad:L=Alvaro Obregon,ST=Ciudad de Mexico,C=MX,PostalCode=01900,STREET=Periferico Sur No. 4124\, Torre Zafiro II, Piso 1\, Col. Jardines del Pedregal,CN=Notaria Electronica del Instituto Nacional Electoral,OU=Direccion Ejecutiva de Administracion,O=Instituto Nacional Electoral,E=autoridad.certificadora@ine.mx| Fecha: 05/07/2023 06:46:32:00 PM

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.				Fecha: 05 de julio de 2023											
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal							
Sección	Descripción	Especificaciones													
2.Descripción general.	2. Descripción general.	Partida Única. Adquisición de gabinetes de comunicaciones con el servicio de sustitución			Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partida</th> <th>Concepto</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÚNICA</td> <td>1</td> <td>Adquisición de gabinetes de comunicaciones.</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Partida		Concepto	Descripción	Cantidad	ÚNICA	1	Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	8
	Partida	Concepto	Descripción	Cantidad											
ÚNICA	1	Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	8												
	2	Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones.													
Los servicios de sustitución solicitados se deben realizar en las oficinas del INSTITUTO incluidas en el APÉNDICE A del presente documento.			Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica	Página 1									
2.Descripción general.	2.1 Documentación de respaldo para propuesta técnica.	A. El LICITANTE debe presentar dentro de su propuesta técnica, carta de información de garantía emitida por el fabricante de los bienes ofertados que sean suministrados por el Proveedor, donde se indique que los bienes ofertados cuentan con un periodo de garantía específico (conforme a lo especificado en el inciso a del numeral 3.1.1 del presente Anexo Técnico).			Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica	Páginas 1 y 45							
		B. Para la validación del cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados por el INSTITUTO, el LICITANTE debe presentar información técnica, folletos, hojas de especificaciones, manuales de usuario o algún otro documento emitido por el fabricante de los bienes ofertados. En caso de que los folletos o documentación técnica sean presentados en idioma distinto al español o inglés, debe acompañarse de una traducción simple al español. El LICITANTE también podrá indicar las URL´s de páginas web donde se visualicen las características técnicas de los mismos.			Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica	Páginas 3 y 47 a 65							
		C. El Licitante debe acreditar mediante carta emitida por el fabricante, que los gabinetes a suministrar cumplen con lo especificado en el estándar American National Standards Institute / Electronic Industries Alliance - ANSI/EIA 310-D, o bien su actualización Electronic Industries Alliance / Electronic Components Association - EIA/ECA-310-E, para su compatibilidad con equipos, paneles y accesorios de montaje en rack estándar de 19 [pulg].			No cumple	El Licitante no presenta carta emitida por el fabricante donde acredite que los gabinetes a suministrar cumplen con lo especificado en el estándar American National Standards Institute / Electronic Industries Alliance - ANSI/EIA 310-D, o bien su actualización Electronic Industries Alliance / Electronic Components Association - EIA/ECA-310-E, para su compatibilidad con equipos, paneles y accesorios de montaje en rack estándar de 19 [pulg].		En incumplimiento a lo señalado en el inciso f) del numeral 2. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA de la Convocatoria, el cual señala que: " Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y							

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
					Components Association - EIA/ECA-310-E, para su compatibilidad con equipos, paneles y accesorios de montaje en rack estándar de 19 [pulg].		las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
		D. La ejecución del servicio de sustitución debe realizarse con Canales de Integración de cableado estructurado que sean miembros vigentes del programa de certificación PCI - Panduit Certified Installer y/o Belden IBDN, lo anterior debido a que el Instituto cuenta con estos 2 tipos de soluciones instaladas en los diferentes inmuebles, por lo que el LICITANTE debe presentar como parte de su propuesta técnica, constancia de certificado PANDUIT y/o Belden vigente a nombre del LICITANTE.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 3, 73 y 75	
		E. El LICITANTE debe indicar en su propuesta técnica que el servicio ofertado se ejecutará conforme a lo indicado en la norma NMX-1-279-NYCE-2009, "Telecomunicaciones- Cableado- Cableado estructurado canalizaciones y espacios para cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales" mediante carta emitida por el fabricante del cual sea miembros vigentes del programa de certificación.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 3, 83 y 85	
3. Tipo de requerimiento	3.1 Concepto 1. Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	Gabinete de acero de cuatro postes.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 3 y 63	
		Rieles para montaje de equipo:		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 3 y 49	
		Deberá contar con 2 pares de rieles.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						Páginas 3 y 49	
		Deberán ser deslizables y ajustables en profundidad.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 49	
		o Deben contar con perforación, debiendo incluir al menos 50 tuercas del tipo de perforación empleado en los rieles con sus respectivos 50 tornillos.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 50	
		Deben contar con identificación impresa de Unidades de Rack.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 5	
		Nivelación: Debe contar con patas o algún otro elemento de nivelación que permita tener una altura ajustable, (se deberá indicar el tipo de elemento de nivelación).		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5,49 y 50	
		Pintura y acabados: Las partes metálicas deben tener acabado o pintura que evite la corrosión.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 49	
		Capacidad de carga: Debe soportar una capacidad de carga de por lo menos 1,100 [Kg].		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 49	
		Paneles: Debe contar con un panel superior sólido, con al menos 2 accesos removibles para ingreso de cableado.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.				Fecha: 05 de julio de 2023			
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						Páginas 5, 50 y 51	
		Debe contar con un panel inferior sólido desmontable con al menos 2 accesos removibles para ingreso de cableado.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5, 50 y 51	
		Conexión a tierra.					
		Todos los elementos metálicos que conforman el gabinete (techo, piso, rieles de montaje, paneles laterales y puertas) deben conservar continuidad eléctrica entre sí.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 49	
		El gabinete debe contar con algún punto dedicado para la conexión de terminal de tierra física.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 49	
		Debe de cumplir con la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización) en específico con el artículo 250 Puesta a tierra y unión.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 85	
		Dimensiones útiles:					
		Ancho: 19 [pulg]		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 49	
		Unidades de Rack: 42 UR		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 49	
		Dimensiones generales:					

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Ancho: 800 +/-10 [mm]		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 49	
		Profundidad: 1,000 +/-100 [mm]		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 49	
		Altura: 2,000 +/-50 [mm].		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 50	
		Puerta frontal.					
		Parcialmente perforado, considerando como mínimo 60% (indicar el porcentaje de perforación ofertado).		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5, 49 y 50	
		Indicar si se oferta de una o dos hojas.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5, 49 y 50	
		Deberán ser desmontables, con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5 y 49	
		En caso de ofertarse 1 hoja, la puerta deberá tener la posibilidad de abrir hacia la izquierda y derecha del gabinete.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 5	
		Puerta trasera.					

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Se requieren dos hojas, parcialmente ventilada con perforación de por lo menos 60%, desmontables y con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5, 49 y 50	
		Paneles laterales.					
		Sólidos, desmontables,		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 5, 49 y 50	
		Cada panel debe tener al menos 1 acceso (perforación) con tapa removible que se empleará para ingreso de tubo metálico flexible de por lo menos 2 [pulg] de diámetro. Dicho acceso debe estar ubicado en el vértice inferior trasero de cada panel a una distancia de 8 +/- 5 [cm] de la arista inferior y de 8 +/- 5 [cm] de la arista lateral correspondiente (Ver figura 1 la cual se encuentra al terminar esta tabla).		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 5	
		Deberán contar con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 7 y 49	
		Todos los componentes y accesorios deben corresponder a la misma marca del fabricante del gabinete, y deben ser integrados de fábrica, debidamente montados con los herrajes y accesorios adecuados.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 7	
		A continuación, el listado de accesorios mínimos requeridos.		Sí cumple			
		Dos organizadores de cableado vertical, de tipo "fingers", de altura completa, uno para cada poste frontal del gabinete.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 7, 53, 64 y 65	

"[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]"

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral".

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA


Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Dos organizadores verticales para cableado y/o montaje de barra PDU, de altura completa, uno para cada poste posterior del gabinete, de por lo menos 140 [mm] de ancho.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 7, 53 y 54	
		1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos, NEMA 5-15R, interruptor térmico de 15 [A], cable de alimentación de 2.5 [m] de longitud con clavija NEMA 5-15P, voltaje de alimentación 120 [V]. Deberá incluir el kit de montaje (brackets) necesario.	Pregunta: Solicitan;1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos, NEMA 5-15R Solicitamos a la convocante acepte contactos eléctricos tipo NEMA 5-20R, ya que no afecta el funcionamiento de los equipos. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: Se acepta su solicitud, los proveedores podrán ofertar 1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos con NEMA 5-15R o 5-20R.	Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 7, 55, 56, 57 y 58	
		2 charolas fijas ventiladas para montaje en 4 postes a 19 [pulg], con herrajes extensibles para ajustar la profundidad. Soporte mínimo de 40 [Kg]. y tener acabado o pintura que evite la corrosión.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 7 y 61	
		Barra de cobre horizontal para montaje en rack de 19 [pulg] con accesorios para montaje y consolidación a tierra de al menos 8 equipos activos.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 7 y 59	
		Manuales de instalación y de usuario en idioma español o inglés (en medio digital y/o impreso). El Proveedor también podrá indicar las URL's de páginas web donde se visualicen los manuales.		No cumple	El Licitante no presenta en su propuesta técnica Manuales de instalación y de usuario		En incumplimiento a lo señalado en el inciso f) del numeral 2. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA de la Convocatoria, el cual señala que: " Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		3 años de garantía en los productos metálicos de gabinete y accesorios incluyendo costos asociados a la mano de obra, en caso de requerirse.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 7, 43 y 45	
		Al menos 1 año de garantía en los productos eléctricos, incluyendo mano de obra.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 7, 43 y 45	
		El tiempo máximo de reparación y entrega del mobiliario dañado debe ser durante los 10 días hábiles siguientes al levantamiento del reporte con el proveedor durante el tiempo de vigencia de la garantía y será realizado por parte del PROVEEDOR.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 7	
		 <p>FIGURA 1. Características de acceso removible en panel lateral, para ingreso de tubo metálico flexible de 2 [pulg] de diámetro.</p>		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 9	
3.1.1.	Procedimiento, tiempo y lugar de entrega.	A. El PROVEEDOR debe entregar los bienes requeridos, junto con la garantía y el certificado y/o verificación de un laboratorio o perito externo en un tiempo máximo de 70 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de fallo correspondiente. Se podrán realizar entregas parciales de bienes, siempre y cuando la totalidad		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 9	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023								
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal				
Sección	Descripción	Especificaciones									
		de la entrega de los mismos no rebase el plazo establecido anteriormente.									
		La entrega de bienes se debe realizar en el almacén del INSTITUTO, en la siguiente dirección:									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sitio</th> <th>Domicilio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almacén Tláhuac</td> <td>Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.</td> </tr> </tbody> </table>	Sitio	Domicilio	Almacén Tláhuac	Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.		Si cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 9	
Sitio	Domicilio										
Almacén Tláhuac	Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.										
		a) Garantía de los bienes		Si cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 11					
		La garantía de los bienes debe ser emitida por el Fabricante y a nombre del Instituto Nacional Electoral, la cual debe presentarse en conjunto con los bienes, indicando lo siguiente:		Si cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 11					
		- 3 años de garantía en los productos metálicos de gabinete y accesorios incluyendo costos asociados a la mano de obra, en caso de requerirse.		Si cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 11					
		- Al menos 1 año de garantía en los productos eléctricos, incluyendo costos asociados a la mano de obra, en caso de requerirse.		Si cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 11					
		El LICITANTE debe entregar en su propuesta técnica, documento donde enliste el tipo de garantía aplicable para cada bien, descripción, limitantes, restricciones, derechos, así como los procedimientos para hacer válida la garantía, medios de comunicación, tiempo de respuesta, tiempo máximo de solución de fallas, horarios de atención, contactos y lugar donde se hará válida la garantía.		No cumple	El Licitante no entrega documento donde enliste el tipo de garantía aplicable para cada bien, descripción, limitantes, restricciones, derechos, así como los procedimientos para hacer válida la garantía, medios de comunicación, tiempo de respuesta, tiempo máximo de solución de fallas, horarios de atención, contactos y lugar donde se hará válida la garantía.	De archivo Digitcom - Técnica Página 11	En incumplimiento a lo señalado en el inciso f) del numeral 2. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA de la Convocatoria, el cual señala que: " Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).				
		b) Certificación y/o verificación de un laboratorio o perito externo		Si cumple		De archivo Digitcom -					

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		El Proveedor debe presentar documento con el cual demuestre que los bienes a suministrar cuentan con certificación y/o verificación de un laboratorio o perito externo (ajena al Fabricante), con reconocimiento a nivel Internacional, donde se confirmen las capacidades técnicas, físicas y mecánicas de dichos productos.		Sí cumple		Técnica Página 11 De archivo Digitcom - Técnica Página 11	
3.2 Contratación de Servicios Informáticos	3.2.1 Concepto 2. Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones	Se requiere la sustitución de gabinete de comunicaciones de 20 UR, por uno de 42 UR de altura.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 11	
		La actividad de cambio de gabinete se debe realizar en un solo día. En coordinación con el personal del INSTITUTO y el PROVEEDOR se acordará la fecha específica de cambio de gabinete. El Administrador de Contrato ratificará la fecha de cambio, mediante oficio de solicitud correspondiente.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 11	
		Previo a la fecha de cambio de gabinete, el INSTITUTO por medio del Supervisor de Contrato coordinará la entrega del nuevo gabinete de comunicaciones en el domicilio donde se llevará a cabo la sustitución.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 11	
		Será responsabilidad del PROVEEDOR, las maniobras para el movimiento y acomodado del gabinete, desde el sitio donde se encuentre físicamente el nuevo gabinete hasta el espacio destinado para realizar el cambio de gabinete actual. Se debe considerar que el espacio destinado para el actual gabinete puede ubicarse en planta baja o algún otro nivel del inmueble, (hasta un tercer nivel de construcción).		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 11	
		Se debe considerar que en cada sitio existen entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13	
		Para cada solicitud de servicio se deben realizar como mínimo, las siguientes actividades:		Sí cumple		De archivo Digitcom -	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023																												
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																								
Sección	Descripción	Especificaciones																													
						Técnica Página 13																									
		<input type="checkbox"/> Identificación, registro en plano de inmueble, y escaneo inicial (prueba de funcionalidad) de nodos de cableado estructurado y conexiones de red provisionales que se encuentren operando al inicio de la actividad.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13																									
		Desmontaje de infraestructura de gabinete actual.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13																									
		El actual gabinete de comunicaciones cuenta con la siguiente infraestructura: <table border="1" data-bbox="424 768 835 932"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipo de comunicaciones</td> <td>Switch de acceso de 1 UR de altura</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Equipo de comunicaciones</td> <td>Ruteador, máximo de 2 UR de altura</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Paneles de interconexión</td> <td>De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Organizadores</td> <td>De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Servidor</td> <td>Tipo torre con accesorios y periféricos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Equipo de respaldo de energía</td> <td>UPS de 2 UR de altura</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Equipo Telmex</td> <td>NTU, modem, rosetas, repisas.</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Descripción	Cantidad	Equipo de comunicaciones	Switch de acceso de 1 UR de altura	2	Equipo de comunicaciones	Ruteador, máximo de 2 UR de altura	3	Paneles de interconexión	De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado	2	Organizadores	De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura	1	Servidor	Tipo torre con accesorios y periféricos	1	Equipo de respaldo de energía	UPS de 2 UR de altura	2	Equipo Telmex	NTU, modem, rosetas, repisas.	2		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13	
Elemento	Descripción	Cantidad																													
Equipo de comunicaciones	Switch de acceso de 1 UR de altura	2																													
Equipo de comunicaciones	Ruteador, máximo de 2 UR de altura	3																													
Paneles de interconexión	De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado	2																													
Organizadores	De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura	1																													
Servidor	Tipo torre con accesorios y periféricos	1																													
Equipo de respaldo de energía	UPS de 2 UR de altura	2																													
Equipo Telmex	NTU, modem, rosetas, repisas.	2																													
		Realizar la sustitución de gabinete de comunicaciones.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13																									
		Ingreso y re-conectorizado de cableado de red (estructurado y provisionales) en nuevo gabinete.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13																									
		Limpieza externa de equipos de comunicaciones, previa al montaje.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13																									
		Montaje de infraestructura de comunicaciones y cableado, con base en diagramas de distribución proporcionados al PROVEEDOR, durante los primeros 5 días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13																									

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Identificación, escaneo final y re-etiquetado (en panel de interconexión y del lado de usuario) de nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13	
		Identificación, escaneo final y re-etiquetado (en panel de interconexión y del lado de usuario) de nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13	
		Limpieza general del área de trabajo y acomodado de gabinete.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13	
		Sitios Los servicios solicitados se realizarán en las oficinas del INSTITUTO incluidas en el APÉNDICE A del presente documento.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 13	
	3.2.2 Consideraciones generales para la atención de requerimientos de servicio	3.2.2 Consideraciones generales para la atención de requerimientos de servicio		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 15	
	3.2.3 Consideraciones específicas para la atención del requerimiento.	3.2.3 Consideraciones específicas para la atención del requerimiento.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 17	
	3.2.3.1 Proceso de solicitud de los servicios.	3.2.3.1 Proceso de solicitud de los servicios.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 17	
	3.2.3.2 Identificación y escaneo inicial de cableado estructurado existente.	3.2.3.2 Identificación y escaneo inicial de cableado estructurado existente.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 17	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
	3.2.3.3 Desmontaje y montaje de infraestructura.	3.2.3.3 Desmontaje y montaje de infraestructura.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 19 - 21	
	3.2.3.4 Reconexión de cableado de red.	3.2.3.4 Reconexión de cableado de red.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 21-25	
	3.2.3.5 Limpieza general y acomodo de gabinete.	3.2.3.5 Limpieza general y acomodo de gabinete.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 25	
	3.2.3.6 Identificación y escaneo final de cableado de red.	3.2.3.6 Identificación y escaneo final de cableado de red.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 25	
	3.2.3.7 Etiquetado de servicios	3.2.3.7 Etiquetado de servicios		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 27	
	3.2.3.8 Pruebas de funcionalidad (Escaneos)	3.2.3.8 Pruebas de funcionalidad (Escaneos)		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 27-29	
	3.2.3.9 Aceptación de término de trabajos de sustitución de gabinete.	3.2.3.9 Aceptación de término de trabajos de sustitución de gabinete.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 29	
	3.2.3.10 Memoria Técnica	3.2.3.10 Memoria Técnica		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Páginas 31 - 33	
	3.2.3.11 Liberación del servicio concluido.	3.2.3.11 Liberación del servicio concluido.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023																									
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																					
Sección	Descripción	Especificaciones																										
						Páginas 33 -35																						
	3.2.3.12 Tiempos de atención de solicitudes y entrega de documentación de soporte.	3.2.3.12 Tiempos de atención de solicitudes y entrega de documentación de soporte.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 35																						
4. Entregables	4. Entregables	<p>El PROVEEDOR debe presentar los entregables de conformidad a lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inciso</th> <th>Entregable</th> <th>Tiempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Documento de garantía del gabinete de comunicaciones</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perno externo (ajena al Fabricante)</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Original de Formatos de Verificación Inicial y Final</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Memoria técnica, en medio digital</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Documento de garantía por defectos de instalación de obra del Servicio de Sustitución</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Gabinetes de comunicaciones</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico.</td> </tr> </tbody> </table>	Inciso	Entregable	Tiempo	A	Documento de garantía del gabinete de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.	B	Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perno externo (ajena al Fabricante)	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.	C	Original de Formatos de Verificación Inicial y Final	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.	D	Memoria técnica, en medio digital	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.	E	Documento de garantía por defectos de instalación de obra del Servicio de Sustitución	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.	F	Gabinetes de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico.		Sí cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 35 - 37	
Inciso	Entregable	Tiempo																										
A	Documento de garantía del gabinete de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.																										
B	Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perno externo (ajena al Fabricante)	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.																										
C	Original de Formatos de Verificación Inicial y Final	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.																										
D	Memoria técnica, en medio digital	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.																										
E	Documento de garantía por defectos de instalación de obra del Servicio de Sustitución	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.																										
F	Gabinetes de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico.																										
5. Documentación requerida en la Propuesta Técnica para la validación de experiencia en la ejecución de servicios.	5. Documentación requerida en la Propuesta Técnica para la validación de experiencia en la ejecución de servicios.	<p>EL LICITANTE debe acreditar su experiencia en la ejecución de servicios de instalación de nodos de red o reubicación de servicios de red, mediante la presentación de copia simple de un contrato, orden de compra y/o pedido debidamente formalizado, con una experiencia mínimo de 6 meses, así como los documentos correspondientes donde se observe la conclusión del mismo. El contrato, orden de compra y/o pedido, debe estar formalizado, con una antigüedad no mayor a cinco años. EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información entregada.</p> <p>EL LICITANTE debe comprobar que cuenta con el Personal Técnico necesario para desarrollar la ingeniería básica e ingeniería de detalle que resulte necesaria mediante la entrega de un organigrama de la plantilla que contenga los puestos ocupados en la empresa, acreditando su perfil profesional mediante copia simple del título o de la cédula profesional o documento oficial que acredite que se cumple con el grado de estudios a nivel licenciatura relacionado con Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</p>		No cumple	Del contrato presentado por el licitante, se observa que tiene una vigencia del 18 de diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2019, con un total de 164 días, por lo que no cumple con la experiencia mínima de 6 meses solicitadas por el Instituto. Así mismo, no se observa documento sobre la conclusión del servicio.	De archivo Digitcom - Técnica Páginas 37, 89-101	En incumplimiento a lo señalado en el inciso f) del numeral 2. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA de la Convocatoria, el cual señala que: " Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).																					
				No cumple	El Licitante no entrega copia simple del título o de la cédula profesional o documento oficial del Personal Técnico indicado en el organigrama, únicamente presenta copia simple del título y de la cédula profesional del Supervisor y Jefe de Cuadrilla.	De archivo Digitcom - Técnica Página 37, 103, 105, 107, 109, 111 y 113.	En incumplimiento a lo señalado en el inciso f) del numeral 2. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA de la Convocatoria, el cual señala que: " Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de																					

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Digitcom Telecomunicaciones S.A. de C.V.				Fecha: 05 de julio de 2023																																						
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																																		
Sección	Descripción	Especificaciones																																								
		EL LICITANTE debe acreditar mediante copias simples de Constancias de Certificaciones del personal técnico emitidas por el fabricante del cual sea miembro vigente del programa de certificación donde se demuestre que cuenta con el personal técnico certificado para realizar las actividades solicitadas en el presente Anexo Técnico. EL LICITANTE deberá presentar como mínimo una constancia de certificación y como máximo dos constancias de certificación.			Si cumple		De archivo Digitcom - Técnica Página 37, 77, 79, 81, 103, 115, 117	la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).																																		
APÉNDICE A	Partida Única. Listado de localidades donde se requiere el servicio de sustitución	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Junta Distrital Ejecutiva</th> <th>Municipio</th> <th>Domicilio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHIAPAS</td> <td>06</td> <td>TUXTLA GUTIERREZ</td> <td>Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutierrez, Chiapas.</td> </tr> <tr> <td>MORELOS</td> <td>02</td> <td>JIUTEPEC</td> <td>Privada Balsa 5 Eiq. San Gaspar, Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes CP. 62554 Jiutepec, Morelos.</td> </tr> <tr> <td>PUEBLA</td> <td>02</td> <td>CUAUTLILCO BARRIO</td> <td>Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73310 Zacatlán, Puebla.</td> </tr> <tr> <td>PUEBLA</td> <td>12</td> <td>HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA</td> <td>Privada 8 "A" Sur 3502, Fraccionamiento Anzures CP. 72530 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.</td> </tr> <tr> <td>TAMAULIPAS</td> <td>03</td> <td>RÍO BRAVO</td> <td>Calle Chihuahua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.</td> </tr> <tr> <td>TLAXCALA</td> <td>03</td> <td>ZACATELCO</td> <td>Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Heróicos, Barrio Sección Primera CP. 97040 Zacatlé, Tlaxcala.</td> </tr> <tr> <td>VERACRUZ</td> <td>07</td> <td>MARTÍNEZ DE LA TORRE</td> <td>Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93607 Martínez de la Torre, Veracruz.</td> </tr> <tr> <td>VERACRUZ</td> <td>14</td> <td>MINATITLÁN</td> <td>Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.</td> </tr> </tbody> </table>	Estado	Junta Distrital Ejecutiva	Municipio	Domicilio	CHIAPAS	06	TUXTLA GUTIERREZ	Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutierrez, Chiapas.	MORELOS	02	JIUTEPEC	Privada Balsa 5 Eiq. San Gaspar, Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes CP. 62554 Jiutepec, Morelos.	PUEBLA	02	CUAUTLILCO BARRIO	Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73310 Zacatlán, Puebla.	PUEBLA	12	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Privada 8 "A" Sur 3502, Fraccionamiento Anzures CP. 72530 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.	TAMAULIPAS	03	RÍO BRAVO	Calle Chihuahua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.	TLAXCALA	03	ZACATELCO	Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Heróicos, Barrio Sección Primera CP. 97040 Zacatlé, Tlaxcala.	VERACRUZ	07	MARTÍNEZ DE LA TORRE	Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93607 Martínez de la Torre, Veracruz.	VERACRUZ	14	MINATITLÁN	Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.		Si cumple	De archivo Digitcom – Técnica Páginas 37 y 39	
Estado	Junta Distrital Ejecutiva	Municipio	Domicilio																																							
CHIAPAS	06	TUXTLA GUTIERREZ	Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutierrez, Chiapas.																																							
MORELOS	02	JIUTEPEC	Privada Balsa 5 Eiq. San Gaspar, Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes CP. 62554 Jiutepec, Morelos.																																							
PUEBLA	02	CUAUTLILCO BARRIO	Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73310 Zacatlán, Puebla.																																							
PUEBLA	12	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Privada 8 "A" Sur 3502, Fraccionamiento Anzures CP. 72530 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.																																							
TAMAULIPAS	03	RÍO BRAVO	Calle Chihuahua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.																																							
TLAXCALA	03	ZACATELCO	Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Heróicos, Barrio Sección Primera CP. 97040 Zacatlé, Tlaxcala.																																							
VERACRUZ	07	MARTÍNEZ DE LA TORRE	Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93607 Martínez de la Torre, Veracruz.																																							
VERACRUZ	14	MINATITLÁN	Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.																																							

Servidores públicos que realizan la evaluación

Elaboró y revisó:
Ing. Andrés Díaz Pérez
Subdirector de Comunicaciones

Aprobó:
Lic. Julio César Rodríguez Hurtado
Director de Operaciones

“ [LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP] ”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

FIRMADO POR: DIAZ PEREZ ANDRES
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2106713
HASH:
A448C0F1555C0D1F5BA477EBF8885854BEAF4D7B76B383
A6CF443EE865B77142

FIRMADO POR: RODRIGUEZ HURTADO JULIO CESAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2106713
HASH:
A448C0F1555C0D1F5BA477EBF8885854BEAF4D7B76B383
A6CF443EE865B77142

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023															
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal											
Sección	Descripción	Especificaciones																
2.Descripción general.	2. Descripción general.	Partida Única. Adquisición de gabinetes de comunicaciones con el servicio de sustitución		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 7												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partida</th> <th>Concepto</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÚNICA</td> <td>1</td> <td>Adquisición de gabinetes de comunicaciones.</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Partida	Concepto	Descripción	Cantidad	ÚNICA	1	Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	8		2	Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones.			Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 7
	Partida	Concepto	Descripción	Cantidad														
ÚNICA	1	Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	8															
	2	Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones.																
Los servicios de sustitución solicitados se deben realizar en las oficinas del INSTITUTO incluidas en el APÉNDICE A del presente documento.				Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 7												
2.Descripción general.	2.1 Documentación de respaldo para propuesta técnica.	A. El LICITANTE debe presentar dentro de su propuesta técnica, carta de información de garantía emitida por el fabricante de los bienes ofertados que sean suministrados por el Proveedor, donde se indique que los bienes ofertados cuentan con un periodo de garantía específico (conforme a lo especificado en el inciso a del numeral 3.1.1 del presente Anexo Técnico).		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 7 y 37												
		B. Para la validación del cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados por el INSTITUTO, el LICITANTE debe presentar información técnica, folletos, hojas de especificaciones, manuales de usuario o algún otro documento emitido por el fabricante de los bienes ofertados. En caso de que los folletos o documentación técnica sean presentados en idioma distinto al español o inglés, debe acompañarse de una traducción simple al español. El LICITANTE también podrá indicar las URL's de páginas web donde se visualicen las características técnicas de los mismos.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 7 y 225 a 335 De archivo Datasheets Página 1 a 55												
		C. El Licitante debe acreditar mediante carta emitida por el fabricante, que los gabinetes a suministrar cumplen con lo especificado en el estándar American National Standards Institute / Electronic Industries Alliance - ANSI/EIA 310-D, o bien su actualización Electronic Industries Alliance / Electronic Components Association - EIA/ECA-310-E, para su compatibilidad con equipos, paneles y accesorios de montaje en rack estándar de 19 [pulg].		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 7 y 41												

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		D. La ejecución del servicio de sustitución debe realizarse con Canales de Integración de cableado estructurado que sean miembros vigentes del programa de certificación PCI - Panduit Certified Installer y/o Belden IBDN, lo anterior debido a que el Instituto cuenta con estos 2 tipos de soluciones instaladas en los diferentes inmuebles, por lo que el LICITANTE debe presentar como parte de su propuesta técnica, constancia de certificado PANDUIT y/o Belden vigente a nombre del LICITANTE.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 7, 45 y 47	
		E. El LICITANTE debe indicar en su propuesta técnica que el servicio ofertado se ejecutará conforme a lo indicado en la norma NMX-1-279-NYCE-2009, "Telecomunicaciones- Cableado- Cableado estructurado canalizaciones y espacios para cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales" mediante carta emitida por el fabricante del cual sea miembros vigentes del programa de certificación.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 7, 9 y 53	
3. Tipo de requerimiento	3.1 Concepto 1. Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	Gabinete de acero de cuatro postes.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 9 y 241	
		Rieles para montaje de equipo:		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 9 y 241	
		Deberá contar con 2 pares de rieles.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 9 y 241	
		Deberán ser deslizables y ajustables en profundidad.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						Página 9 y 241	
		o Deben contar con perforación, debiendo incluir al menos 50 tuercas del tipo de perforación empleado en los rieles con sus respectivos 50 tornillos.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 241	
		Deben contar con identificación impresa de Unidades de Rack.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 243	
		Nivelación: Debe contar con patas o algún otro elemento de nivelación que permita tener una altura ajustable, (se deberá indicar el tipo de elemento de nivelación).		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9, 263 y 305	
		Pintura y acabados: Las partes metálicas deben tener acabado o pintura que evite la corrosión.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 241	
		Capacidad de carga: Debe soportar una capacidad de carga de por lo menos 1,100 [Kg].		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 241	
		Paneles:					
		Debe contar con un panel superior sólido, con al menos 2 accesos removibles para ingreso de cableado.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 241	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Debe contar con un panel inferior sólido desmontable con al menos 2 accesos removibles para ingreso de cableado.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 241	
		Conexión a tierra.					
		Todos los elementos metálicos que conforman el gabinete (techo, piso, rieles de montaje, paneles laterales y puertas) deben conservar continuidad eléctrica entre sí.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 241	
		El gabinete debe contar con algún punto dedicado para la conexión de terminal de tierra física.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 241	
		Debe de cumplir con la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización) en específico con el artículo 250 Puesta a tierra y unión.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 53	
		Dimensiones útiles:					
		Ancho: 19 [pulg]		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 241	
		Unidades de Rack: 42 UR		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 237	
		Dimensiones generales:					

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Ancho: 800 +/-10 [mm]		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 237	
		Profundidad: 1,000 +/-100 [mm]		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 237	
		Altura: 2,000 +/-50 [mm].		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 227	
		Puerta frontal.					
		Parcialmente perforado, considerando como mínimo 60% (indicar el porcentaje de perforación ofertado).		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 261	
		Indicar si se oferta de una o dos hojas.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 261	
		Deberán ser desmontables, con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 241	
		En caso de ofertarse 1 hoja, la puerta deberá tener la posibilidad de abrir hacia la izquierda y derecha del gabinete.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						Páginas 9 y 241	
		Puerta trasera.					
		Se requieren dos hojas, parcialmente ventilada con perforación de por lo menos 60%, desmontables y con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9, 241 y 263	
		Paneles laterales.					
		Sólidos, desmontables,		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9 y 241	
		Cada panel debe tener al menos 1 acceso (perforación) con tapa removible que se empleará para ingreso de tubo metálico flexible de por lo menos 2 [pulg] de diámetro. Dicho acceso debe estar ubicado en el vértice inferior trasero de cada panel a una distancia de 8 +/- 5 [cm] de la arista inferior y de 8 +/- 5 [cm] de la arista lateral correspondiente (Ver figura 1 la cual se encuentra al terminar esta tabla).		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 9, 11, 237 y 241	
		Deberán contar con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 11 y 241	
		Todos los componentes y accesorios deben corresponder a la misma marca del fabricante del gabinete, y deben ser integrados de fábrica, debidamente montados con los herrajes y accesorios adecuados.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 11	
		A continuación, el listado de accesorios mínimos requeridos.					

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Dos organizadores de cableado vertical, de tipo "fingers", de altura completa, uno para cada poste frontal del gabinete.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 11 y 255	
		Dos organizadores verticales para cableado y/o montaje de barra PDU, de altura completa, uno para cada poste posterior del gabinete, de por lo menos 140 [mm] de ancho.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 11 y 256	
		1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos, NEMA 5-15R, interruptor térmico de 15 [A], cable de alimentación de 2.5 [m] de longitud con clavija NEMA 5-15P, voltaje de alimentación 120 [V]. Deberá incluir el kit de montaje (brackets) necesario.	Pregunta: Solicitan;1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos, NEMA 5-15R Solicitamos a la convocante acepte contactos eléctricos tipo NEMA 5-20R, ya que no afecta el funcionamiento de los equipos. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: Se acepta su solicitud, los proveedores podrán ofertar 1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos con NEMA 5-15R o 5-20R.	Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 11 y 269 a 273	
		2 charolas fijas ventiladas para montaje en 4 postes a 19 [pulg], con herrajes extensibles para ajustar la profundidad. Soporte mínimo de 40 [Kg]. y tener acabado o pintura que evite la corrosión.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 11 y 265	
		Barra de cobre horizontal para montaje en rack de 19 [pulg] con accesorios para montaje y consolidación a tierra de al menos 8 equipos activos.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 11 y 267	
		Manuales de instalación y de usuario en idioma español o inglés (en medio digital y/o impreso). El Proveedor también podrá indicar las URL's de páginas web donde se visualicen los manuales.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica	

«[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral".

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023								
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal				
Sección	Descripción	Especificaciones									
		FIGURA 1. Características de acceso removible en panel lateral, para ingreso de tubo metálico flexible de 2 [pulg] de diámetro.									
3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega.		A. El PROVEEDOR debe entregar los bienes requeridos, junto con la garantía y el certificado y/o verificación de un laboratorio o perito externo en un tiempo máximo de 70 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de fallo correspondiente. Se podrán realizar entregas parciales de bienes, siempre y cuando la totalidad de la entrega de los mismos no rebase el plazo establecido anteriormente.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 13					
		La entrega de bienes se debe realizar en el almacén del INSTITUTO, en la siguiente dirección:		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 13					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Síto</th> <th>Domicilio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almacén Tláhuac</td> <td>Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.</td> </tr> </tbody> </table>	Síto	Domicilio	Almacén Tláhuac	Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 13	
	Síto	Domicilio									
	Almacén Tláhuac	Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.									
		a) Garantía de los bienes		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 13					
	La garantía de los bienes debe ser emitida por el Fabricante y a nombre del Instituto Nacional Electoral, la cual debe presentarse en conjunto con los bienes, indicando lo siguiente:		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 13 y 37						
	- 3 años de garantía en los productos metálicos de gabinete y accesorios incluyendo costos asociados a la mano de obra, en caso de requerirse.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 13 y 37						
	- Al menos 1 año de garantía en los productos eléctricos, incluyendo costos asociados a la mano de obra, en caso de requerirse.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica						

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		El LICITANTE debe entregar en su propuesta técnica, documento donde enliste el tipo de garantía aplicable para cada bien, descripción, limitantes, restricciones, derechos, así como los procedimientos para hacer válida la garantía, medios de comunicación, tiempo de respuesta, tiempo máximo de solución de fallas, horarios de atención, contactos y lugar donde se hará válida la garantía.		Sí cumple		Página 13 y 37 De archivo Cleverit - Técnica Página 59	
		b) Certificación y/o verificación de un laboratorio o perito externo		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 31 - 41	
		El Proveedor debe presentar documento con el cual demuestre que los bienes a suministrar cuentan con certificación y/o verificación de un laboratorio o perito externo (ajena al Fabricante), con reconocimiento a nivel Internacional, donde se confirmen las capacidades técnicas, físicas y mecánicas de dichos productos.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 61 - 81	
3.2 Contratación de Servicios Informáticos	3.2.1 Concepto 2. Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones	Se requiere la sustitución de gabinete de comunicaciones de 20 UR, por uno de 42 UR de altura.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 15	
		La actividad de cambio de gabinete se debe realizar en un solo día. En coordinación con el personal del INSTITUTO y el PROVEEDOR se acordará la fecha específica de cambio de gabinete. El Administrador de Contrato ratificará la fecha de cambio, mediante oficio de solicitud correspondiente.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 15	
		Previo a la fecha de cambio de gabinete, el INSTITUTO por medio del Supervisor de Contrato coordinará la entrega del nuevo gabinete de		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023																												
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																								
Sección	Descripción	Especificaciones																													
		comunicaciones en el domicilio donde se llevará a cabo la sustitución.				Página 15																									
		Será responsabilidad del PROVEEDOR, las maniobras para el movimiento y acomodado del gabinete, desde el sitio donde se encuentre físicamente el nuevo gabinete hasta el espacio destinado para realizar el cambio de gabinete actual. Se debe considerar que el espacio destinado para el actual gabinete puede ubicarse en planta baja o algún otro nivel del inmueble, (hasta un tercer nivel de construcción).		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 15																									
		Se debe considerar que en cada sitio existen entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 15																									
		Para cada solicitud de servicio se deben realizar como mínimo, las siguientes actividades:		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 15																									
		<input type="checkbox"/> Identificación, registro en plano de inmueble, y escaneo inicial (prueba de funcionalidad) de nodos de cableado estructurado y conexiones de red provisionales que se encuentren operando al inicio de la actividad.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 15																									
		Desmontaje de infraestructura de gabinete actual.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 15																									
		El actual gabinete de comunicaciones cuenta con la siguiente infraestructura:		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 17																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipo de comunicaciones</td> <td>Switch de acceso de 1 UR de altura</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Equipo de comunicaciones</td> <td>Ruteador, máximo de 2 UR de altura</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Paneles de interconexión</td> <td>De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Organizadores</td> <td>De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Servidor</td> <td>Tipo torre con accesorios y periféricos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Equipo de respaldo de energía</td> <td>UPS de 2 UR de altura</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Equipo Telex</td> <td>NTU, modem, rosetas, repisas.</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Descripción	Cantidad	Equipo de comunicaciones	Switch de acceso de 1 UR de altura	2	Equipo de comunicaciones	Ruteador, máximo de 2 UR de altura	3	Paneles de interconexión	De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado	2	Organizadores	De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura	1	Servidor	Tipo torre con accesorios y periféricos	1	Equipo de respaldo de energía	UPS de 2 UR de altura	2	Equipo Telex	NTU, modem, rosetas, repisas.	2					
Elemento	Descripción	Cantidad																													
Equipo de comunicaciones	Switch de acceso de 1 UR de altura	2																													
Equipo de comunicaciones	Ruteador, máximo de 2 UR de altura	3																													
Paneles de interconexión	De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado	2																													
Organizadores	De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura	1																													
Servidor	Tipo torre con accesorios y periféricos	1																													
Equipo de respaldo de energía	UPS de 2 UR de altura	2																													
Equipo Telex	NTU, modem, rosetas, repisas.	2																													

“ [LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP] ”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Realizar la sustitución de gabinete de comunicaciones.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 17	
		Ingreso y re-conectorizado de cableado de red (estructurado y provisionales) en nuevo gabinete.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 17	
		Limpieza externa de equipos de comunicaciones, previa al montaje.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 17	
		Montaje de infraestructura de comunicaciones y cableado, con base en diagramas de distribución proporcionados al PROVEEDOR, durante los primeros 5 días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 17	
		Identificación, escaneo final y re-etiquetado (en panel de interconexión y del lado de usuario) de nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 17	
		Identificación, escaneo final y re-etiquetado (en panel de interconexión y del lado de usuario) de nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 17	
		Limpieza general del área de trabajo y acomodado de gabinete.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 17	
		Sitios Los servicios solicitados se realizarán en las oficinas del INSTITUTO incluidas en el APÉNDICE A del presente documento.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 17	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
	3.2.2 Consideraciones generales para la atención de requerimientos de servicio	3.2.2 Consideraciones generales para la atención de requerimientos de servicio		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 17	
	3.2.3 Consideraciones específicas para la atención del requerimiento.	3.2.3 Consideraciones específicas para la atención del requerimiento.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 19	
	3.2.3.1 Proceso de solicitud de los servicios.	3.2.3.1 Proceso de solicitud de los servicios.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 19	
	3.2.3.2 Identificación y escaneo inicial de cableado estructurado existente.	3.2.3.2 Identificación y escaneo inicial de cableado estructurado existente.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 19	
	3.2.3.3 Desmontaje y montaje de infraestructura.	3.2.3.3 Desmontaje y montaje de infraestructura.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 19 y 21	
	3.2.3.4 Reconexión de cableado de red.	3.2.3.4 Reconexión de cableado de red.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 21 y 23	
	3.2.3.5 Limpieza general y acomodo de gabinete.	3.2.3.5 Limpieza general y acomodo de gabinete.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 23	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
	3.2.3.6 Identificación y escaneo final de cableado de red.	3.2.3.6 Identificación y escaneo final de cableado de red.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 25	
	3.2.3.7 Etiquetado de servicios	3.2.3.7 Etiquetado de servicios		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 25	
	3.2.3.8 Pruebas de funcionalidad (Escaneos)	3.2.3.8 Pruebas de funcionalidad (Escaneos)		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 25 y 27	
	3.2.3.9 Aceptación de término de trabajos de sustitución de gabinete.	3.2.3.9 Aceptación de término de trabajos de sustitución de gabinete.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 27	
	3.2.3.10 Memoria Técnica	3.2.3.10 Memoria Técnica		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 27	
	3.2.3.11 Liberación del servicio concluido.	3.2.3.11 Liberación del servicio concluido.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 29	
	3.2.3.12 Tiempos de atención de solicitudes y entrega de documentación de soporte.	3.2.3.12 Tiempos de atención de solicitudes y entrega de documentación de soporte.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 31	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023																									
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																					
Sección	Descripción	Especificaciones																										
4. Entregables	4. Entregables	<p>El PROVEEDOR debe presentar los entregables de conformidad a lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inciso</th> <th>Entregable</th> <th>Tiempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Documento de garantía del gabinete de comunicaciones</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perito externo (ajena al Fabricante).</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Original de Formatos de Verificación Inicial y Final</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Memoria técnica, en medio digital</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Documento de garantía por defectos de instalación (mano de obra del Servicio de Sustitución)</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Gabinetes de comunicaciones</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico.</td> </tr> </tbody> </table>	Inciso	Entregable	Tiempo	A	Documento de garantía del gabinete de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.	B	Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perito externo (ajena al Fabricante).	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.	C	Original de Formatos de Verificación Inicial y Final	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.	D	Memoria técnica, en medio digital	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.	E	Documento de garantía por defectos de instalación (mano de obra del Servicio de Sustitución)	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.	F	Gabinetes de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 31	
Inciso	Entregable	Tiempo																										
A	Documento de garantía del gabinete de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.																										
B	Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perito externo (ajena al Fabricante).	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.																										
C	Original de Formatos de Verificación Inicial y Final	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.																										
D	Memoria técnica, en medio digital	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.																										
E	Documento de garantía por defectos de instalación (mano de obra del Servicio de Sustitución)	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.																										
F	Gabinetes de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico.																										
5. Documentación requerida en la Propuesta Técnica para la validación de experiencia en la ejecución de servicios.	5. Documentación requerida en la Propuesta Técnica para la validación de experiencia en la ejecución de servicios.	<p>EL LICITANTE debe acreditar su experiencia en la ejecución de servicios de instalación de nodos de red o reubicación de servicios de red, mediante la presentación de copia simple de un contrato, orden de compra y/o pedido debidamente formalizado, con una experiencia mínimo de 6 meses, así como los documentos correspondientes donde se observe la conclusión del mismo. El contrato, orden de compra y/o pedido, debe estar formalizado, con una antigüedad no mayor a cinco años. EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información entregada.</p> <p>EL LICITANTE debe comprobar que cuenta con el Personal Técnico necesario para desarrollar la ingeniería básica e ingeniería de detalle que resulte necesaria mediante la entrega de un organigrama de la plantilla que contenga los puestos ocupados en la empresa, acreditando su perfil profesional mediante copia simple del título o de la cédula profesional o documento oficial que acredite que se cumple con el grado de estudios a nivel licenciatura relacionado con Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</p>		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 85 a 211																						
				No cumple	El Licitante no entrega copia simple del título o de la cédula profesional o documento oficial del Personal Técnico indicado en el organigrama, únicamente presenta copia de la cédula profesional del Director Comercial, Directora de ingeniería, Seguimiento de proyectos, CRM, Administradora de proyecto y Director de Operaciones.	De archivo Cleverit - Técnica Páginas 213 a 217	En incumplimiento a lo señalado en el inciso f) del numeral 2. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA de la Convocatoria, el cual señala que: " Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).																					

“ [LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Cleverit, S.A. de C.V.				Fecha: 05 de julio de 2023																																					
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																																	
Sección	Descripción	Especificaciones																																							
		EL LICITANTE debe acreditar mediante copias simples de Constancias de Certificaciones del personal técnico emitidas por el fabricante del cual sea miembro vigente del programa de certificación donde se demuestre que cuenta con el personal técnico certificado para realizar las actividades solicitadas en el presente Anexo Técnico. EL LICITANTE deberá presentar como mínimo una constancia de certificación y como máximo dos constancias de certificación.			Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Páginas 219 a 223																																		
APÉNDICE A	Partida Única. Listado de localidades donde se requiere el servicio de sustitución	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Junta Distrital Ejecutiva</th> <th>Municipio</th> <th>Domicilio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHIAPAS</td> <td>06</td> <td>TUXTLA GUTIÉRREZ</td> <td>Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutierrez, Chiapas.</td> </tr> <tr> <td>MORELOS</td> <td>02</td> <td>JILUTEPEC</td> <td>Privada Baliza 5 Esq San Gaspar, Fraccionamiento Piedregal de las Fuentes CP. 62554 Jilutepec, Morelos.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PUEBLA</td> <td>02</td> <td>CUALTILULCO BARRIO</td> <td>Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73210 Zacañán, Puebla.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA</td> <td>Privada 8 "A" Sur 3602, Fraccionamiento Azules CP. 72550 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.</td> </tr> <tr> <td>TAMAULIPAS</td> <td>03</td> <td>RÍO BRAVO</td> <td>Calle Oihualhua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.</td> </tr> <tr> <td>TLAXCALA</td> <td>03</td> <td>ZACATELCO</td> <td>Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Héroes, Barrio Sección Primera CP. 97340 Zacatelco, Tlaxcala.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">VERACRUZ</td> <td>07</td> <td>MARTÍNEZ DE LA TORRE</td> <td>Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93607 Martínez de la Torre, Veracruz.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>MINATITLÁN</td> <td>Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obrera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.</td> </tr> </tbody> </table>	Estado	Junta Distrital Ejecutiva	Municipio	Domicilio	CHIAPAS	06	TUXTLA GUTIÉRREZ	Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutierrez, Chiapas.	MORELOS	02	JILUTEPEC	Privada Baliza 5 Esq San Gaspar, Fraccionamiento Piedregal de las Fuentes CP. 62554 Jilutepec, Morelos.	PUEBLA	02	CUALTILULCO BARRIO	Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73210 Zacañán, Puebla.	12	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Privada 8 "A" Sur 3602, Fraccionamiento Azules CP. 72550 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.	TAMAULIPAS	03	RÍO BRAVO	Calle Oihualhua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.	TLAXCALA	03	ZACATELCO	Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Héroes, Barrio Sección Primera CP. 97340 Zacatelco, Tlaxcala.	VERACRUZ	07	MARTÍNEZ DE LA TORRE	Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93607 Martínez de la Torre, Veracruz.	14	MINATITLÁN	Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obrera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.		Sí cumple		De archivo Cleverit - Técnica Página 33	
Estado	Junta Distrital Ejecutiva	Municipio	Domicilio																																						
CHIAPAS	06	TUXTLA GUTIÉRREZ	Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutierrez, Chiapas.																																						
MORELOS	02	JILUTEPEC	Privada Baliza 5 Esq San Gaspar, Fraccionamiento Piedregal de las Fuentes CP. 62554 Jilutepec, Morelos.																																						
PUEBLA	02	CUALTILULCO BARRIO	Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73210 Zacañán, Puebla.																																						
	12	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Privada 8 "A" Sur 3602, Fraccionamiento Azules CP. 72550 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.																																						
TAMAULIPAS	03	RÍO BRAVO	Calle Oihualhua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.																																						
TLAXCALA	03	ZACATELCO	Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Héroes, Barrio Sección Primera CP. 97340 Zacatelco, Tlaxcala.																																						
VERACRUZ	07	MARTÍNEZ DE LA TORRE	Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93607 Martínez de la Torre, Veracruz.																																						
	14	MINATITLÁN	Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obrera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.																																						

Servidores públicos que realizan la evaluación

Elaboró y revisó:

Ing. Andrés Díaz Pérez
Subdirector de Comunicaciones

Aprobó:

Lic. Julio César Rodríguez Hurtado
Director de Operaciones

“ [LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP] ”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

FIRMADO POR: DIAZ PEREZ ANDRES
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2106714
HASH:
2F310A52826C70F081570FF7CD17F547542694E6E08790
989003C576D84DC889

FIRMADO POR: RODRIGUEZ HURTADO JULIO CESAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2106714
HASH:
2F310A52826C70F081570FF7CD17F547542694E6E08790
989003C576D84DC889

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023																
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal												
Sección	Descripción	Especificaciones																	
2.Descripción general.	2. Descripción general.	Partida Única. Adquisición de gabinetes de comunicaciones con el servicio de sustitución <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partida</th> <th>Concepto</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÚNICA</td> <td>1</td> <td>Adquisición de gabinetes de comunicaciones.</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Partida	Concepto	Descripción	Cantidad	ÚNICA	1	Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	8		2	Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones			Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 77	
		Partida	Concepto	Descripción	Cantidad														
	ÚNICA	1	Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	8															
		2	Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones																
	Los servicios de sustitución solicitados se deben realizar en las oficinas del INSTITUTO incluidas en el APÉNDICE A del presente documento.		Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 77														
2.Descripción general.	2.1 Documentación de respaldo para propuesta técnica.	A. El LICITANTE debe presentar dentro de su propuesta técnica, carta de información de garantía emitida por el fabricante de los bienes ofertados que sean suministrados por el Proveedor, donde se indique que los bienes ofertados cuentan con un periodo de garantía específico (conforme a lo especificado en el inciso a del numeral 3.1.1 del presente Anexo Técnico).		Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 77 y 105													
		B. Para la validación del cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados por el INSTITUTO, el LICITANTE debe presentar información técnica, folletos, hojas de especificaciones, manuales de usuario o algún otro documento emitido por el fabricante de los bienes ofertados. En caso de que los folletos o documentación técnica sean presentados en idioma distinto al español o inglés, debe acompañarse de una traducción simple al español. El LICITANTE también podrá indicar las URL's de páginas web donde se visualicen las características técnicas de los mismos.		Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 77 y 107 a 209													
		C. El Licitante debe acreditar mediante carta emitida por el fabricante, que los gabinetes a suministrar cumplen con lo especificado en el estándar American National Standards Institute / Electronic Industries Alliance - ANSI/EIA 310-D, o bien su actualización Electronic Industries Alliance		Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica													

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		<p>/ Electronic Components Association - EIA/ECA-310-E, para su compatibilidad con equipos, paneles y accesorios de montaje en rack estándar de 19 [pulg].</p> <p>D. La ejecución del servicio de sustitución debe realizarse con Canales de Integración de cableado estructurado que sean miembros vigentes del programa de certificación PCI - Panduit Certified Installer y/o Belden IBDN, lo anterior debido a que el Instituto cuenta con estos 2 tipos de soluciones instaladas en los diferentes inmuebles, por lo que el LICITANTE debe presentar como parte de su propuesta técnica, constancia de certificado PANDUIT y/o Belden vigente a nombre del LICITANTE.</p> <p>E. El LICITANTE debe indicar en su propuesta técnica que el servicio ofertado se ejecutará conforme a lo indicado en la norma NMX-1-279-NYCE-2009, "Telecomunicaciones-Cableado- Cableado estructurado canalizaciones y espacios para cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales" mediante carta emitida por el fabricante del cual sea miembros vigentes del programa de certificación.</p>				Páginas 77 y 211	
				Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 77 y 213	
				Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 78, 215 y 217	
3. Tipo de requerimiento	3.1 Concepto 1. Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	Gabinete de acero de cuatro postes.		Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79 y 143	
		Rieles para montaje de equipo:		Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79, 143 y 199 a 209	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Deberá contar con 2 pares de rieles.		Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 79, 143 y 199 a 209	
		Deberán ser deslizables y ajustables en profundidad.		Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 79 y 143	
		o Deben contar con perforación, debiendo incluir al menos 50 tuercas del tipo de perforación empleado en los rieles con sus respectivos 50 tornillos.		Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 79, 111 y 159	
		Deben contar con identificación impresa de Unidades de Rack.		Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 79 y 135	
		Nivelación: Debe contar con patas o algún otro elemento de nivelación que permita tener una altura ajustable, (se deberá indicar el tipo de elemento de nivelación).		Sí cumple		De archivo CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						Páginas 79 y 135	
		Pintura y acabados: Las partes metálicas deben tener acabado o pintura que evite la corrosión.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79 y 109	
		Capacidad de carga: Debe soportar una capacidad de carga de por lo menos 1,100 [Kg].		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79 y 107	
		Paneles:					
		Debe contar con un panel superior sólido, con al menos 2 accesos removibles para ingreso de cableado.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79 y 145	
		Debe contar con un panel inferior sólido desmontable con al menos 2 accesos removibles para ingreso de cableado.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79 y 117	
		Conexión a tierra.					
		Todos los elementos metálicos que conforman el gabinete (techo, piso, rieles de montaje, paneles laterales y puertas) deben conservar continuidad eléctrica entre sí.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79 y 141	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		El gabinete debe contar con algún punto dedicado para la conexión de terminal de tierra física.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 79 y 141	
		Debe de cumplir con la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización) en específico con el artículo 250 Puesta a tierra y unión.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 79 y 215	
		Dimensiones útiles:					
		Ancho: 19 [pulg]		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 79 y 107	
		Unidades de Rack: 42 UR		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 79 y 107	
		Dimensiones generales:					
		Ancho: 800 +/-10 [mm]		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 79 y 107	
		Profundidad: 1,000 +/-100 [mm]		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Altura: 2,000 +/-50 [mm].		Sí cumple		Páginas 79 y 107 CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79 y 107	
		Puerta frontal. Parcialmente perforado, considerando como mínimo 60% (indicar el porcentaje de perforación ofertado).		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79 107 y 109	
		Indicar si se oferta de una o dos hojas.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79 y 107	
		Deberán ser desmontables, con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79, 111 y 147 a 149	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		En caso de ofertarse 1 hoja, la puerta deberá tener la posibilidad de abrir hacia la izquierda y derecha del gabinete.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79, 107 y 147	
		Puerta trasera. Se requieren dos hojas, parcialmente ventilada con perforación de por lo menos 60%, desmontables y con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79 y 149	
		Paneles laterales. Sólidos, desmontables,		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79, 107, 151 y 153	
		Cada panel debe tener al menos 1 acceso (perforación) con tapa removible que se empleará para ingreso de tubo metálico flexible de por lo menos 2 [pulg] de diámetro. Dicho acceso debe estar ubicado en el vértice inferior trasero de cada panel a una distancia de 8 +/- 5 [cm] de la arista inferior y de 8 +/- 5 [cm] de la arista lateral correspondiente (Ver figura 1 la cual se encuentra al terminar esta tabla).		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79, 151 y 153	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Deberán contar con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 79, 107, 151 y 153	
		Todos los componentes y accesorios deben corresponder a la misma marca del fabricante del gabinete, y deben ser integrados de fábrica, debidamente montados con los herrajes y accesorios adecuados.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica Página 81	
		A continuación, el listado de accesorios mínimos requeridos.					
		Dos organizadores de cableado vertical, de tipo "fingers", de altura completa, uno para cada poste frontal del gabinete.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 81 y 201	
		Dos organizadores verticales para cableado y/o montaje de barra PDU, de altura completa, uno para cada poste posterior del gabinete, de por lo menos 140 [mm] de ancho.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 81 y 161 a 165	
		1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos, NEMA 5-15R, interruptor térmico de 15 [A], cable de alimentación de 2.5 [m] de longitud con clavija NEMA 5-15P, voltaje de alimentación 120 [V]. Deberá incluir el kit de montaje (brackets) necesario.	Pregunta: Solicitan;1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos, NEMA 5-15R Solicitamos a la convocante acepte contactos eléctricos tipo NEMA 5-20R, ya que no afecta el funcionamiento de los equipos. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: Se acepta su solicitud, los proveedores podrán ofertar 1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos con NEMA 5-15R o 5-20R.	Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 81 y 175 a 177	

"[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]"

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral".

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA


Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		2 charolas fijas ventiladas para montaje en 4 postes a 19 [pulg], con herrajes extensibles para ajustar la profundidad. Soporte mínimo de 40 [Kg]. y tener acabado o pintura que evite la corrosión.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 81, 107 y 197	
		Barra de cobre horizontal para montaje en rack de 19 [pulg] con accesorios para montaje y consolidación a tierra de al menos 8 equipos activos.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Página 81	
		Manuales de instalación y de usuario en idioma español o inglés (en medio digital y/o impreso). El Proveedor también podrá indicar las URL's de páginas web donde se visualicen los manuales.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 81 y 127 a 155	
		3 años de garantía en los productos metálicos de gabinete y accesorios incluyendo costos asociados a la mano de obra, en caso de requerirse.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 81 y 105	
		Al menos 1 año de garantía en los productos eléctricos, incluyendo mano de obra.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 81 y 105	
		El tiempo máximo de reparación y entrega del mobiliario dañado debe ser durante los 10 días hábiles siguientes al levantamiento del reporte con el proveedor durante el tiempo de vigencia de la garantía y será realizado por parte del PROVEEDOR.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Página 81	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023							
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal			
Sección	Descripción	Especificaciones								
		 <p>FIGURA 1. Características de acceso removible en panel lateral, para ingreso de tubo metálico flexible de 2 [pulg] de diámetro.</p>		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 81				
	3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega.	A. El PROVEEDOR debe entregar los bienes requeridos, junto con la garantía y el certificado y/o verificación de un laboratorio o perito externo en un tiempo máximo de 70 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de fallo correspondiente. Se podrán realizar entregas parciales de bienes, siempre y cuando la totalidad de la entrega de los mismos no rebase el plazo establecido anteriormente.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 83				
		La entrega de bienes se debe realizar en el almacén del INSTITUTO, en la siguiente dirección:		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 83				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sitio</th> <th>Domicilio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almacén Tláhuac</td> <td>Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.</td> </tr> </tbody> </table>	Sitio	Domicilio	Almacén Tláhuac	Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 83
Sitio	Domicilio									
Almacén Tláhuac	Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.									
		a) Garantía de los bienes		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica				

“ [LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		La garantía de los bienes debe ser emitida por el Fabricante y a nombre del Instituto Nacional Electoral, la cual debe presentarse en conjunto con los bienes, indicando lo siguiente:		Sí cumple		Páginas 83 y 105 CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica	
		- 3 años de garantía en los productos metálicos de gabinete y accesorios incluyendo costos asociados a la mano de obra, en caso de requerirse.		Sí cumple		Páginas 83 y 105 CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica	
		- Al menos 1 año de garantía en los productos eléctricos, incluyendo costos asociados a la mano de obra, en caso de requerirse.		Sí cumple		Páginas 83 y 105 CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica	
		El LICITANTE debe entregar en su propuesta técnica, documento donde enliste el tipo de garantía aplicable para cada bien, descripción, limitantes, restricciones, derechos, así como los procedimientos para hacer válida la garantía, medios de comunicación, tiempo de respuesta, tiempo máximo de solución de fallas, horarios de atención, contactos y lugar donde se hará válida la garantía.		No cumple	El Licitante no entrega documento donde enliste el tipo de garantía aplicable para cada bien, descripción, limitantes, restricciones, derechos, así como los procedimientos para hacer válida la garantía, medios de comunicación, tiempo de respuesta, tiempo máximo de solución de fallas, horarios de atención, contactos y lugar donde se hará válida la garantía.	Páginas 83 y 105 CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica	En incumplimiento a lo señalado en el inciso f) del numeral 2. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA de la Convocatoria, el cual señala que: " Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
		b) Certificación y/o verificación de un laboratorio o perito externo		Sí cumple		Páginas 83 y 105 CHILISERVICIS TIC SA DE CV- Técnica	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		El Proveedor debe presentar documento con el cual demuestre que los bienes a suministrar cuentan con certificación y/o verificación de un laboratorio o perito externo (ajena al Fabricante), con reconocimiento a nivel Internacional, donde se confirmen las capacidades técnicas, físicas y mecánicas de dichos productos.		Sí cumple		Página 83 CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica	
		Se requiere la sustitución de gabinete de comunicaciones de 20 UR, por uno de 42 UR de altura.		Sí cumple		Páginas 83, 211, 215 y 217 CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica	
		La actividad de cambio de gabinete se debe realizar en un solo día. En coordinación con el personal del INSTITUTO y el PROVEEDOR se acordará la fecha específica de cambio de gabinete. El Administrador de Contrato ratificará la fecha de cambio, mediante oficio de solicitud correspondiente.		Sí cumple		Página 83 CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica	
3.2	Contratación de Servicios Informáticos	3.2.1 Concepto 2. Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones		Sí cumple		Página 83 CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica	
		Previo a la fecha de cambio de gabinete, el INSTITUTO por medio del Supervisor de Contrato coordinará la entrega del nuevo gabinete de comunicaciones en el domicilio donde se llevará a cabo la sustitución.		Sí cumple		Página 83 CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica	
		Será responsabilidad del PROVEEDOR, las maniobras para el movimiento y acomodado del gabinete, desde el sitio donde se encuentre físicamente el nuevo gabinete hasta el espacio destinado para realizar el cambio de gabinete actual. Se debe considerar que el espacio destinado para el actual gabinete puede ubicarse en planta baja o algún otro nivel del inmueble, (hasta un tercer nivel de construcción).		Sí cumple		Página 83 CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica	
		Se debe considerar que en cada sitio existen entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023																											
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																							
Sección	Descripción	Especificaciones																												
						SA DE CV-Técnica Página 83																								
		Para cada solicitud de servicio se deben realizar como mínimo, las siguientes actividades:		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 85																								
		<input type="checkbox"/> Identificación, registro en plano de inmueble, y escaneo inicial (prueba de funcionalidad) de nodos de cableado estructurado y conexiones de red provisionales que se encuentren operando al inicio de la actividad.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 85																								
		Desmontaje de infraestructura de gabinete actual.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 85																								
		El actual gabinete de comunicaciones cuenta con la siguiente infraestructura:		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 85																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipo de comunicaciones</td> <td>Switch de acceso de 1 UR de altura</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Equipo de comunicaciones</td> <td>Ruteador, máximo de 2 UR de altura</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Paneles de interconexión</td> <td>De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Organizadores</td> <td>De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Servidor</td> <td>Tipo torre con accesorios y periféricos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Equipo de respaldo de energía</td> <td>UPS de 2 UR de altura</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Equipo Telmex</td> <td>NTU, modem, rosetas, repisas.</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento					Descripción	Cantidad	Equipo de comunicaciones	Switch de acceso de 1 UR de altura	2	Equipo de comunicaciones	Ruteador, máximo de 2 UR de altura	3	Paneles de interconexión	De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado	2	Organizadores	De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura	1	Servidor	Tipo torre con accesorios y periféricos	1	Equipo de respaldo de energía	UPS de 2 UR de altura	2	Equipo Telmex	NTU, modem, rosetas, repisas.	2
Elemento	Descripción	Cantidad																												
Equipo de comunicaciones	Switch de acceso de 1 UR de altura	2																												
Equipo de comunicaciones	Ruteador, máximo de 2 UR de altura	3																												
Paneles de interconexión	De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado	2																												
Organizadores	De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura	1																												
Servidor	Tipo torre con accesorios y periféricos	1																												
Equipo de respaldo de energía	UPS de 2 UR de altura	2																												
Equipo Telmex	NTU, modem, rosetas, repisas.	2																												
		Realizar la sustitución de gabinete de comunicaciones.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 85																								
		Ingreso y re-conectorizado de cableado de red (estructurado y provisionales) en nuevo gabinete.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC																								

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						SA DE CV-Técnica Página 85	
		Limpieza externa de equipos de comunicaciones, previa al montaje.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 85	
		Montaje de infraestructura de comunicaciones y cableado, con base en diagramas de distribución proporcionados al PROVEEDOR, durante los primeros 5 días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 85	
		Identificación, escaneo final y re-etiquetado (en panel de interconexión y del lado de usuario) de nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 85	
		Identificación, escaneo final y re-etiquetado (en panel de interconexión y del lado de usuario) de nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 85	
		Limpieza general del área de trabajo y acomodado de gabinete.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 85	
		Sitios		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 85	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Los servicios solicitados se realizarán en las oficinas del INSTITUTO incluidas en el APÉNDICE A del presente documento.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 85 y 103	
	3.2.2 Consideraciones generales para la atención de requerimientos de servicio	3.2.2 Consideraciones generales para la atención de requerimientos de servicio		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 85 y 87	
	3.2.3 Consideraciones específicas para la atención del requerimiento.	3.2.3 Consideraciones específicas para la atención del requerimiento.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 87	
	3.2.3.1 Proceso de solicitud de los servicios.	3.2.3.1 Proceso de solicitud de los servicios.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 87	
	3.2.3.2 Identificación y escaneo inicial de cableado estructurado existente.	3.2.3.2 Identificación y escaneo inicial de cableado estructurado existente.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 87 y 89	
	3.2.3.3 Desmontaje y montaje de infraestructura.	3.2.3.3 Desmontaje y montaje de infraestructura.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 89	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
	3.2.3.4 Reconexión de cableado de red.	3.2.3.4 Reconexión de cableado de red.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 89 y 91	
	3.2.3.5 Limpieza general y acomodo de gabinete.	3.2.3.5 Limpieza general y acomodo de gabinete.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 91 y 93	
	3.2.3.6 Identificación y escaneo final de cableado de red.	3.2.3.6 Identificación y escaneo final de cableado de red.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 93	
	3.2.3.7 Etiquetado de servicios	3.2.3.7 Etiquetado de servicios		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 93	
	3.2.3.8 Pruebas de funcionalidad (Escaneos)	3.2.3.8 Pruebas de funcionalidad (Escaneos)		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 95	
	3.2.3.9 Aceptación de término de trabajos de sustitución de gabinete.	3.2.3.9 Aceptación de término de trabajos de sustitución de gabinete.		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC SA DE CV-Técnica Página 95	
	3.2.3.10 Memoria Técnica	3.2.3.10 Memoria Técnica		Sí cumple		CHILISERVICIS TIC	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023																									
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																					
Sección	Descripción	Especificaciones																										
						SA DE CV-Técnica Páginas 95 y 97																						
	3.2.3.11 Liberación del servicio concluido.	3.2.3.11 Liberación del servicio concluido.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 97 y 99																						
	3.2.3.12 Tiempos de atención de solicitudes y entrega de documentación de soporte.	3.2.3.12 Tiempos de atención de solicitudes y entrega de documentación de soporte.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 99																						
4. Entregables	4. Entregables	<p>El PROVEEDOR debe presentar los entregables de conformidad a lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inciso</th> <th>Entregable</th> <th>Tiempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Documento de garantía del gabinete de comunicaciones</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perfil externo (ajena al Fabricante)</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Original de Formatos de Verificación Inicial y Final</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Memoria técnica, en medio digital</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Documento de garantía por defectos de instalación (mano de obra del Servicio de Sustitución)</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Gabinetes de comunicaciones</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico</td> </tr> </tbody> </table>	Inciso	Entregable	Tiempo	A	Documento de garantía del gabinete de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico	B	Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perfil externo (ajena al Fabricante)	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico	C	Original de Formatos de Verificación Inicial y Final	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico	D	Memoria técnica, en medio digital	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico	E	Documento de garantía por defectos de instalación (mano de obra del Servicio de Sustitución)	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico	F	Gabinetes de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Página 99	
Inciso	Entregable	Tiempo																										
A	Documento de garantía del gabinete de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico																										
B	Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perfil externo (ajena al Fabricante)	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico																										
C	Original de Formatos de Verificación Inicial y Final	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico																										
D	Memoria técnica, en medio digital	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico																										
E	Documento de garantía por defectos de instalación (mano de obra del Servicio de Sustitución)	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico																										
F	Gabinetes de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico																										
5. Documentación requerida en la Propuesta Técnica para la validación de experiencia en la ejecución de servicios.	5. Documentación requerida en la Propuesta Técnica para la validación de experiencia en la ejecución de servicios.	<p>EL LICITANTE debe acreditar su experiencia en la ejecución de servicios de instalación de nodos de red o reubicación de servicios de red, mediante la presentación de copia simple de un contrato, orden de compra y/o pedido debidamente formalizado, con una experiencia mínimo de 6 meses, así como los documentos correspondientes donde se observe la conclusión del mismo. El contrato, orden de compra y/o pedido, debe estar formalizado, con una antigüedad no mayor a cinco años. EL INSTITUTO se reserva el derecho de</p>		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV-Técnica Páginas 99, 219 y 221																						

“ [LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: CHILISERVICIOS TIC S.A. de C.V.				Fecha: 05 de julio de 2023																																						
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																																		
Sección	Descripción	Especificaciones																																								
		verificar la autenticidad de la información entregada.																																								
		EL LICITANTE debe comprobar que cuenta con el Personal Técnico necesario para desarrollar la ingeniería básica e ingeniería de detalle que resulte necesaria mediante la entrega de un organigrama de la plantilla que contenga los puestos ocupados en la empresa, acreditando su perfil profesional mediante copia simple del título o de la cédula profesional o documento oficial que acredite que se cumple con el grado de estudios a nivel licenciatura relacionado con Tecnologías de la Información y Comunicaciones.			No cumple	El Licitante no entrega copia simple del título o de la cédula profesional o documento oficial del Personal Técnico indicado en el organigrama, únicamente presenta copia simple del título del Líder de Proyecto.	CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 99, 101, 225 y 227	En incumplimiento a lo señalado en el inciso f) del numeral 2. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA de la Convocatoria, el cual señala que: " Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).																																		
		EL LICITANTE debe acreditar mediante copias simples de Constancias de Certificaciones del personal técnico emitidas por el fabricante del cual sea miembro vigente del programa de certificación donde se demuestre que cuenta con el personal técnico certificado para realizar las actividades solicitadas en el presente Anexo Técnico. EL LICITANTE deberá presentar como mínimo una constancia de certificación y como máximo dos constancias de certificación.			Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Páginas 101, 229 y 231																																			
APÉNDICE A	Partida Única. Listado de localidades donde se requiere el servicio de sustitución	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Junta Distrital Ejecutiva</th> <th>Municipio</th> <th>Domicilio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHIAPAS</td> <td>06</td> <td>TUXTLA GUTIÉRREZ</td> <td>Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.</td> </tr> <tr> <td>MORELOS</td> <td>02</td> <td>JILUTEPEC</td> <td>Privada Balsa 5 Esq San Gaspar, Fraccionamiento Piedregal de las Fuentes CP. 62554 Jilutepec, Morelos</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PUEBLA</td> <td>02</td> <td>CUAUTLILCO BARRIO</td> <td>Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73310 Zacatlán, Puebla.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA</td> <td>Privada 8 "A" Sur 3502, Fraccionamiento Azules CP. 72550 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.</td> </tr> <tr> <td>TAMAULIPAS</td> <td>03</td> <td>RÍO BRAVO</td> <td>Calle Chihuahua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.</td> </tr> <tr> <td>TLAXCALA</td> <td>03</td> <td>ZACATELCO</td> <td>Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Héroes, Barrio Sección Primera CP. 97340 Zacatlán, Tlaxcala.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">VERACRUZ</td> <td>07</td> <td>MARTÍNEZ DE LA TORRE</td> <td>Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93807 Martínez de la Torre, Veracruz.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>MINATITLÁN</td> <td>Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obrera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.</td> </tr> </tbody> </table>		Estado	Junta Distrital Ejecutiva	Municipio	Domicilio	CHIAPAS	06	TUXTLA GUTIÉRREZ	Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	MORELOS	02	JILUTEPEC	Privada Balsa 5 Esq San Gaspar, Fraccionamiento Piedregal de las Fuentes CP. 62554 Jilutepec, Morelos	PUEBLA	02	CUAUTLILCO BARRIO	Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73310 Zacatlán, Puebla.	12	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Privada 8 "A" Sur 3502, Fraccionamiento Azules CP. 72550 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.	TAMAULIPAS	03	RÍO BRAVO	Calle Chihuahua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.	TLAXCALA	03	ZACATELCO	Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Héroes, Barrio Sección Primera CP. 97340 Zacatlán, Tlaxcala.	VERACRUZ	07	MARTÍNEZ DE LA TORRE	Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93807 Martínez de la Torre, Veracruz.	14	MINATITLÁN	Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obrera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.		Sí cumple		CHILISERVICIOS TIC SA DE CV- Técnica Página 103	
Estado	Junta Distrital Ejecutiva	Municipio	Domicilio																																							
CHIAPAS	06	TUXTLA GUTIÉRREZ	Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.																																							
MORELOS	02	JILUTEPEC	Privada Balsa 5 Esq San Gaspar, Fraccionamiento Piedregal de las Fuentes CP. 62554 Jilutepec, Morelos																																							
PUEBLA	02	CUAUTLILCO BARRIO	Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73310 Zacatlán, Puebla.																																							
	12	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Privada 8 "A" Sur 3502, Fraccionamiento Azules CP. 72550 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.																																							
TAMAULIPAS	03	RÍO BRAVO	Calle Chihuahua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.																																							
TLAXCALA	03	ZACATELCO	Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Héroes, Barrio Sección Primera CP. 97340 Zacatlán, Tlaxcala.																																							
VERACRUZ	07	MARTÍNEZ DE LA TORRE	Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93807 Martínez de la Torre, Veracruz.																																							
	14	MINATITLÁN	Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obrera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.																																							

“ [LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Servidores públicos que realizan la evaluación

Elaboró y revisó:

Ing. Andrés Díaz Pérez
Subdirector de Comunicaciones

Aprobó:

Lic. Julio César Rodríguez Hurtado
Director de Operaciones

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

FIRMADO POR: DIAZ PEREZ ANDRES
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2106711
HASH:
44E997AC5FCDB7572F0DB0D30570F8738D32905E8363A0
C4F57D4E93C7FCC062

FIRMADO POR: RODRIGUEZ HURTADO JULIO CESAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2106711
HASH:
44E997AC5FCDB7572F0DB0D30570F8738D32905E8363A0
C4F57D4E93C7FCC062

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023														
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal										
Sección	Descripción	Especificaciones															
2.Descripción general.	2. Descripción general.	Partida Única. Adquisición de gabinetes de comunicaciones con el servicio de sustitución		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 5											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partida</th> <th>Concepto</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÚNICA</td> <td>1</td> <td>Adquisición de gabinetes de comunicaciones.</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Partida	Concepto	Descripción	Cantidad	ÚNICA	1	Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	8		2	Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones				
	Partida	Concepto	Descripción	Cantidad													
	ÚNICA	1	Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	8													
	2	Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones															
	Los servicios de sustitución solicitados se deben realizar en las oficinas del INSTITUTO incluidas en el APÉNDICE A del presente documento.			Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 5											
	2.1 Descripción general.	A. El LICITANTE debe presentar dentro de su propuesta técnica, carta de información de garantía emitida por el fabricante de los bienes ofertados que sean suministrados por el Proveedor, donde se indique que los bienes ofertados cuentan con un periodo de garantía específico (conforme a lo especificado en el inciso a del numeral 3.1.1 del presente Anexo Técnico).		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7 y 39											
	2.1 Documentación de respaldo para propuesta técnica.	B. Para la validación del cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados por el INSTITUTO, el LICITANTE debe presentar información técnica, folletos, hojas de especificaciones, manuales de usuario o algún otro documento emitido por el fabricante de los bienes ofertados. En caso de que los folletos o documentación técnica sean presentados en idioma distinto al español o inglés, debe acompañarse de una traducción simple al español. El LICITANTE también podrá indicar las URL's de páginas web donde se visualicen las características técnicas de los mismos.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7 y 47 a 119											
		C. El Licitante debe acreditar mediante carta emitida por el fabricante, que los gabinetes a suministrar cumplen con lo especificado en el		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO											

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		estándar American National Standards Institute / Electronic Industries Alliance - ANSI/EIA 310-D, o bien su actualización Electronic Industries Alliance / Electronic Components Association - EIA/ECA-310-E, para su compatibilidad con equipos, paneles y accesorios de montaje en rack estándar de 19 [pulg].				N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7 y 123	
		D. La ejecución del servicio de sustitución debe realizarse con Canales de Integración de cableado estructurado que sean miembros vigentes del programa de certificación PCI - Panduit Certified Installer y/o Belden IBDN, lo anterior debido a que el Instituto cuenta con estos 2 tipos de soluciones instaladas en los diferentes inmuebles, por lo que el LICITANTE debe presentar como parte de su propuesta técnica, constancia de certificado PANDUIT y/o Belden vigente a nombre del LICITANTE.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7, 125 y 127	
		E. El LICITANTE debe indicar en su propuesta técnica que el servicio ofertado se ejecutará conforme a lo indicado en la norma NMX-1-279-NYCE-2009, "Telecomunicaciones- Cableado- Cableado estructurado canalizaciones y espacios para cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales" mediante carta emitida por el fabricante del cual sea miembros vigentes del programa de certificación.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7 y 133 a 135	
3.	Tipo de requerimiento	1. Adquisición de gabinetes de comunicaciones.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7, 49 y 121	
		Gabinete de acero de cuatro postes.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7, 49 y 121	
		Rieles para montaje de equipo:		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						C.V - TÉCNICA. Páginas 7, 53 y 121	
		Deberá contar con 2 pares de rieles.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7, 53 y 121	
		Deberán ser deslizables y ajustables en profundidad.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7, 53 y 121	
		o Deben contar con perforación, debiendo incluir al menos 50 tuercas del tipo de perforación empleado en los rieles con sus respectivos 50 tornillos.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7, 69 y 75	
		Deben contar con identificación impresa de Unidades de Rack.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA.	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						Páginas 7, 53 y 121	
		Nivelación: Debe contar con patas o algún otro elemento de nivelación que permita tener una altura ajustable, (se deberá indicar el tipo de elemento de nivelación).		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7 y 57	
		Pintura y acabados: Las partes metálicas deben tener acabado o pintura que evite la corrosión.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7, 53 y 121	
		Capacidad de carga: Debe soportar una capacidad de carga de por lo menos 1,100 [Kg].		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7, 51 y 121	
		Paneles:					
		Debe contar con un panel superior sólido, con al menos 2 accesos removibles para ingreso de cableado.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA.	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						Páginas 7 y 121 De archivo Manual Técnico. Páginas 93, 94 y 101	
		Debe contar con un panel inferior sólido desmontable con al menos 2 accesos removibles para ingreso de cableado.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7, 93 y 121	
		Conexión a tierra.					
		Todos los elementos metálicos que conforman el gabinete (techo, piso, rieles de montaje, paneles laterales y puertas) deben conservar continuidad eléctrica entre sí.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 7 y 9 De archivo Manual Técnico. Página 84	
		El gabinete debe contar con algún punto dedicado para la conexión de terminal de tierra física.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						C.V - TÉCNICA. Páginas 9 y 85 De archivo Manual Tecnico. Página 84	
		Debe de cumplir con la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización) en específico con el artículo 250 Puesta a tierra y unión.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9 y 121	
		Dimensiones útiles:					
		Ancho: 19 [pulg]		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9, y 53 De archivo Manual Tecnico. Página 40	
		Unidades de Rack: 42 UR		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						C.V - TÉCNICA. Páginas 9, y 51	
		Dimensiones generales:					
		Ancho: 800 +/-10 [mm]		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9, y 51	
		Profundidad: 1,000 +/-100 [mm]		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9, y 51	
		Altura: 2,000 +/-50 [mm].		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9, y 51	
		Puerta frontal.					
		Parcialmente perforado, considerando como mínimo 60% (indicar el porcentaje de perforación ofertado).		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						C.V - TÉCNICA. Páginas 9, y 49	
		Indicar si se oferta de una o dos hojas.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9, 49 y 121	
		Deberán ser desmontables, con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9, 49 y 121 De archivo Manual Tecnico. Páginas 99 y 100	
		En caso de ofertarse 1 hoja, la puerta deberá tener la posibilidad de abrir hacia la izquierda y derecha del gabinete.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9 y 53 De archivo	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						Manual Técnico. Página 94	
		Puerta trasera.					
		Se requieren dos hojas, parcialmente ventilada con perforación de por lo menos 60%, desmontables y con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9, 49 y 121 De archivo Manual Técnico. Páginas 100 y 102	
		Paneles laterales.					
		Sólidos, desmontables,		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9 y 63	
		Cada panel debe tener al menos 1 acceso (perforación) con tapa removible que se empleará para ingreso de tubo metálico flexible de por lo menos 2 [pulg] de diámetro. Dicho acceso debe estar ubicado en el vértice inferior trasero de cada panel a una distancia de 8 +/- 5 [cm] de la arista inferior y de 8 +/- 5 [cm] de la arista lateral		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA.	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		correspondiente (Ver figura 1 la cual se encuentra al terminar esta tabla).				Páginas 9 y 63	
		Deberán contar con chapa y llave de seguridad.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9 y 63 De archivo Manual Tecnico. Página 100	
		Todos los componentes y accesorios deben corresponder a la misma marca del fabricante del gabinete, y deben ser integrados de fábrica, debidamente montados con los herrajes y accesorios adecuados.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 9	
A continuación, el listado de accesorios mínimos requeridos.							
		Dos organizadores de cableado vertical, de tipo "fingers", de altura completa, uno para cada poste frontal del gabinete.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9 y 99	
		Dos organizadores verticales para cableado y/o montaje de barra PDU, de altura completa, uno		Sí cumple		De archivo	

«[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral".

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		para cada poste posterior del gabinete, de por lo menos 140 [mm] de ancho.				DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9 y 105	
		1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos, NEMA 5-15R, interruptor térmico de 15 [A], cable de alimentación de 2.5 [m] de longitud con clavija NEMA 5-15P, voltaje de alimentación 120 [V]. Deberá incluir el kit de montaje (brackets) necesario.	Pregunta: Solicitan;1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos, NEMA 5-15R Solicitamos a la convocante acepte contactos eléctricos tipo NEMA 5-20R, ya que no afecta el funcionamiento de los equipos. Favor de pronunciarse al respecto. Respuesta: Se acepta su solicitud, los proveedores podrán ofertar 1 barra vertical de contactos eléctricos de al menos 8 receptáculos con NEMA 5-15R o 5-20R.	Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9 y 111	
		2 charolas fijas ventiladas para montaje en 4 postes a 19 [pulg], con herrajes extensibles para ajustar la profundidad. Soporte mínimo de 40 [Kg]. y tener acabado o pintura que evite la corrosión.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9, 79 y 81	
		Barra de cobre horizontal para montaje en rack de 19 [pulg] con accesorios para montaje y consolidación a tierra de al menos 8 equipos activos.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9 y 85	

«[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral".

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA


Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Manuales de instalación y de usuario en idioma español o inglés (en medio digital y/o impreso). El Proveedor también podrá indicar las URL's de páginas web donde se visualicen los manuales.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9 y 137 De archivo Manuales Técnicos Páginas 1 a 104	
		3 años de garantía en los productos metálicos de gabinete y accesorios incluyendo costos asociados a la mano de obra, en caso de requerirse.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9, 13, 39 y 41	
		Al menos 1 año de garantía en los productos eléctricos, incluyendo mano de obra.		Sí cumple		Páginas 9, 13, 39 y 41	
		El tiempo máximo de reparación y entrega del mobiliario dañado debe ser durante los 10 días hábiles siguientes al levantamiento del reporte con el proveedor durante el tiempo de vigencia de la garantía y será realizado por parte del PROVEEDOR.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 9, 41, 43 y 45	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023								
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal				
Sección	Descripción	Especificaciones									
		 <p>FIGURA 1. Características de acceso removible en panel lateral, para ingreso de tubo metálico flexible de 2 [pulg] de diámetro.</p>		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N.S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 9 y 63					
	3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega.	A. El PROVEEDOR debe entregar los bienes requeridos, junto con la garantía y el certificado y/o verificación de un laboratorio o perito externo en un tiempo máximo de 70 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de fallo correspondiente. Se podrán realizar entregas parciales de bienes, siempre y cuando la totalidad de la entrega de los mismos no rebase el plazo establecido anteriormente.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N.S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 11					
		La entrega de bienes se debe realizar en el almacén del INSTITUTO, en la siguiente dirección:		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N.S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 11					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sitio</th> <th>Domicilio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almacén Tláhuac</td> <td>Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.</td> </tr> </tbody> </table>	Sitio	Domicilio	Almacén Tláhuac	Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.		Sí cumple			
Sitio		Domicilio									
Almacén Tláhuac	Avenida Tláhuac No. 5502 Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.										
	a) Garantía de los bienes		Sí cumple								
		La garantía de los bienes debe ser emitida por el Fabricante y a nombre del Instituto Nacional Electoral, la cual debe presentarse en conjunto con los bienes, indicando lo siguiente:		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N.S.A. DE					

“ [LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
						C.V - TÉCNICA. Página 13	
		- 3 años de garantía en los productos metálicos de gabinete y accesorios incluyendo costos asociados a la mano de obra, en caso de requerirse.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 13, 39 y 41	
		- Al menos 1 año de garantía en los productos eléctricos, incluyendo costos asociados a la mano de obra, en caso de requerirse.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 13, 39 y 41	
		El LICITANTE debe entregar en su propuesta técnica, documento donde enliste el tipo de garantía aplicable para cada bien, descripción, limitantes, restricciones, derechos, así como los procedimientos para hacer válida la garantía, medios de comunicación, tiempo de respuesta, tiempo máximo de solución de fallas, horarios de atención, contactos y lugar donde se hará válida la garantía.		No cumple	El Licitante no entrega documento donde enliste el tipo de garantía aplicable para cada bien, descripción, limitantes, restricciones y derechos.	De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 13	En incumplimiento a lo señalado en el inciso f) del numeral 2. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA de la Convocatoria, el cual señala que: " Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).
		b) Certificación y/o verificación de un laboratorio o perito externo		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA.	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		El Proveedor debe presentar documento con el cual demuestre que los bienes a suministrar cuentan con certificación y/o verificación de un laboratorio o perito externo (ajena al Fabricante), con reconocimiento a nivel Internacional, donde se confirmen las capacidades técnicas, físicas y mecánicas de dichos productos.		Sí cumple		Página 13 De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 13	
		Se requiere la sustitución de gabinete de comunicaciones de 20 UR, por uno de 42 UR de altura.		Sí cumple		Página 13 De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 13	
		La actividad de cambio de gabinete se debe realizar en un solo día. En coordinación con el personal del INSTITUTO y el PROVEEDOR se acordará la fecha específica de cambio de gabinete. El Administrador de Contrato ratificará la fecha de cambio, mediante oficio de solicitud correspondiente.		Sí cumple		Página 13 De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 13	
3.2 Contratación de Servicios Informáticos	3.2.1 Concepto 2. Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones	Previo a la fecha de cambio de gabinete, el INSTITUTO por medio del Supervisor de Contrato coordinará la entrega del nuevo gabinete de comunicaciones en el domicilio donde se llevará a cabo la sustitución.		Sí cumple		Página 13 De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 13	
		Será responsabilidad del PROVEEDOR, las maniobras para el movimiento y acomodado del gabinete, desde el sitio donde se encuentre físicamente el nuevo gabinete hasta el espacio destinado para realizar el cambio de gabinete actual. Se debe considerar que el espacio destinado para el actual gabinete puede ubicarse		Sí cumple		Página 13 De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 13	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		en planta baja o algún otro nivel del inmueble, (hasta un tercer nivel de construcción).				Página 13	
		Se debe considerar que en cada sitio existen entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 13	
		Para cada solicitud de servicio se deben realizar como mínimo, las siguientes actividades:		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 13	
		<input type="checkbox"/> Identificación, registro en plano de inmueble, y escaneo inicial (prueba de funcionalidad) de nodos de cableado estructurado y conexiones de red provisionales que se encuentren operando al inicio de la actividad.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 13	
		Desmontaje de infraestructura de gabinete actual.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 13	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023																												
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																								
Sección	Descripción	Especificaciones																													
		<p>El actual gabinete de comunicaciones cuenta con la siguiente infraestructura:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipo de comunicaciones</td> <td>Switch de acceso de 1 UR de altura</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Equipo de comunicaciones</td> <td>Ruteador, máximo de 2 UR de altura</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Paneles de interconexión</td> <td>De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Organizadores</td> <td>De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Servidor</td> <td>Tipo torre con accesorios y periféricos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Equipo de respaldo de energía</td> <td>UPS de 2 UR de altura</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Equipo Telmex</td> <td>NTU, modem, rosetas, repisas.</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Descripción	Cantidad	Equipo de comunicaciones	Switch de acceso de 1 UR de altura	2	Equipo de comunicaciones	Ruteador, máximo de 2 UR de altura	3	Paneles de interconexión	De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado	2	Organizadores	De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura	1	Servidor	Tipo torre con accesorios y periféricos	1	Equipo de respaldo de energía	UPS de 2 UR de altura	2	Equipo Telmex	NTU, modem, rosetas, repisas.	2		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 15	
Elemento	Descripción	Cantidad																													
Equipo de comunicaciones	Switch de acceso de 1 UR de altura	2																													
Equipo de comunicaciones	Ruteador, máximo de 2 UR de altura	3																													
Paneles de interconexión	De 24 posiciones, 1 UR de altura, conteniendo entre 30 y 50 nodos de cableado estructurado	2																													
Organizadores	De tipo horizontal, de 1 y 2 UR de altura	1																													
Servidor	Tipo torre con accesorios y periféricos	1																													
Equipo de respaldo de energía	UPS de 2 UR de altura	2																													
Equipo Telmex	NTU, modem, rosetas, repisas.	2																													
		Realizar la sustitución de gabinete de comunicaciones.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 15																									
		Ingreso y re-conectorizado de cableado de red (estructurado y provisionales) en nuevo gabinete.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 15																									
		Limpieza externa de equipos de comunicaciones, previa al montaje.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 15																									
		Montaje de infraestructura de comunicaciones y cableado, con base en diagramas de distribución proporcionados al PROVEEDOR, durante los primeros 5 días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 15																									

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
		Identificación, escaneo final y re-etiquetado (en panel de interconexión y del lado de usuario) de nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 15	
		Identificación, escaneo final y re-etiquetado (en panel de interconexión y del lado de usuario) de nodos de cableado estructurado.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 15	
		Limpieza general del área de trabajo y acomodado de gabinete.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 15	
		Sitios		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 15	
		Los servicios solicitados se realizarán en las oficinas del INSTITUTO incluidas en el APÉNDICE A del presente documento.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 15	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
	3.2.2 Consideraciones generales para la atención de requerimientos de servicio	3.2.2 Consideraciones generales para la atención de requerimientos de servicio		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 17	
	3.2.3 Consideraciones específicas para la atención del requerimiento.	3.2.3 Consideraciones específicas para la atención del requerimiento.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 17	
	3.2.3.1 Proceso de solicitud de los servicios.	3.2.3.1 Proceso de solicitud de los servicios.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 17	
	3.2.3.2 Identificación y escaneo inicial de cableado estructurado existente.	3.2.3.2 Identificación y escaneo inicial de cableado estructurado existente.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 17	
	3.2.3.3 Desmontaje y montaje de infraestructura.	3.2.3.3 Desmontaje y montaje de infraestructura.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 19	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
	3.2.3.4 Reconexión de cableado de red.	3.2.3.4 Reconexión de cableado de red.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 21	
	3.2.3.5 Limpieza general y acomodo de gabinete.	3.2.3.5 Limpieza general y acomodo de gabinete.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 23	
	3.2.3.6 Identificación y escaneo final de cableado de red.	3.2.3.6 Identificación y escaneo final de cableado de red.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 23	
	3.2.3.7 Etiquetado de servicios	3.2.3.7 Etiquetado de servicios		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 25	
	3.2.3.8 Pruebas de funcionalidad (Escaneos)	3.2.3.8 Pruebas de funcionalidad (Escaneos)		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 25	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023				
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal
Sección	Descripción	Especificaciones					
	3.2.3.9 Aceptación de término de trabajos de sustitución de gabinete.	3.2.3.9 Aceptación de término de trabajos de sustitución de gabinete.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 27	
	3.2.3.10 Memoria Técnica	3.2.3.10 Memoria Técnica		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 27	
	3.2.3.11 Liberación del servicio concluido.	3.2.3.11 Liberación del servicio concluido.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 29	
	3.2.3.12 Tiempos de atención de solicitudes y entrega de documentación de soporte.	3.2.3.12 Tiempos de atención de solicitudes y entrega de documentación de soporte.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 31	

“[LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]”

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.			Fecha: 05 de julio de 2023																									
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico			Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																					
Sección	Descripción	Especificaciones																										
4. Entregables	4. Entregables	<p>El PROVEEDOR debe presentar los entregables de conformidad a lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ínciso</th> <th>Entregable</th> <th>Tiempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Documento de garantía del gabinete de comunicaciones</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perito externo (ajena al Fabricante).</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Original de Formatos de Verificación Inicial y Final</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Memoria técnica, en medio digital</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Documento de garantía por defectos de instalación (mano de obra del Servicio de Sustitución)</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Gabinetes de comunicaciones</td> <td>De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico.</td> </tr> </tbody> </table>	Ínciso	Entregable	Tiempo	A	Documento de garantía del gabinete de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.	B	Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perito externo (ajena al Fabricante).	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.	C	Original de Formatos de Verificación Inicial y Final	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.	D	Memoria técnica, en medio digital	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.	E	Documento de garantía por defectos de instalación (mano de obra del Servicio de Sustitución)	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.	F	Gabinetes de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 31	
Ínciso	Entregable	Tiempo																										
A	Documento de garantía del gabinete de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.																										
B	Certificación y/o Verificación de un Laboratorio o Perito externo (ajena al Fabricante).	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.1.1 del Anexo Técnico.																										
C	Original de Formatos de Verificación Inicial y Final	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.																										
D	Memoria técnica, en medio digital	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.																										
E	Documento de garantía por defectos de instalación (mano de obra del Servicio de Sustitución)	De acuerdo a los tiempos de entrega de documentación de servicios realizados, numeral 3.2.3.12 del Anexo Técnico.																										
F	Gabinetes de comunicaciones	De acuerdo a los tiempos de entrega descritos en el numeral 3.1.1. Procedimiento, tiempo y lugar de entrega del Anexo Técnico.																										
5. Documentación requerida en la Propuesta Técnica para la validación de experiencia en la ejecución de servicios.	5. Documentación requerida en la Propuesta Técnica para la validación de experiencia en la ejecución de servicios.	<p>EL LICITANTE debe acreditar su experiencia en la ejecución de servicios de instalación de nodos de red o reubicación de servicios de red, mediante la presentación de copia simple de un contrato, orden de compra y/o pedido debidamente formalizado, con una experiencia mínimo de 6 meses, así como los documentos correspondientes donde se observe la conclusión del mismo. El contrato, orden de compra y/o pedido, debe estar formalizado, con una antigüedad no mayor a cinco años. EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información entregada.</p> <p>EL LICITANTE debe comprobar que cuenta con el Personal Técnico necesario para desarrollar la ingeniería básica e ingeniería de detalle que resulte necesaria mediante la entrega de un organigrama de la plantilla que contenga los puestos ocupados en la empresa, acreditando su perfil profesional mediante copia simple del título o de la cédula profesional o documento oficial que acredite que se cumple con el grado de estudios a nivel licenciatura relacionado con Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</p>		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 31 y 141 a 183																						
				No cumple	El Licitante no entrega copia simple del título o de la cédula profesional o documento oficial del Personal Técnico indicado en el organigrama, únicamente presenta copia simple del título del Project Manager y de los Jefes de Cuadrillas.	De archivo DATA EVOLUTIO N S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 33 y 185 a 192	En incumplimiento a lo señalado en el inciso f) del numeral 2. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA de la Convocatoria, el cual señala que: " Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).																					

“ [LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. LP-INE-016/2023
ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA**

PARTIDA ÚNICA

Nombre del Licitante: Data Evolution S.A. de C.V.				Fecha: 05 de julio de 2023																																					
Descripción de lo solicitado en el Anexo Técnico				Junta de Aclaraciones	Cumple	Razones por las que No cumple	Foja	Fundamento Legal																																	
Sección	Descripción	Especificaciones																																							
		EL LICITANTE debe acreditar mediante copias simples de Constancias de Certificaciones del personal técnico emitidas por el fabricante del cual sea miembro vigente del programa de certificación donde se demuestre que cuenta con el personal técnico certificado para realizar las actividades solicitadas en el presente Anexo Técnico. EL LICITANTE deberá presentar como mínimo una constancia de certificación y como máximo dos constancias de certificación.			Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N.S.A. DE C.V - TÉCNICA. Páginas 33 y 193 a 201																																		
APÉNDICE A	Partida Única. Listado de localidades donde se requiere el servicio de sustitución	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Junta Distrital Ejecutiva</th> <th>Municipio</th> <th>Domicilio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHIAPAS</td> <td>06</td> <td>TUXTLA GUTIÉRREZ</td> <td>Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutierrez, Chiapas.</td> </tr> <tr> <td>MORELOS</td> <td>02</td> <td>JILUTEPEC</td> <td>Privada Balsa 5 Esq San Gaspar, Fraccionamiento Piedregal de las Fuentes CP. 62554, Jilutepec, Morelos.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PUEBLA</td> <td>02</td> <td>CUALTILULCO BARRIO</td> <td>Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73210, Zacatlán, Puebla.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA</td> <td>Privada 8 "A" Sur 3602, Fraccionamiento Azules CP. 72550 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.</td> </tr> <tr> <td>TAMAULIPAS</td> <td>03</td> <td>RÍO BRAVO</td> <td>Calle Oihualhua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.</td> </tr> <tr> <td>TLAXCALA</td> <td>03</td> <td>ZACATELCO</td> <td>Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Héroes, Barrio Sección Primera CP. 97340 Zacatlán, Tlaxcala.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">VERACRUZ</td> <td>07</td> <td>MARTÍNEZ DE LA TORRE</td> <td>Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93807 Martínez de la Torre, Veracruz.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>MINATITLÁN</td> <td>Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obrera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.</td> </tr> </tbody> </table>	Estado	Junta Distrital Ejecutiva	Municipio	Domicilio	CHIAPAS	06	TUXTLA GUTIÉRREZ	Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutierrez, Chiapas.	MORELOS	02	JILUTEPEC	Privada Balsa 5 Esq San Gaspar, Fraccionamiento Piedregal de las Fuentes CP. 62554, Jilutepec, Morelos.	PUEBLA	02	CUALTILULCO BARRIO	Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73210, Zacatlán, Puebla.	12	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Privada 8 "A" Sur 3602, Fraccionamiento Azules CP. 72550 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.	TAMAULIPAS	03	RÍO BRAVO	Calle Oihualhua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.	TLAXCALA	03	ZACATELCO	Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Héroes, Barrio Sección Primera CP. 97340 Zacatlán, Tlaxcala.	VERACRUZ	07	MARTÍNEZ DE LA TORRE	Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93807 Martínez de la Torre, Veracruz.	14	MINATITLÁN	Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obrera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.		Sí cumple		De archivo DATA EVOLUTIO N.S.A. DE C.V - TÉCNICA. Página 33	
Estado	Junta Distrital Ejecutiva	Municipio	Domicilio																																						
CHIAPAS	06	TUXTLA GUTIÉRREZ	Carretera Tuxtla a Chicoasen Km 1.5 2219, Fraccionamiento San Isidro Buena Vista CP. 29025 Tuxtla Gutierrez, Chiapas.																																						
MORELOS	02	JILUTEPEC	Privada Balsa 5 Esq San Gaspar, Fraccionamiento Piedregal de las Fuentes CP. 62554, Jilutepec, Morelos.																																						
PUEBLA	02	CUALTILULCO BARRIO	Privada de Leandro Valle 37, Colonia Linda Vista CP. 73210, Zacatlán, Puebla.																																						
	12	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	Privada 8 "A" Sur 3602, Fraccionamiento Azules CP. 72550 Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla.																																						
TAMAULIPAS	03	RÍO BRAVO	Calle Oihualhua 407, Fraccionamiento Río Bravo CP. 88900 Río Bravo, Tamaulipas.																																						
TLAXCALA	03	ZACATELCO	Calle Hidalgo Oriente 21 entre Libertad y Niños Héroes, Barrio Sección Primera CP. 97340 Zacatlán, Tlaxcala.																																						
VERACRUZ	07	MARTÍNEZ DE LA TORRE	Calle Agustín Lara 3, Colonia Yucatan CP. 93807 Martínez de la Torre, Veracruz.																																						
	14	MINATITLÁN	Avenida 18 De Marzo 49 (Antes 21a), Colonia Obrera CP. 96740 Minatitlán, Veracruz.																																						

Servidores públicos que realizan la evaluación

Elaboró y revisó:

Ing. Andrés Díaz Pérez
Subdirector de Comunicaciones

Aprobó:

Lic. Julio César Rodríguez Hurtado
Director de Operaciones

“ [LP-INE-016/2023] [JCRH/ADP]

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral”.

FIRMADO POR: DIAZ PEREZ ANDRES
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2106712
HASH:
7A2C46F4BA58DB2B5C757DF00360EDCE99DBE575A62EB6
2BD25D29A690000CC5

FIRMADO POR: RODRIGUEZ HURTADO JULIO CESAR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 2106712
HASH:
7A2C46F4BA58DB2B5C757DF00360EDCE99DBE575A62EB6
2BD25D29A690000CC5